


Legende

- Planung
- Bestand
- Abbruch

Schnitt A-A

M. 1 : 50




Südansicht




Lageplanausschnitt

M. 1 : 100



Detail
Mauereinbindung
(Zug- und druckfester
Mauerkragen)
DI 1000
M. 1 : 5

Mauereinbindung zum Anschluss von PE-Rohren in Bauwerken.
Rohrleitung wird bei Schal-/ Bewehrungsarbeiten direkt mit
einbetoniert.



b	Anpassungen zur Ausschreibung VE B 06	09.05.2025	Amt	.
a	erstellt	08.11.2024	Amt	.
Index	Änderung	Datum	bearbeitet	geprüft

Leipziger
Wasserwerke

TUTTAHS & MEYER
INGENIEURGESELLSCHAFT
für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH

Universitätsstraße 74
44789 Bochum
Deutschland
Tel.: +49 234 33305-0
Fax: +49 234 3330511
info@tutthas-meyer.de
www.tutthas-meyer.de

DAHLEM

Dahlem
Beratende Ingenieure
GmbH & Co.
Wasserversorgung KG
Bonsleben 7
45136 Essen
Fon: +49 (0) 201.8967-0
Fax: +49 (0) 201.8967-123
www.dahlem-ingenieure.de



Aufgestellt: Bochum, im

Gezeichnet	Bearbeitet	Geprüft
S. Amt	M. Sack	J. Alda

Dateipfad
K:\KW_Leipzig_1370_007-AK_Rosental_Kapazitätserweiterung_037_Ausführungsplanung

Der Empfänger dieser Zeichnung ist verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts - auch auszugsweise - ist nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Die hier gezeigten Anordnungen und Systeme sind unser geistiges Eigentum und stehen unter Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Projekt	Klärwerk Rosental Kapazitätserweiterung		
Inhalt	Umbau vorh. Ablauf NKB4		
Planungsphase	Zeichnungs Nr.	Index	Maßstab
Ausführungsplanung	1370 007 / 037 101 09	b	1:100, 1:50, 1:5