Detail "1"

Aufkantung mit Fugenblech beschichtet
M. 1:5



Detail "2"

Stremaflex mit Fugenblech
und Verzahnungsfugen
M. 1:5



Detail "3"

Wanddurchbruch
DA900x53,3 PE100 SDR17
Rücklaufschlammltg. zur Belebung D
Maßstab 1:25

Wasserdichtes Vergießen der Wanddurchbrüche nach der Rohrinstallation unter Verwendung von schrumpffreiem Vergussmörtel und einlegen von zwei Verpreßschläuchen

Ansicht von Außen



Schnitt



Detail "4"

Wanddurchbruch
DA914,4x5,0 1.4571
Rücklaufschlammltg. zur Kaskade 2
Maßstab 1:25

Wasserdichtes Vergießen der Wanddurchbrüche nach der Rohrinstallation unter Verwendung von schrumpffreiem Vergussmörtel und einlegen von zwei Verpreßschläuchen

Ansicht von Entgasungszone 1 (Kaskade 1)



Schnitt



Detail "5"

Wanddurchbruch
DA1400x83 PE100 SDR17
Zulauftlg. vom Verteilerbauwerk
Maßstab 1:25

Wasserdichtes Vergießen der Wanddurchbrüche nach der Rohrinstallation unter Verwendung von schrumpffreiem Vergussmörtel und einlegen von zwei Verpreßschläuchen

Ansicht von Außen



Schnitt



Detail "6"

Wanddurchbruch
DA1400x83 PE100 SDR17
Zulauftlg. von der Belebung D
Maßstab 1:25

Wasserdichtes Vergießen der Wanddurchbrüche nach der Rohrinstallation unter Verwendung von schrumpffreiem Vergussmörtel und einlegen von zwei Verpreßschläuchen

Ansicht von Außen



Schnitt



Detail "7"

Wanddurchbruch
DA1200x71,1 PE100 SDR17
Rücklaufschlammltg. zur Kaskade 1
Maßstab 1:25

Wasserdichtes Vergießen der Wanddurchbrüche nach der Rohrinstallation unter Verwendung von schrumpffreiem Vergussmörtel und einlegen von zwei Verpreßschläuchen

Ansicht von Außen



Schnitt



Detail "8"

Einbauteil F-Stück
DA914,4x5,0 1.4571
Rücklaufschlammltg. zur Kaskade 2
Maßstab 1:25

Achtung: Beim Einbau des F-Stückes ist die sogenannte 12-Uhr-Stellung der Gewindehülsen zu vermeiden.

Ansicht von unten gegen Flansch glatte Dichtfläche

Flansch mit Gewindehülsen



Schnitt



Detail "9"

Einbauteil F-Stück
DA610,4x4,0 1.4571
Rücklaufschlammltg. zur Belebung E
Maßstab 1:25

Ansicht von unten gegen Flansch glatte Dichtfläche

Flansch mit Gewindehülsen



Schnitt



Detail "10"

Einbauteil F-Stück
DA406,4x4,0 1.4571
Rücklaufschlammltg. zur Belebung E
Maßstab 1:25

Ansicht von unten gegen Flansch glatte Dichtfläche

Flansch mit Gewindehülsen



Schnitt



Detail "11"

Wanddurchbruch
DA610x4,0 1.4571
Rezirkulationsleitung
Maßstab 1:25

Wasserdichtes Vergießen der Wanddurchbrüche nach der Rohrinstallation unter Verwendung von schrumpffreiem Vergussmörtel und einlegen von zwei Verpreßschläuchen

Ansicht von Außen



Schnitt



Detail "12"

Wanddurchbruch
DA1220x6,0 1.4571
Rücklaufschlammleitung
Maßstab 1:25

Wasserdichtes Vergießen der Wanddurchbrüche nach der Rohrinstallation unter Verwendung von schrumpffreiem Vergussmörtel und einlegen von zwei Verpreßschläuchen

Ansicht von Außen



Schnitt



Detail "13"

Wanddurchbruch
DA1220x10,0 1.4571
Ablaufleitung NKB (Biologie E)
Maßstab 1:25

Wasserdichtes Vergießen der Wanddurchbrüche nach der Rohrinstallation unter Verwendung von schrumpffreiem Vergussmörtel und einlegen von zwei Verpreßschläuchen

Ansicht von Innen



Schnitt



Detail "14"

Einbauteil F-Stück
DA323,9x3,0 1.4571
Rücklaufschlammltg. aus dem NKB
Maßstab 1:25

Achtung: Beim Einbau des F-Stückes ist die sogenannte 12-Uhr-Stellung der Gewindehülsen zu vermeiden.

Ansicht von unten gegen Flansch glatte Dichtfläche

Flansch mit Gewindehülsen



Schnitt



Detail "15"

Einbauteil F-Stück
DA323,9x3,0 1.4571
Rücklaufschlammltg. aus dem NKB
Maßstab 1:25

Achtung: Beim Einbau des F-Stückes ist die sogenannte 12-Uhr-Stellung der Gewindehülsen zu vermeiden.

Ansicht von unten gegen Flansch glatte Dichtfläche

Flansch mit Gewindehülsen



Schnitt



Alle Maße sind vor Ausführung am Bau zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Planaufsteller sofort mitzuteilen !

Alle Angaben zu Einbauteilen / Aussparungen sind nur in Verbindung mit Zeichnungen der Ausrüstenfirmen gültig. Unstimmigkeiten sind dem Planaufsteller sofort mitzuteilen !

Die nach Fertigstellung sichtbar bleibenden Flächen, sowie Flächen bis 30 cm unter OK Erdreich bzw. Geländeauffüllung sind als Sichtbeton auszuführen !

Sichtbetonkanten sind bei Wänden bzw. Decken
≤ 15 cm mit 1,5 cm und ≥ 15 cm mit 2,0 cm abzurgaten!

Planung :

- Stahlbeton
- Betonfertigteil
- Mauerwerk
- Mager-/Prollbeton
- Auffüllung

- Dehnungsfugenband
- Arbeitsfuge mit AF-Blech im Schnitt
- Arbeitsfuge in der Ansicht
- Arbeitsfuge im Schnitt
- GOK
- GW

Betonstahl : Stabstahl B500B ; Baustahlmatten B500A

Bestand :

- Stahlbeton
- Magen-/Prollbeton
- Mauerwerk

▽ OKF = Oberkante Fertigfußboden, ▼ OKR = Oberkante Rohrboten; ▲ UKR = Unterkante Rohrboten

DD = Deckendurchbruch	WD = Wanddurchbruch	FD = Fußbodendurchbruch
DS = Deckenschlitz	WS = Wandschlitz	RH = Rohrhülse
DF = Dehnungsfuge	AF = Arbeitsfuge	PF = Preßfuge
BRH = Brückenrasghöhe	ALK = Auflagerkammer	FT = Betonfertigteil
UZ = Unterzug	ÜZ = Überzug	ST = Fertigteilsturz

Angaben bei Durchbrüchen : H = Heizung L = Lüftung S = Sanitär
R = Revisionsoffnung E = Elektro

Ausbildung aller Arbeitsfugen:
RAU gemäß DIN-EN 1992-1-1 (2011-01), Kap. 6.2.5

Expositionsklassen

Sauberkeitsschicht	X0	C12/15
Sohle	XC4/XF3/XA2/XD2/XM1/WF	C35/45
Wände	XC4/XF3/XA2/XD2/XM1/WF	C35/45
Decke		

Gesamtliste Einbauteile

POS.	Anz.	Bezeichnung	Material	Einbauart	Firma
1	Rm	umlaufender Fundamenterder / Ringerder		als Ringerdung in Sohle / Sauberkeitsschicht	Rohlfs
2	0	Anschlußpunkt Potentialausgleich / Blitzschutz	1.4571	in Wand, Fundamenterder hochführen	Rohlfs
3	Rm	beidseitig beschichtetes Fugenblech Perrafles KB 167 oder gleichwertig, FB 16,7cm	Streckmetall	Sohle / Wand-Anschluß	Rohlfs
4	3	Fasenstemeisrohr DN 800, h 40cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
5	Rm	Dehnungsfugenband O 320	Tricomer	Dehnungsfugen einarbeitgend	Rohlfs
6	1	Stremaform Abschalelement für Wanddurchgang mit umfält. Verzahnungsfuge und Schottgewee, anfreiclig	Streckmetall	Wand (siehe Detail 3)	Rohlfs
7	1	F-Stück DN 914,4 x 5,0 l=900mm	1.4571	Wand (siehe Detail 8)	Rohlfs
8	1	Einmauerrohr DN 900 l=90cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
9	1	Einmauerrohr DN 1000 l=40cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
10	1	Stremaform Abschalelement für Wanddurchgang mit umfält. Verzahnungsfuge und Schottgewee, anfreiclig	Streckmetall	Wand (siehe Detail 4)	Rohlfs
11	1	Stremaform Abschalelement für Wanddurchgang mit umfält. Verzahnungsfuge und Schottgewee	Streckmetall	Wand (siehe Detail 5)	Rohlfs
12	1	Stremaform Abschalelement für Wanddurchgang mit umfält. Verzahnungsfuge und Schottgewee	Streckmetall	Wand (siehe Detail 6)	Rohlfs
13	1	Stremaform Abschalelement für Wanddurchgang mit umfält. Verzahnungsfuge und Schottgewee, anfreiclig	Streckmetall	Wand (siehe Detail 7)	Rohlfs
14	6	FF-Stück DA 273 x 3,0 l=800mm	1.4571	Wand	Rohlfs
15	3	FF-Stück DA 168 x 2,6 l=600mm	1.4571	Wand	Rohlfs
16	1	FF-Stück DA 114,3 x 2,6 l=600mm	1.4571	Wand	Rohlfs
17	1	F-Stück DA 610 x 4,0 l=350mm	1.4571	Decke (siehe Detail 9)	Rohlfs
18	1	F-Stück DA 406,4 x 4,0 l=350mm	1.4571	Decke (siehe Detail 10)	Rohlfs
19	9	F-Stück DA 1220 x 6,0 l=350mm	1.4571	Decke	Rohlfs
20	Rm	Abschalelement mit verstärktem Streckmetall ABS-R und verzinktem, beidseitig beschichtetem Fugenblech Perrafles KB 167 o. gleichwertig	nichtrostes Stahlblech	Wand / Wand-Anschluß	Rohlfs
21	1	Stremaform Abschalelement für Wanddurchgang mit umfält. Verzahnungsfuge und Schottgewee		Wand (siehe Detail 13)	Rohlfs
22	18	FF-Stück DA 323,9 x 5,0 l=400mm	1.4571	Wand (siehe Detail 14)	Rohlfs
23	Rm	Injektionsschlauch		umlaufend um Rohre und Rohrdurchdringungen	Rohlfs
24	18	F-Stück DA 323,9 x 3,0 l=400mm	1.4571	Wand (siehe Detail 15)	Rohlfs
25	19	Einmauerrohr DN 250 l=40cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
26	1	F-Stück DA 323,9 x 3,0 l=300mm	1.4571	Wand	Rohlfs
27	26	Einmauerrohr DN 250 l=30cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
28	25	Einmauerrohr DN 100 l=30cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
29	20	Einmauerrohr DN 100 l=40cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
30	5	Einmauerrohr DN 150 l=40cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
31	4	Einmauerrohr DN 250 l=54cm	Fasenzement	Wand	Rohlfs
32					Rohlfs

Vorabzug

Stand: 28.04.2025

Index	Datum	Gezeichnet	Geprüft	Art der Änderung
0				
1				
2				
3				
4				

Diese Zeichnung wurde mit CAD erstellt. Die Zeichnung ohne Index wurde bereits entsprechenden Zeichnungen mit den anschließenden Indizes und ohne neue Unterschrift gültig.

Leipziger Wasserwerke

TUTTAHS & MEYER INGENIEURGESELLSCHAFT für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH

Universitätsstraße 74
44789 Bochum
Deutschland
Tel.: +49 234 30306-0
Fax: +49 234 3030611
info@tum-ingenieure.de
www.tuttahs-meyer.de

DAHLEM Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG
Bonnieser 7
45136 Essen
Tel.: +49 (0) 201.8967-0
Fax: +49 (0) 201.8967-103
www.dahlem-ingenieure.de

Aufgestellt: Aufgestellt: Essen, im April 2025

Gezeichnet	Bearbeitet	Geprüft
April 2025 Kilkobrzy	April 2025	April 2025 Neuhausen

Dateipfad: H:\Projekte\14060\Zeichnungen\13_Belebung\Schalung\ADT\14060_13S01_33.dwg

Der Empfänger dieser Zeichnung ist verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts, auszugsweise - ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Die hier gezeigten Anordnungen und Systeme sind unser geistiges Eigentum und stehen unter Urheberschutz. Alle Rechte vorbehalten.

Projekt

Klärwerk Rosental

Kapazitätserweiterung

Inhalt

Belebung E/ Nachklärung I bis IX

Schalung

Details

Planungsphase	Zeichnungs Nr.	Index	Maßstab
Ausführung	14060 / 13 S 32		1 : 5, 1:25