Fachplanung Grundwasserhaltung Bauvorhaben KW Rosental, Biologie 3.BA													
Checkliste Probebetrieb (PB) GW-Haltung Betriebszustände Bauphase 1, 2, 3 und HW mit Infiltration													
Sachverhalte	**Häufigkeit**	**Prüfungsinhalt**	**Probebetrieb 11 Tage**										
			1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
Betriebszustand Bauphase			**1**	**2**	**3**	**HW**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Anlagenteile der GW-Haltung													
Förderpumpen funktionstüchtig, Förderraten regelbar	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MID funktionstüchtig, Durchflüsse plausibel	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Wasserzähler funktionstüchtig, Wassermengen plausibel	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Regelschieber funktionstüchtig, Öffnung regelbar	1 x pro Zustand	Betriebsparameter	o	o	o	o							o
Wasserstandsdatenlogger funktionstüchtig, Wasserstände plausibel (Handmessung durchführen)	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Probenahmehähne funktionstüchtig	1 x pro Woche	Test Probenahme	o										o
Dichtheit Brunnen, Leitungen und Verbindungsstücke	1 x pro Tag	Sichtkontrolle	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ablagerungen, Verockerungen in Anlagenteilen	1 x Ende PB	Sichtkontrolle											o
Anlagenüberwachung													
Anzeige Förderraten plausibel	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Anzeige Durchflüsse plausibel	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Anzeige Stellung Regelschieber plausibel	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Anzeige Wasserstände plausibel	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Dezentrale Steuerung Förderraten funktionstüchtig	1 x pro Zustand	Betriebsparameter	o	o	o	o							o
Dezentrale Steuerung Regelschieber funktionstüchtig	1 x pro Zustand	Betriebsparameter	o	o	o	o							o
Digitaler Zugriff FP HG mit "nur lesen" Rechten zur Messwertdarstellung der Anlagenüberwachung	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vorbehandlung Infiltration mit 3.000 m³/d													
Vorbehandlung funktionstüchtig	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rückspülung funktionstüchtig	1 x pro Woche	Betriebsparameter	o										o
Drucksensoren funktionstüchtig, Werte plausibel	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Füllstandsregulierung funktionstüchtig	1 x pro Tag	Betriebsparameter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Probenahme Zulauf und Reinwasser, Analyse und Auswertung	1 x pro Woche	Analysenbericht	o										o
Grundwasserabsenkung													
Überprüfung GW-Absenkung im Abgleich zu IfUW Hydrogutachten 2024 -> Zielfunktion Bauphase 1 nach 7 d	1 x Ende PB	GW-Stände Datenlogger											o