


LEGENDE Heizung

- 17,4°dH --- Trinkwasser ,kalt nicht enthärtet; 17,4°dH
- 7°dH --- enthärtetes Trinkwasser,kalt; 7°dH
- 3°dH --- Weichwasser (Trinkwasser, kalt) 3°dH
- Warmwasser
- Zirkulation
- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- Kaltwasser Vorlauf
- Kaltwasser Rücklauf
- ⊗ Absperrarmatur
- ⊗ Strangreguliertventil
- ⊗ Rückschlagventil
- ⊗ Kugelhahn
- ⊗ Kolbenventil
- ⊗ Drosselventil
- ⊗ Druckminderer
- ⊗ Thermostatventil
- ⊗ Ventil mit Entleerung

- Filter
- Absperrklappe
- Rückschlagklappe
- Zweiwegeventil mit Motorantrieb
- Sicherheitstemperaturwächter
- Passtück Wärmezähler
- Messstelle Wärmezähler
- Dreiwegeventil mit Motorantrieb
- Sicherheitsventil
- Membran-Sicherheitsventil
- ⬅ Rückflussverhinderer
- ⊙ Temperatursensor
- ⊙ Temperaturfühler
- ⊙ Manometer

- Platten- Wärmeübertrager
- Pumpe
- Ausdehnungsgefäß Druck
- Verteiler FBH Anschluss 230V
- Deckenkühlkassette
- Platten Heizkörper
- Radiator

c.	21.03.25	ch,wg,eg	Korrektur Leitungen und Dimensionen im Technik-Raum 007		
b.	28.02.25	ch,wg,eg	Egänzung Wand Heizung-Kälte Gerät /Korrektur Dimensionen		
a.	12.02.25	ch,wg,eg	Korrektur Heizkörper/Heizleitungen/ergänzung Dimensionen		
Nr.	Datum	Name	Änderungen		
2025	Datum	Name			
gezeichnet	06.02.	Gerz	<div>planungs- gesellschaft für energie- und versorgungstechnik mbh sanitär-heizung-lüftung-klima-elektro</div> <div></div>		
entworfen		Gerhardt			
geprüft					
Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden!			Maßstab: / Format: 594x420		
Ausführungsplanung Schaltschema			Schaltschema Heizung Umbau Haus 218 Kantine Campus Südost Stadtwerke Leipzig		