Klassifikation: öffentlich

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

420-1

LSW, Campus Südost - Haus 218

Bauvorhaben

Stadtwerke Leipzig - Campus Südost
Umbau Haus 218/219
Arno-Nitzsche-Straße 35
04277 Leipzig

Leistung (LV)

11

G11 Küche, Technik, Einbauten

Planverfasser ...
TZP Leipzig mbH
Maximilianallee 11
04129 Leipzig

Tel.: 0341/9102248
Fax: 0341/9102249

info@tzp.de

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
k.A.	**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin	Abgabezeit
k.A.	**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 173

Leistungsverzeichnis

Projekt (420-1)

LSW, Campus Südost - Haus 218

Leistung (LV)

11 G11 Küche, Technik, Einbauten

Bauvorhaben

Stadtwerke Leipzig - Campus Südost
Umbau Haus 218/219
Arno-Nitzsche-Straße 35
04277 Leipzig

Bauherr

Stadtwerke Leipzig GmbH
Augustusplatz 7
04109 Leipzig

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

TZP Leipzig mbH
Maximilianallee 11
04129 Leipzig

Telefon 0341/9102248
Fax 0341/9102249
info@tzp.de

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (info@tzp.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
Angebotssumme, Brutto:	..... Angebotsabgabe	..... Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

....., ...
Angebotssumme nachgeprüft

Inhaltsverzeichnis

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Allgemeine Vorbemerkungen		5
	Vorbemerkungen Küchentechnik		7
	Nachweis der Gleichwertigkeit		13
	Abfallwirtschaft		13
01	**Titel**	**Wareneingang**	**14**
02	**Titel**	**Putzmittelraum Küche**	**19**
03	**Titel**	**Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte**	**23**
04	**Titel**	**Trockenlager**	**40**
05	**Titel**	**Nonfoodlager**	**42**
06	**Titel**	**Getränkelager**	**44**
07	**Titel**	**Vorbereitung Achse R/3-5**	**48**
08	**Titel**	**Vorbereitung Achse Q/3-5**	**54**
09	**Titel**	**Vorbereitung Achse R/1-3**	**63**
10	**Titel**	**Vorbereitung Achse Q1-3**	**70**
11	**Titel**	**Geräte Achse Q/3-5**	**76**
12	**Titel**	**Geräte Achse Q/1-3**	**91**
13	**Titel**	**Kochen Achse P/3-5**	**97**
14	**Titel**	**Kochen Achse P/1-3**	**104**
16	**Titel**	**Handwaschbeckenanlagen Küche**	**112**
17	**Titel**	**Lager und Zubehör**	**117**
18	**Titel**	**Spülküche weiß**	**122**
19	**Titel**	**Spülküche schwarz**	**132**
20	**Titel**	**Hygienecenter Spülküche**	**142**
21	**Titel**	**Hygienecenter Personalbereich**	**143**
22	**Titel**	**Ausgabe Selbsbedienung**	**144**
23	**Titel**	**Ausgabe Kasse**	**151**
24	**Titel**	**Ausgabe Selbstzahlerkasse**	**154**
25	**Titel**	**Geschirrrückgabe**	**156**
26	**Titel**	**Büro**	**157**
27	**Titel**	**Umkleiden**	**157**
28	**Titel**	**Abfallraum**	**158**
30	**Titel**	**Kleinkälte**	**166**

Inhaltsverzeichnis

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Nr.	Bezeichnung	Seite
40	**Titel Nebenleistungen**	**170**
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	**172**

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Gebäude:
Die Gebäude 218 und 219 befinden sich in Leipzig auf dem Gelände der Stadtwerke Leipzig GmbH in der Arno-Nitzsche-Straße 35 im Stadtteil Connewitz.
Haus 218 und 219 ist ein Teil des ehemaligen Gaswerks auf dem Areal und Teil eines Gebäudeensembles, welches aus zwei ähnlichen Hallenmauerwerksbauten sowie einem flachen Mittelbau besteht. Es wurde ca. um 1890 in massiver Ziegelbauweise erbaut und ist in der Denkmalliste der Stadt Leipzig erfasst.
Das Gebäude 218 ist ein Hallenbau aus Mauerwerk, der mit einer Binderkonstruktion überspannt ist. Der Funktionsbau ist über seine komplette Länge stützenlos konstruiert und mittels dicker Außenwände ausgesteift. Das Gebäude ist in drei Teile gegliedert, der mittlere Werkstattbereich war als offener Raum wahrnehmbar, während die beiden Seitenflügel zweigeschossig kleinteilig unterteilt waren.
Dieser Zustand ist inzwischen durch die Abbrucharbeiten verändert, die Halle ist insgesamt ohne Einbauten, diese sind zurück gebaut.

Das Gebäude 219 ist der flache Mittelbau zwischen den beiden Hallengebäuden.

Die Abmessungen des Gebäudes 218 betragen ca. 87 x 18 M, Höhe Traufe 8, 12 MI Firsthöhe 13,50 M, des Zwischenbaus 219 ca. 87 x 7 M, Höhe Flachdach 3,65 M.
Die Gebäude sind nicht unterkellert.

Ziel:
Die Gebäude Haus 218/219 sollen grundhaft saniert und umgebaut werden zu einer Kantine mit Küche und weiteren Räumen.

Zuwegung und Transport:
Die Zufahrt zur Baustelle sowie der Transport von Maschinen, Einrichtung-BE, Baumaterial bzw. Abtransport von Abbruchmaterial findet über Arno-Nitzsche-Straße in Leipzig und weiterführend über die innerbetrieblichen Straßen der Leipziger Stadtwerke statt.

Geplante Baumaßnahme:
- Umbau und Sanierung der Gebäude Haus 218 und 219 zu einer Kantine mit Küche
- Beräumung des Gebäudes von Ausstattungen, wie Möbeln, Maschinen etc.
- Abbruch von Innenwänden- und Decken einschl. Elektrik sowie Heizungs- und Sanitärausstattung
- Ertüchtigung der Gründungen im Gebäude
- Aufbau von neuen Raumstrukturen durch neue Wände und Zwischendecken als Beton-Skelettbau mit Trennwänden und Vormauerungen aus Ziegeln.
- Erneuerung der haustechnischen Installationen

Baustelleneinrichtung:
Bauseits zur Verfügung stehende Einrichtungen:
- WC-Container
- Baustrom
- Bauwasser
- Freifläche mit Bauzaun zur Nutzung als Lagerfläche

Vor Einrichtung der Baustelle ist eine Begehung mit dem Auftraggeber zur Bestandsaufnahme durchzuführen. Sämtliche Leistungen zur eigenen Baustelleneinrichtung sind im Angebot zu berücksichtigen. Die Baustelle ist täglich in aufgeräumtem und gereinigtem Zustand zu verlassen. Benutzte Flächen sind zu räumen, sobald sie nicht mehr benötigt werden.
Befolgt der Auftragnehmer eine dahin gehende Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist, so kann der Auftraggeber die Flächen auf Kosten des Auftragnehmers räumen lassen.

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Auftragnehmer hat alle für die Sicherung und Regelung des Verkehrs im Baubereich erforderlichen Maßnahmen, auch außerhalb der Arbeitszeit, zu treffen.
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.

Über behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Es ist die installierte Baustromversorgung mit Unterverteilern zu nutzen, das Gebäude ist stromlos geschaltet. Am Baustromverteiler liegt ein Bemessungsstrom von 63 A an, mit 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V und 1 Automat C 32 A, 3-pol.

Der vorhandene Bauzaun ist nach Nutzung immer wieder zu schließen und zu richten, das ist einzukalkulieren. Gewerbliche Werbung auf der Baustelle ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Aufgetretene Beschädigungen an angrenzenden Bereichen, Straßen und Wegen sind zu beseitigen.

Zugangsregelung:
Für das Objekt gibt es spezielle Zugangsregelungen, die von jeder Firma beachtet werden müssen. Die Firmen sind vor Beginn der Arbeiten anzumelden und sie haben sich bei der Pforte auszuweisen.

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Vorbemerkungen Küchentechnik

Vorbemerkungen Gewerk Küchentechnik

1. Technische Vorbedingungen
Alle nachstehenden Angaben sind gültig, wenn in den jeweiligen Einzelspezifikationen nicht ausdrücklich Anderes verlangt wird.

Für alle an die Wasserversorgung anzuschließenden Geräte ist ein gültiges DIN - DVGW Prüfzertifikat vorzulegen. Sollten Geräte oder Apparate kein gültiges Prüfzeichen aufweisen, so sind diese entsprechend der aktuellen technischen Regeln und Normen für Trinkwasser - Installationen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen und allgemeinen Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen gegenüber der restlichen Trinkwasserinstallation abzusichern. Für alle Geräte ist das VDE - Prüfungszeugnis mit der Übergabe des Angebotes abzugeben.

Ferner ist mit Angebotsabgabe der Nachweis zu erbringen, dass alle technischen Geräte das Zeichen für Prüfung auf Sicherheit (GS) nach dem Gesetz für technische Arbeitsmittel (Maschinenschutzgesetz) tragen.

Die Zusicherung des Bieters über die Eignung der angebotenen Stoffe, Geräte, Gerätegruppen und technischen Anlagen für den vorgesehenen Verwendungszweck gilt als erbracht, wenn mit Übergabe des Angebotes keine Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung erhoben werden.

Es dürfen ausschließlich nur Baumaterialien wie Kunststoffe, Lacke, Kleber, Schäume verwendet werden, für die eine gesundheitliche Gefährdung der in Gebäuden tätigen Personen grundsätzlich oder wegen unbedenklicher Dosis von ausgasenden Schadstoffen ausgeschlossen ist.

Alle statisch beanspruchten Bauteile sind so zu bemessen, dass die zulässigen Spannungen für die verarbeiteten Materialien und die zulässigen Durchbiegungen nicht überschritten werden. Die zur Ausführung kommenden Materialien dürfen sich sowohl untereinander, als auch im Zusammenhang mit den vorhandenen Materialien nicht in ihrer Funktionsfähigkeit, ihrem Brandschutzverhalten und ihrer Haltbarkeit beeinflussen.

1.1 Normung
Als Behälternorm für alle lebensmittelführenden Bereiche der gastronomischen Arbeitsstätten gilt die Gastronorm laut aktueller DIN. Hierbei sind Apparate, technische Geräte, Schubladenblöcke, Untergestelle usw. jeweils passend für Gastronorm 1/1 auszuführen. Für hochstehende Geräte (z.B. Kühlschränke), für welche die Gastronorm 2/1 im Leistungsverzeichnis gefordert wird, ist die Nutzbarkeit für Behälter der Gastronorm 1/1 zwingend erforderlich und nachzuweisen.

1.2 örtliche Vorschriften
Der Nachweis der Einhaltung örtlicher Vorschriften ist vom AN zu erbringen. Die örtlichen bauaufsichtlichen Vorschriften, die Vorschriften der Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes, des Veterinärs und des Amtes für Arbeitsschutz sind bei der Ausführungsplanung, der Geräteausführung und deren Installationen zu beachten.

1.3 Muster und Proben
Der AG behält sich vor, selbst oder durch seine Erfüllungsgehilfen, im Fertigungsbetrieb des AN Geräte, Module, Komponenten, Baustoffe, Einbau- und Aufbauteile etc. zu begutachten und diese vor Anfertigung von Werkstattzeichnungen freizugeben. Ebenso behält er sich vor Anlagenteile und Anlagengruppen vor Versand beim AN auf die Übereinstimmung mit den Musterelementen und Werkstattzeichnungen zu prüfen. Der Fertigungsbeginn, ebenso der geplante Versandtermin auf die Baustelle ist dem AG mit angemessener Frist anzuzeigen.

Insbesondere besteht der AG vor Auslieferung auf eine Werksabnahme aller im Gastraum befindlichen Thekenmodule.

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Vorbemerkungen Küchentechnik

1.4 Anschlussarbeiten
Sämtliche Anschlussarbeiten werden vom AN geleistet. Die Verlegung der Medienleitungen erfolgt bauseits zum Übergabepunkt. Alle technischen Geräte, ebenso alle in Anlagen zusammengefasste Bauteile und Baugruppen sind mit allen notwendigen Materialien und Montageleistungen zum Anschluss an wand - oder bodenseitige Anschlussstellen an die bauseitigen Ver- und Entsorgungsleitungen Elektro, Sanitär und Lüftung bereitzustellen.

Der Anschluss der Geräte erfolgt durch eigene, berechtigte Fachfirmen. Das Überwachen dieser und die Dokumentation der fachgerechten Anschlusses obliegt dem AN.

1.5 Ausführungsplanung Küchentechnik
Die Ausführungsplanungen (Installationsplanungen und Werkstattzeichnungen) sind kompatibel mit dem System AutoCad 2000 und im Maßstab 1:20 auszuführen.

1.6 Schnittstellendefinition
Elektro
Die Anschlussmedien werden bis zur Anschlussstelle gemäß den Installationsplanungen des AN geführt und enden mit einer Steckdose oder Anschlussdose. Die jeweiligen Anschlüsse sind durch geeignete Fachfirmen auszuführen. Verkabelungen innerhalb von Geräten, Theken, Arbeitstischen etc. erfolgen über Kabelkanäle, welche übersichtlich angeordnet und durch geeignete Revisionsöffnungen jederzeit erreichbar sein müssen. Durchführungen jeglicher Art sind mit Kantenschutz auszuführen. Kabeleinführungen sind mit Verschraubungen und Zugentlastung zu montieren. Installations- und einzelne Anschlusskabel müssen an Geräten und Möbeln mind. 10 cm über OKFFB fest verbunden werden. Lose, oder auf dem Boden liegende Kabel sind nicht erlaubt.

Sichtbare Steckdosen in CNS - Fronten sind in Edelstahloptik auszuführen!

Alle thermischen Kochgeräte sind für eine Anschlussmöglichkeit an eine Energieoptimierungsanlage vorzusehen.

Alle thermischen Kochgeräte sind mit einem potentialfreien Kontakt für eine bauseitige Signalisierungsanlage auszustatten.

Für den Anschluss elektrischer Verbrauchsgeräte gilt das EMV - Gesetz.

Wechselstrommotoren dürfen nur bis zu einer Nennleistung von 1,4 KW verwendet werden (darüber Drehstrommotoren).

Für Elektrowärmegeräte über 3,5 KW Anschlusswert ist ein Drehstromanschluss vorzusehen.

Die Küchengeräte, ebenso alle Tischanlagen und Thekenmöbel sind in den Potentialausgleich (PE) einzubinden. Jedes Gerät benötigt dabei eine PE Anschlussklemme bis 4 mm².

In wärmebelasteten Bereichen sind die Leitungen mit isoliertem Material H 07 auszuführen.

Sanitär
Die Anschlussmedien werden bis zur Anschlussstelle gemäß den Installationsplanungen des AN geführt und enden mit einem Eckventil / Siphon in erforderlicher Dimension.

Die jeweiligen Anschlüsse sind durch geeignete Fachfirmen auszuführen. Verrohrungen innerhalb von Geräten, Theken, Arbeitstischen etc. erfolgen über Kanäle, welche übersichtlich angeordnet und durch geeignete Revisionsöffnungen jederzeit erreichbar sein müssen. Durchführungen jeglicher Art sind mit Kantenschutz auszuführen. Verrohrungen - und einzelne Anschlussschläuche müssen an Geräten und Möbeln mind. 10 cm über OKFFB fest verbunden werden. Lose, oder auf dem Boden liegende Installationen

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Vorbemerkungen Küchentechnik

sind nicht erlaubt.

Lüftung
Alle zu liefernden Dunstabzugshauben sind mit Anschlussstutzen zu versehen. Der Anschluss erfolgt bauseits über das Gewerk Lüftung.

1.7 Werkstoffangaben
Immer dann, wenn CNS, Chromnickelstahl, oder Edelstahl rostfrei genannt wird, ist Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff Nr. DIN 1.4301 vorzusehen.

Dabei sind folgende Materialstärken mindestens einzuhalten:

Abdeckungen oben	2,0 mm
Abdeckungen Unterseiten	1,0 mm
Geräteunterbauten	1,0 mm
Schiebe - Flügeltüren	1,0 mm
Schubladen - Fronten	1,0 mm
Blenden	1,0 mm
Deckel für Kochanlagen	1,0 mm
Friteusenwannen	1,0 mm
Wannen für Wasserbäder	1,0 mm
Grundböden und Zwischenborde	1,0 mm
Spültischabdeckungen inkl. Becken	1,0 mm
Handwaschbecken, Ausgußbecken	1,0 mm
Waschtank Spülmaschine	1,0 mm
Dunstabzugshauben	1,25 mm
Steher senkrecht, Gerätefüße eckig	1,25 mm und 40 x 40 mm
Steher senkrecht, rund	1,25 mm und Durchmesser 40 mm

1.8 Schliffbild
Alle Außenflächen der zu liefernden Anlagenteile aus CNS sind mit einem einheitlichen Schliffbild - Mikrolonfeinschliff, Körnung 220, anschließend gebürstet, Korn 240, herzustellen.

Abdeckungen sind parallel zur Gerätekante der Bedienseite zu schleifen. Unterbauten und hochstehende Geräte sind senkrecht zu schleifen.

1.9 Deckplatten
Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Geräte, welche einzeln aufgeführt, jedoch am Bau nebeneinander zu positionieren sind, erhalten eine durchgehende Deckplatte aus CNS, 50 mm stark, frontseitig mit Tropfkante, hinten und jeweils wandseitig mit Aufkantung 50 mm. So Schweißnähte am Bau erforderlich werden, sind diese frei von Verzunderungen und Verfärbungen, ohne Lunker oberflächenglatt und übergangsfrei auszuführen. Deckplatte einheitlich verschliffen.

Alle Deckplatten sind mit Profilen zu verstärken, so dass Durchbiegungen ausgeschlossen sind. Die Materialstärke beträgt mind. 2 mm! Die Unterseiten sind mit Antidröhnmaterial zu versehen und anschließend vollständig mit CNS zu verschließen.

Wasserfeste Holzunterfütterungen, ebenso von unten offene Arbeitsplatten sind nicht zulässig!

Sollten Deckplatten durchbrochen werden müssen, so ist eine Durchführung mit mindestens 10 mm Aufkantung zu verbauen.

Unterbauten sind verwindungsfrei miteinander und zur Abdeckung zu verbinden.

Alle wandseitigen Aufkantungen erhalten eine einheitliche Wandanschraubzarge mit wartungsfreier Gummidichtung.

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Vorbemerkungen Küchentechnik

1.10 Geräteverbindungen
Im Bereich Kochblock werden Standardgeräte verwendet. Die hier notwendigen Geräteverbindungen sind mit einem einheitlichen, flächenbündigen, wasser- und fettdichtem System auszustatten.

Die Geräteverbindung muss jederzeit lösbar und wieder herstellbar sein.

2.0 Gerätesockel, Gerätefüße und Sockelblenden
Die einheitliche Arbeitshöhe für alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Möbel beträgt 850 mm, im Ausgabebereich 900 mm.

Alle zu liefernden Geräte stehen auf CNS - Quadratrohrfüßen 40 x 40 mm, 200 mm hoch, mit höhenverstellbaren Alu- Druckgussfußstollen, höhenverstellbar +/- 10 mm. Die Füße sind bei den Kochgeräten jeweils am Gerät zu verschrauben.

Bei allen Sonderverbauten verlaufen die Füße durchgehend als Tragegerüst der jeweiligen Tisch- und Schrankräume. Im Bereich der beschriebenen Thekenanlagen sind die Füße eingerückt zum Thekenkorpus zu verschrauben. Alle Küchenmöbel sind vorbereitet zur Aufnahme einer Sockelblende 150 mm hoch, Materialstärke mind. 1 mm. Die Konstruktion ist so zu wählen, dass ein Verbiegen oder Lösen der Sockelblende ausgeschlossen ist. Anschließend ist die Sockelblende mit einer dauerhaften Fuge zum Boden und zum Thekenkorpus zu verschließen. Farbfestlegung erfolgt nach Bemusterung.

2.1 Schränke und Schrankräume
Schränke und Schrankräume, bestehend aus Boden, Deckel, Rückwand und zwei Seitenwänden sind aus CNS zu fertigen. Alle Bauteile sind dicht und fugenfrei zu verschweißen. Alle Ecken mit Rundung 3 mm, Hygieneausführung H1!

Zwischenborde sind allseitig 40 mm ab- und 12 mm einzukanten. Alle Borde mit zur Vermeidung von Durchbiegungen mit Profilen verstärkt.

In den Schrankräumen befinden sich Sicken oder eingeschraubte Auflagebolzen zur Auflage der höhenverstellbaren Zwischenborde. Aufgeschweißte Schlitzschienen werden nicht akzeptiert.

Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, beträgt die Korpushöhe generell 650 mm!

Schranktüren sind doppelwandig, mind. 20 mm stark auszuführen. Die Griffleiste ist einzukanten und verläuft senkrecht.

Flügeltüren sind 3 - dimensional einstellbar.

Schiebetüren werden auf zwei kugelgelagerten, höhenverstellbaren Kunststoffrollen oben gehängt und laufen in einem verdeckt einzubauenden CNS - Profil.

Die maximale Türbreite beträgt 1.000 mm.

2.2 Schubladen und Schubladenblöcke
Die Schubladenfront doppelwandig mit waagerecht verlaufender Griffleiste gefertigt und mit dem Innenteil so verbunden, dass von außen keine Nieten, Schrauben, oder Schweißnähte sichtbar sind. Alle Schubladen sind als CNS - Vollauszug mit Tragkraft mind. 50 kg zu liefern. Die Konstruktion ist so zu erfolgen, dass ein unbeabsichtigtes Herausziehen unmöglich, ein Herausnehmen zu Reinigungszwecken jedoch realisierbar ist.

Alle Schubladen erhalten eine dicht verschweißte Wanne, die Ecken mit Rundung mind. 3 mm ausgeführt, zum Einhängen von Behältern Gastronorm 1/1.

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Vorbemerkungen Küchentechnik

2.3 Maschinen- und Installationsfächer
Diese sind generell dreiseitig geschlossen, ohne Boden, bedienseitig durch leicht und möglichst werkzeuglos abnehmbare Blende verschlossen. Regelelemente und Temperaturanzeigen im Bereich der Küche frontseitig in eine starre Bedienblende eingebaut. Im Bereich der Ausgabeelemente sind alle Bedien- und Regelelemente, ebenso Temperaturanzeigen verdeckt in die Unterbauten zu integrieren.

2.4 Blenden
Sollten bei der Montage Hohlräume entstehen, welche nicht, oder nur mit hohem Aufwand zu reinigen wären, sind diese mit passgenauen CNS - Blenden dauerhaft zu verschließen. Sollten diese Installationen verdecken ist eine revisionierbare Montagelösung zu wählen.

2.5 Kühltische im Unterbau, Kühl- und Tiefkühlschränke
Alle Kühltische, Saladetten, Pizzakühltische, Kühl- und Tiefkühlschränke etc. sind ausschließlich von einem servicesicheren Hersteller anzubieten.

Sämtliche Kühlgeräte innen und außen aus CNS. Alle Roste, Auflageschienen, Scharniere aus CNS. Die Innenräume verdampferfrei (eingeschäumter Rückwandverdampfer). Innenräume in Hygieneausführung, der Kühlkorpus mindestens 50 mm stark, aus einem Stück hochdruckgeschäumt, Polyurethanschaum FCKW - frei.

Alle Schubladen als Teleskop - Vollauszug mit Hygieneradien mind. 3mm, 85 kg statisch belastbar, zur Aufnahme von Behältern Gastronorm 1/1 geeignet.

Das Installationsfach ist je nach Bedarf links oder rechts anzuordnen und 200 mm breit.

2.6 Kältemittel Kühlmöbel
Alle Kühlmöbel sind auf das Kältemittel R 134A vorzubereiten!

2.7 Schließvorrichtungen und Schlösser
Sämtliche Flügeltüren, Schiebetüren, Schubladen, Türen von Kühl- und Tiefkühlschränken, Kühltischen, Saladetten, Belegstationen etc. sind mit einem möglichst einheitlichem Einbauzylindersystem abschließbar zu liefern!

2.8 Armaturen
Sämtliche Armaturen sind ausschließlich von nur einem servicesicheren Hersteller zu liefern. Unterschiedliche Fabrikate werden nicht akzeptiert!

Alle Armaturen sind in schwerer, gegossener Großküchenausführung aus Messing MG 3, verkupfert, vernickelt oder verchromt zu liefern. Zur Ausstattung gehört ein Rückflussverhinderer.

Für Handwaschbecken sind berührungsfreie, radarsensorgesteuerte Einlocharmaturen mit fest programmierbarer Mischtemperatur vorzusehen. Die Magnetventile sind für einen Kaltwassernachlauf von 1 sec. als Verbrühungsschutz anzusteuern. Zum Lieferumfang gehört generell der Netzadapter 230 Volt (kein Batteriebetrieb!), ebenso die Anschlussschläuche für Warm- und Kaltwasser. Die Mischwasserleistung muss bei 3 bar mindestens 12 Liter / min. betragen. Strahlregler sind diebstahlsicher eingeschraubt.

Für Spülbecken, Spülbeckenpaare sind Mischbatterien mit einer Mischleistung von mind. 50 Liter / min. bei 3 bar vorzusehen.

Geschirrbrausen sind als großküchengeeigneter Einhebelmischer mit wahlweise selbsttätig rückstellenden Einhandumstellern und einer Mischwasserleistung von mind. 50 Lier / min bei 3 bar zu liefern. Zum Lieferumfang gehören die Anschlussschläuche für Kalt- und Warmwasser.

Alle Spülbecken sind mit Standrohren als Überlauf DN 50 auszustatten. Handwaschbecken sind mit einem an einer Kette aus CNS befestigtem Verschlussstopfen aus Kunststoff zu versehen. Die Kette fest am

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Vorbemerkungen Küchentechnik

Handwaschbecken verbunden.

2.9 Becken
Alle Becken sind tief gezogen, mit großen Radien an den Ecken ausgestattet und fugenlos mit umlaufendem Wulstrand mit Gefälle zum Becken einzuschweißen. Gleiches gilt für danebenliegende, geprägte und gerillte Abtropfflächen.

3.0 Kältetechnik und Kühlzellen
Elementverbindung mit Nut/Feder und Exzenter - Spannschlössern von innen zu betätigen (Innenmontage). Die Stöße der Wandelemente sind mit Überlappung und damit besonders hygienisch. Die Ecken der Zellenwände sind innen mit einem vollhygienischen Radius ausgeführt.

Wandstärke:	100 mm starke Wärmedämmung der Zellenelemente, Polyurethan - Hartschaum mit Cyclopentan geschäumt
Dämmung:	Schaumdichte mind. 40 kg/m³, U-Wert 0,20 W/m² K gemäß DIN EN 13165
Oberflächen:	Front außen und innen, Rückwand außen und innen, Decke außen und innen, Wände links und rechts außen und innen sowie Boden außen Stahlblech verzinkt mit antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung, weiß (ähnlich RAL 9016).
Boden:	KE11-Edelstahlboden (Werkstoff-Nr. 1.4301), Kreisverpresst mit Längsschliff, an den Stoßstellen spaltfrei, stufenlos unterlappt. Rutschfestigkeitsklasse R11.
Radlast:	zul. Radlast: 1000 N Lastfläche: >4 cm² Radwerkstoff: Gummirad zul. Flächenlast: 30000 N/m
Türen:	Standard, einflügelige Drehtür, 800 mm breit, 2.000 mm hoch, 100 mm isoliert, bei Tiefkühlzellen mit Türrahmenheizung, Schwellen bodengleich aus CNS; im Türrahmen innen eingebaut LED Beleuchtung, außen eingebaut Bedientableau mit Lichtschalter, Druckausgleichsventil und Thermometer
Blenden:	Jeweils links und rechts, ebenso zur Decke sind alle Kühl- und Tiefkühlzellen zu verblenden. Die Oberfläche ist analog dem Kühlzellenmaterial auszuführen. Alle notwendigen Blenden gehören zum Lieferumfang!

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Nachweis der Gleichwertigkeit

Nachweis der Gleichwertigkeit

Werden für die Leistungen des LV zu den als Leitfabrikat aufgeführten Fabrikaten oder Typen abweichende angeboten, sind auf Veranlassung des Auftraggebers nachfolgende Nachweise der Gleichwertigkeit durch den Bieter zu erbringen:

Nachweis der Übereinstimmung der technischen Nennwerte durch Vorlage der werkseitigen Typenblätter mit Produktabbildung. (insbesondere Qualitätsmerkmale, Funktionseigenschaften, Werkstoffeigenschaften, Leistungen, Wirkungsgrade, Schallwerte, Abmessungen, Massen usw.).

Nachweis der Gleichwertigkeit der Prüfzeichen bzw. Nachweis der Zulassung ausländischer Prüfzeichen in Deutschland. Nachweis der gleichen Klassen und sonstiger Zertifikate.

Der Bieter muss ab Submissionstermin bis zum Ablauf der Vergabefrist in der Lage sein, innerhalb von 3 Arbeitstagen Angaben über weitere technische und gebrauchsbestimmende Eigenschaften des Erzeugnisses zu machen, wie Servicefreundlichkeit, mech. Festigkeit, Materialeigenschaften und im Erzeugnis befindliche Einzelgeräte wie Motoren, Dichtelemente, o. ä..

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in die Gleichwertigkeitsprüfung ggf. auch Kriterien wie Umweltfreundlichkeit, Energiebedarf und Schadstoffbelastung bei der Herstellung, Einsatz von wiederverwertbaren Rohstoffen und Anfall von Sondermüllbelastungen bei erforderlicher Entsorgung der Geräte und Stoffe als bestimmende Gebrauchseigenschaften berücksichtigt werden.

Bei raum- oder geländegestaltenden Elementen wie Leuchten und Schalterprogramme, sowie Oberflächen von sonstigen Geräten werden auch gestalterische Eigenschaften des Leitfabrikates in die Gleichwertigkeitsprüfung einbezogen, wie z.B. Design, Farbe, Oberfläche, Form usw.

Wird bei raumgestaltenden Elementen ein als vom Bieter gleichwertig erkanntes angeboten, hat der Bieter dafür Sorge zu tragen, dass dem Auftraggeber innerhalb der Vergabefrist spätestens 3 Arbeitstage nach Aufforderung durch ihn oder seinen Beauftragten ein Muster kostenlos und leihweise zur Verfügung gestellt werden kann.

Wird ein Muster nicht termingerecht beigebracht, gilt der Nachweis der Gleichwertigkeit als nicht gegeben.

Der Auftraggeber behält sich vor, fachkundige Personen sowie Nutzer oder Betreiber in seine Bewertung der Gleichwertigkeit einzubeziehen.

Wird eine Gebrauchsvorführung des Musters verlangt, ist diese durch den Bieter kostenfrei durchzuführen. Vertreter von herstellender Industrie des Handels sind dazu grundsätzlich nicht zugelassen (Freigabe durch AG erforderlich).

Abfallwirtschaft

Die während der Bauzeit anfallenden Abfälle sind selbst zu beseitigen.

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
01	Titel	Wareneingang

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Titel Wareneingang

01.1 **Plattformwaage**

Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl 600x600 mm
Untergestell Stahl lackiert
Aluminiumwägezelle IP65
Inklusive Überlastsicherung
Höhenverstellbare Füße
Komplett montiert mit Digitalanzeige
Edelstahlgehäuse - IP65
Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check-Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige
Zwei programmierbare Funktionstasten
Jeweils 100 Speicherplätze für Check-Weighing-Gewichte, Referenzgewichte und Check-Weighing im Zählbereich
RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC oder Drucker
Abschaltautomatik im Akkubetrieb
Netzbetrieb (Integriertes Netzteil mit 2-m-Netzkabel)
Zur Tischaufstellung und Wandmontage (inkl. Wandhalterung)

Inkl. Eichung

Höchstlast 150 kg
Teilung 50 g
Wiegefläche/mm 600 x 600 x 160
Eigengewicht 33 kg

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.2 **Stehpult mit Flügeltürschrank**

3-seitig geschlossen
bedienseitig mit 1 Flügeltür, doppelwandig
mit: Innenfach, hochklappbarem Pultdeckel und Bleistiftmulde

Unterschrank: mit Flügeltür
und höhenverstellbaren Füßen
Material: Chromnickelstahl 1.4301

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
01	Titel	Wareneingang

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Fußeinsätze: Kunststoff
Abmessung: B 600 T 500 H 1185 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.3 **Handwaschbecken m. Unterschrank**

tiefgezogenes Becken: 430x320x130mm
mit: Aufkantung hinten (100mm),
Unterschrank 3-seitig
geschlossen mit frontseitiger Flügeltür
inklusive Auslaufhahn
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 500 T 400 H 900 mm

Zubehör:
Waschtischarmatur, berührungslos, Ø 35 mm, Auslauf 140 mm
mit Netzstecker, 230V

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.4 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
01	Titel	Wareneingang

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 100 T 170 H 320 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.5 **Desinfektionsmittelspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 100 T 170 H 320 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.6 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme.
Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
01	Titel	Wareneingang

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

geklappt.
Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.

Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z-Faltung
Abmessungen: 275x105x356 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.7 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 350 T 250 H 400 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.8 **Reinigungsset Edelstahl**

Typ:
bestehend aus: Schlauchhalter, DVGW-zugelassener Molkerei-Dampf-Gummischlauch blau 20 m 1/2",
Schlauchverschraubung beidseitig aus Edelstahl 1/2",
einerseits Schnellkupplungs-Stecker und Schnellkupplung aus Edelstahl, mit Powerjet-Reinigungsbrause

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
01	Titel	Wareneingang

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.9 **Wandbatterie 1/2"**

leichtes Modell
Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
Anschlussdistanz 153 mm
Nicht absperrbare S-Anschlüsse ± 20 mm
Mit DVGW-zugelassenem Rückflussverhinderer
1/2" Anschlussgewinde x 3/4" Abgangsgewinde

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

01.10 **Insektenfalle**

für: Wandmontage oder Standgerät
Wirkradius: 10 Meter
Klebefolie: 390 x 313 mm
2 UVA-Leuchtstoffröhren: je 15W
inkl.: 2 Klebefolien und Befestigungsmaterial
Gehäuse: Kunststoff und Aluminium
Anschlusswert: 230V 0,03kW
Abmessung: B 620 T 90 H 355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
01	Titel	Wareneingang

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 01

Wareneingang, Netto: .....

02 Titel Putzmittelraum Küche

02.1 **Putzmittelschrank**

Ausführung: 2 Flügeltüren, Schloss
mit: 4 feste Zwischenböden,
4 Besenhaken unter oberem Bord und untere 3 Böden 135mm zurückgesetzt
HS-Ausführung nach DIN 18865-9
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Fußeinsätze: Zinkdruckguss
Abmessung: B 1200 T 600 H 1950 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

02.2 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: max. 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
02	Titel	Putzmittelraum Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.3 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: max. 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

02.4 **Handwasch-Ausgusskombination**

Ausführung: übereinander, 4 Füße
Handwaschbecken: 340x240x150 mm
Ausgussbecken: 370x340x150 mm
inklusive: Mischbatterie 1 1/2"
Klapprost
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Fußeinsätze: Kunststoff
Abmessung: B 500 T 700 H 900 mm

Zubehör:
Waschtischarmatur, berührungslos, Ø 35 mm, Auslauf 140 mm
mit Netzstecker, 230V

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

02.5 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
02	Titel	Putzmittelraum Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 100 T 170 H 320 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

02.6 **Desinfektionsmittelspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 100 T 170 H 320 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
02	Titel	Putzmittelraum Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.7 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme.
Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten geklappt.
Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.
Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z-Faltung
Abmessungen: 275x130x355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

02.8 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 350 T 250 H 400 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 02

Putzmittelraum Küche, Netto: .....

03 Titel Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.1 **Kühl-/ Tiefkühlzelle**

Kühl-/ Tiefkühlzelle
Aussenbreite 10.300 mm
Aussenlänge 6.000 mm
Aussenhöhe 2.450 mm
Zellentyp: Standard Plus

Elementverbindung mit Nut/Feder und Exzenter-
spannschlössern von innen zu betätigen (Innenmontage).
Die Stöße der Wandelemente sind mit Tecto-Überlappung und
damit besonders hygienisch.
Die Ecken der Zellenwände sind innen mit einem
vollhygienischen Radius ausgeführt.
Wandstärke: 100 mm starke
Wärmedämmung der Zellenelemente, Polyurethan-Hartschaum
mit Cyclopentan geschäumt
Wärmedämmung: Schaumdichte = 40 kg/m³
U-Wert 0,20 W/m² K gemäß DIN EN 13165 Smart Protec®,
weiß, antibakteriell
Front außen, Front
innen, Rückwand außen, Rückwand
innen Wand links außen, Wand links
innen, Wand rechts außen
Wand rechts innen, Decke außen, Decke innen, Boden außen
Bodenausführung: KR11-Edelstahlboden (Werkstoff-Nr.
1.4301),
Kreisverpresst mit Längsschliff, an den Stoßstellen spaltfrei,
stufenlos unterlappt.
Rutschfestigkeitsklasse R11
zul. Radlast: 1600 N
Lastfläche: >4 cm²
Radwerkstoff: Gummirad
zul. Flächenlast: 30000 N/m²
Wannenförmiger Boden mit
angeformtem Radius am Übergang zu den
Zellenwänden. Auch die Bodenecken sind gerundet.
Die Bodenstärke beträgt 87 mm (außen 100 mm)
inklusive 30 mm Unterlüftung
qm Unterlüftung: 61,80 m2

Trennwand 1 Stück
Trennwand Breite 3.300 mm
Wandhöhe 2.250 mm
Wandstärke: 100 mm starke Wärmedämmung.
Oberfläche außen: Stahlblech verzinkt, mit antimikrobiell
wirksamer Pulverbeschichtung
Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.
Oberfläche innen: Stahlblech verzinkt, mit antimikrobiell
wirksamer Pulverbeschichtung,
Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Trennwand 2 Stück
Ausführung: Standard Plus
Trennwand Breite 6.000 mm
Wandhöhe 2.250 mm

Wandstärke: 100 mm starke Wärmedämmung.
Oberfläche außen: Stahlblech verzinkt,
mit antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung,
Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.
Oberfläche innen: Stahlblech verzinkt, mit antimikrobiell
wirksamer Pulverbeschichtung,
Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.

Trennwand 1 Stück
Ausführung: Standard Plus
Trennwand Breite 2.200 mm
Wandhöhe 2.250 mm
Wandstärke: 100 mm starke Wärmedämmung.
Oberfläche außen: Stahlblech verzinkt,
mit antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung,
Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.
Oberfläche innen: Stahlblech verzinkt, mit antimikrobiell
wirksamer Pulverbeschichtung,
Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.

Tiefkühlzellen-Drehtür 1 Stück
Standard Plus, einflügelig, mit Türrahmenheizung.

Am Türrahmen innen: LED- Leuchte (10 W / 1100 lm)
mit integrierter Abzweigdose (IP66)
Am Türrahmen außen: Bedientableau mit Lichtschalter,
digitalem Thermometer,
Messbereich: -50°C bis +120°C
Einsatzbereich Display: -5°C bis +55°C und max. 90% rel.
Feuchte und Druckausgleichsventil
(geeignet bis zu einer Kälteleistung max. 5 kW)
Lichte Breite 800 mm
Lichte Höhe 2.000 mm
Wandstärke: 100 mm starke Wärmedämmung.
Türbereich ohne Radius, Schwelle bodengleich.

Kühlzellen-Drehtür 4 Stück
Standard Plus, einflügelig, mit Türrahmenheizung.
Am Türrahmen innen: LED- Leuchte (10 W / 1100 lm)
mit integrierter Abzweigdose (IP66)
Am Türrahmen außen: Bedientableau mit Lichtschalter,
digitalem Thermometer,
Messbereich: -50°C bis +120°C
Einsatzbereich Display: -5°C bis +55°C und max. 90% rel.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Feuchte und Druckausgleichsventil
(geeignet bis zu einer Kälteleistung max. 5 kW)
Lichte Breite 900 mm
Lichte Höhe 2.000 mm
Wandstärke: 100 mm starke Wärmedämmung.
Türbereich ohne Radius, Schwelle bodengleich.

1 Stück
Mehrpreis 100 mm Raster einseitig
1 Stück
innenliegende Ecke

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.2 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: max. 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1000 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.3 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.4 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.5 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.6 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: max. 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1000 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.7 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.8 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.9 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.10 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.11 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.12 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.13 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.14 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.15 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.16 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 800 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.17 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 800 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.18 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1000 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.19 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.20 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.21 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.22 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1300 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.23 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1000 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.24 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.25 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.26 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.27 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.28 **Regalwagen**

Abstand der Auflagenschienen: 73 mm
Der Regalwagen besteht aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301.
Zwischen stabilem Vierkantrohr mit 25 x 25 mm (gebogen ohne Einzug) befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 1/1, 2/3, 1/2 ,1/3, 2/8 versehen.
Ein eingeschweißtes Vierkantrohr 20 x 10 mm auf mittlerer Höhe des Regalwagens, jeweils an Vorder- und Rückseite höhenversetzt angebracht, verstärkt zusätzlich die Stabilität.
Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).
Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung
Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10, Polyamid (PA)
Materialstärke VK-Rohr: 1,5 mm
Materialstärke Auflageschienen: 1,2 mm
Gewicht: 15 kg
Tragfähigkeit je Wagen: 200 kg
Anzahl Auflagenpaare: 18 Paar
GN 1/1 oder deren Unterteilung
Kapazität: 8 x GN 1/1-150 ohne Deckel
U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung
Abmessung: B 460 T 613 H 1645 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

2 ST EP ..... GP .....

03.29 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.30 **Anbaueinheit mit Bögen 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.31 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.32 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1000 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.33 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.34 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.35 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.36 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.37 **Wandanschlussprofil**

Wandanschlussprofil

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.38 **Wandanschlussprofil**

Wandanschlussprofil

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

03.39 **Deckenanschlussprofil**

Deckenanschlussprofil mit Revisionsöffnung 600x600mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
03	Titel	Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 03

Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte, Netto: .....

04 Titel Trockenlager

04.1 **Grundeiheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

04.2 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
04	Titel	Trockenlager

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

04.3 **Grundeiheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

04.4 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

04.5 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11 **LV** **G11 Küche, Technik, Einbauten**

04 Titel Trockenlager

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

04.6 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 04

Trockenlager, Netto: .....

05 Titel Nonfoodlager

05.1 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
05	Titel	Nonfoodlager

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

05.2 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

05.3 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

05.4 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 120 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11 **LV** **G11 Küche, Technik, Einbauten**
05 Titel Nonfoodlager

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 05

Nonfoodlager, Netto: .....

06 Titel Getränkelager

06.1 **Kühl-/ Tiefkühlzelle**

Kühl-/ Tiefkühlzelle
Aussenbreite 3.400 mm
Aussenlänge 2.600 mm
Aussenhöhe 2.450 mm
Zellentyp: Standard Plus

Elementverbindung mit Nut/Feder und
Exzenter-Spannschlössern von innen zu betätigen
(Innenmontage).
Die Stöße der Wandelemente sind mit Tecto-Überlappung und
damit besonders hygienisch.
Die Ecken der Zellenwände sind vollhygienischen Radius
ausgeführt.
Wandstärke: 100 mm starke Wärmedämmung der
Zellenelemente,
Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan geschäumt
Wärmedämmung: Schaumdichte = 40 kg/m³
U-Wert 0,20 W/m² K gemäß DIN
EN 13165, weiß, antibakt.
Front aussen, Front
innen, Rückwand aussen, Rückwand innen
Wand links aussen, Wand links
innen,Wand rechts aussen
Wand rechts innen, Decke
aussen, Decke innen, Boden
aussen
Bodenausführung: KR11- Edelstahlboden (Werkstoff-Nr.
1.4301),
Kreisverpresst mit Längsschliff, an den Stoßstellen spaltfrei,
stufenlos unterlappt.
Rutschfestigkeitsklasse R11
zul. Radlast: 1600 N
Lastfläche: >4 cm²
Radwerkstoff: Gummirad
zul. Flächenlast: 30000 N/m²
Wannenförmiger Boden mit angeformtem Radius am Übergang
zu den Zellenwänden. Auch die Bodenecken sind gerundet.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
06	Titel	Getränkelager

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Die Bodenstärke beträgt 87 mm (außen 100 mm)
inkl. Unterlüftung
Türelement / Lukenelement 1 Stück
Tiefkühlzellen-Drehtür Standard Plus, einflügelig,
mit Türrahmenheizung.
Am Türrahmen innen: LED-Leuchte (10 W / 1100 lm)
mit integrierter Abzweigdose (IP66)

Am Türrahmen außen:
Bedientableau mit Lichtschalter, digitalem Thermometer,
Messbereich: -50°C bis +120°C
Einsatzbereich Display: -5°C bis +55°C und max. 90% rel.
Feuchte und Druckausgleichsventil
(geeignet bis zu einer Kälteleistung max. 5 kW)
Lichte Breite 1.000 mm
Lichte Höhe 2.000 mm
Wandstärke: 100 mm starke Wärmedämmung.
Türbereich ohne Radius, Schwelle bodengleich.

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

06.2 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 600 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
06	Titel	Getränkelager

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

06.3 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 600 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

06.4 **Wandanschlussprofil**

Wandanschlussprofil

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

06.5 **Wandanschlussprofil**

Wandanschlussprofil

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
06	Titel	Getränkelager

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

06.6 **Deckenanschlussprofil**

Deckenanschlussprofil mit Revisionsöffnung 600x600mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

06.7 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1000 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

06.8 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 06

Getränkelager, Netto: .....

07 Titel Vorbereitung Achse R/3-5

07.1 **Schnellkühler / Schockfroster**

Gerät zum Schnellkühlen kochend heißer Speisen und zum Schockfrosten von heißen oder unverarbeiteten Lebensmitteln, inklusive Zusatzfunktionen, wie Auftauen, NT-Garen, Sousvide Garen, Regenerieren
Arbeitsbereich von -35°C bis + 85°C.
Türanschlag links

Ausführung: steckerfertig, luftgekühlt
Steuerung: Touch-Display 10"
Einschübe: 13x GN 1/1, H 65 mm
Kühl-/Frostkapazität: 70/70kg
Luftdesinfektion SANIGEN

Innenluftreinigung durch aktive Freisetzung von Ionen.
Der gesamte Innenraum wird, inkl. Verdampfer und Ventilatoren, konstant bakterienfrei gehalten. Keine zusätzlichen, chemischen Zusätze erforderlich.

Funktionen Arbeitsmodus:
- Zyklus-Start erfolgt sofort nach Beschickung der garheißen Lebensmittel (z.B. KT 90°C).
- Automatische Erkennung des Kerntemperaturfühlers. Die Steuerung des Kühlzyklus erfolgt entsprechend über die Kerntemperatur, oder alternativ über Zeit, falls der KT-Fühler nicht gesetzt wurde.
- Die Raumtemperatur von konstant +1°C (Schnellkühlen) ermöglicht das laufende Nachschieben garheißer Komponenten (Mischbeschickung), ohne Zyklusunterbrechung und ohne Anfriergefahr. Der KT-Fühler kann laufend in garheiße Lebensmittel umgesteckt werden.
- 3-Punkt- Kerntemperaturfühler überwacht die Kerntemperatur und meldet eine unsachgemäße Positionierung.
- Parameter-Änderungen während des lfd. Zyklus möglich. Bei allen Funktionen automatisches Rückkühlen bei RT +1°C auf +3°C und Lagerung bei +2°C
- Niedertemperatur-Garen mit programmierbarer Reifezeit (KT-Fühler gesteuert).
- Sous-vide Garen (Temperatur-Verläufe individuell einstellbar).
- HOLD/Heißhalten +65 °C
- Pasteurisieren
- Regenerieren KT-Fühler gesteuert und automatisches Umschalten auf HOLD.
- Schonendes, KT-Fühler gesteuertes Auftauen.
- Gären

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Trocknen von Gemüse, Früchte Beeren usw.
  Elektronik-Steuerung:
- Klar strukturiertes, leicht bedienbares Smart Touch Display (10")
- Steuerung über selbsterklärende Piktogramme oder eigenprogrammierte Zyklen.
- Anzeige von Funktionsstörungen.
- Es können beliebig viele betriebsindividuelle Zyklen programmiert werden.

- Das Display zeigt den Kerntemperaturverlauf der Speisen und die Restzeit des aktuellen Zyklus an.
- LED-Leiste, die den Verlauf der Zyklen oder Fehlermeldungen durch farbige Signale meldet.
- USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten.
- WIFI Modul

Ausführung:
- MultiRack mit variabel einstellbarem Schienenabstand - 1/1 GN Quereinschub. Werkzeugfreies Umhängen der Einschubleitern auf EN 400x600.
- Doppelwandiges Schrankgehäuse mit HCFC- freier Schäumung, Stärke 70 mm.
- Gehäuse aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Innenraum aus CNS 1.4301 (AISI 304) mit großen, hygienischen Radien; Kondenswasser-Ablauf mittig
- Tür Linksanschlag (Rechtsanschlag bei Bestellung angeben).
- Türmagnetschalter für automatisches Aus- und Einschalten des Kältekreislaufs bei Türöffnung. Bei Türöffnung sofortiger Stopp der Ventilatortätigkeit.
- Ghost Closing Door, mit doppelt abgeschrägten Seitenkanten und unsichtbaren Scharnieren.
  Ausgestattet mit einer von Hand zu wechselnden, langlebigen Hohlkammer- Magnetdichtung.
- Türrahmenheizung während des Schockfrostens.
- GN-1/1-Kondenswasser- Auffangschale unter dem Geräteboden eingeschoben.
- Vertikal angeordnete Verdampfer-Lüfter-Einheit an der Rückwand.
- 3 AC-Ventilatoren aus Kunststoff (à 300 mm). Die energieeffizienten AC- Motoren sorgen für vibrationsarme Laufruhe.
- Die Ventilatorbefestigung vor dem Verdampfer kann zur einfachen Reinigung geöffnet werden.
- Einfach zu wechselnder KT-Fühler (z.B. auf Sousvide-Fühler), nach IP67 wasserfeste Verbindungen (Schrauben, Kabelführung, Platine)

Der Filter vor dem Verflüssiger kann durch eine kippbare Abdeckung leicht zu Reinigungszwecken entnommen werden
mit: Warm- und Kaltfunktionen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
07	Titel	Vorbereitung Achse R/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

inkl.: 3P-KT-Fühler
Innen/Außen: Edelstahl AISI304
Anschlusswert: 400V 3,07kW
Abmessung B 790 T 1015 H 1965 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

07.2 **Vakuum-Verpackungsmaschine**

Serienmäßig mit 2 Schweißleisten (links/rechts)
- Serienmäßig mit Doppelschweißung (zwei Schweißdrähte) Optional ohne Aufpreis: Trennschweißung/Breitschweißung
- Einfach herausnehmbare Silikonhalterungen für problemlose Reinigung und Wartung
- Programm für Pumpenwartung und Pumpenreinigung
- Serienmäßig mit digitaler Zeitsteuerung mit Speicher für 10 Programme
- Vakuumkammer aus Aluminium und Deckel mit Sichtfenster
- Edelstahlgehäuse
- Wird mit 8 Einlegeplatten geliefert, für schnelleren Zyklus und optimale Produktpositionierung

Deckel: ALU mit Sichtfenster
Kammer LxBxH 520x500x235 mm
Gewicht (kg) 163
Netto-Länge der Schweißnaht (mm) 2 x 505
Anschlusswert: 400V 3,5kW
Abmessung: B 682 T 695 H 1060 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
07	Titel	Vorbereitung Achse R/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

07.3 **Arbeitsschrankanlage**

Tischplatte Stärke 1,5 MM
Auf-/Abkantung: 1-/3seit. 50mm
Materialdicke: 1,5 mm
mit: geklebten Chromnickelstahl- Verstärkungsprofilen
unterfüttert, schallgedämmt
Material: Chromnickelstahl 1.4301
ABM: B 2000 T 700 H 50 mm

Arbeitsschrank geschlossen
mit Außenverkleidung, Fußgestell
Ausführung: bedienseitig Schiebetüren,
Türen justier- und auswechselbar
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
mit: höhenverstellbaren Zwischenbord,
allseitig 40mm abgekantet
Material: Chromnickelstahl 1.4301
ABM: B 1595 T 650 H 650 mm

Schubladenblock
Ausführung: 3 Kastenschubladen,
Schubladen herausnehmbar
Belastbarkeit/Schublade: 50kg
Unterschrank: HS, DIN 18865-9
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 400 T 650 H 650 mm

Inklusive Fu?gestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

07.4 **Wandhängeschrank geschlossen**

Ausführung: mit Schiebetüren
Tür justier- und auswechselbar
mit: 1 Zwischenboden, vierseitig 40mm abgekantet
Anzahl möglicher GN1/6: 11
HS-Ausführung nach DIN 18865-9
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 2000 T 400 H 650 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

07.5 **Spültisch**

Spültischabdeckung mit 1 Becken
Ausführung: Abtropffläche links
Materialstärke: 0,8 - 1,00 mm
hinten: 50 mm aufgekantet
Becken: 600x500x250 mm
Auslaufprägung: 2"
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1400 T 700 H 50 mm

Spültischschrank geschlossen
Außenverkleidung und Zwischenboden
Ausführung: bedienseitig Flügeltüren
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
Boden hinten 50mm aufgekantet,
ohne Rückwand, mit Beckenblende
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1395 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

07.6 **Vorspülbrause 1/2"**

Vorspülbrause 1/2"
- schwere Ausführung für die Gemeinschaftsverpflegung mit Aufbau komplett aus Edelstahl
- Armaturenkörper mit Pentachromgriffe
- Auslauf, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
07	Titel	Vorbereitung Achse R/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff für stufenlos dosierbare Strahlstärke und Feststeller für Dauerbetrieb

Ausladung: 300 mm
Höhe bis Auslauf: 350 mm
Gesamthöhe: 1250 mm
Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Anschluss: 1/2"AG

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

07.7 **Abfalleimer**

Deckel: abnehmbar mit Griff, kann seitlich am Eimer eingehängt werden
Volumen: 56 Liter
Innenmaß: ø370 mm Höhe: 520 mm
4 Lenkrollen: ø60 mm
Material: CNS 18/10
Abmessung: B 460 T 400 H 620/723 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 07

Vorbereitung Achse R/3-5, Netto: .....

08 Titel Vorbereitung Achse Q/3-5

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
08	Titel	Vorbereitung Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

08.1 **Handwaschbecken**

mit 3-seitiger Beckenverkleidung
hinten 20 mm aufgekantet
Beckenmaß: 340 x 230 x 120 mm
Außenabmessungen: 400 x 320 x 200 mm

Zubehör:
Waschtischarmatur, berührungslos, Ø 35 mm, Auslauf 140 mm
mit Netzstecker, 230V

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.2 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
08	Titel	Vorbereitung Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

08.3 **Desinfektionsmittelspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.4 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme.
Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten geklappt.
Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.

Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z-Faltung
Abmessungen: 275x130x355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
08	Titel	Vorbereitung Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.5 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 350 T 250 H 400 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.6 **Spritzschutz**

aus Chromnickelstahl
Abmessungen: 10x320x350 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.7 **Insektenfalle**

für: Wandmontage oder Standgerät
Wirkradius: 10 Meter
Klebefolie: 390 x 313 mm
2 UVA-Leuchtstoffröhren: je 15W
inklusive: 2 Klebefolien und Befestigungsmaterial
Gehäuse: Kunststoff und Aluminium
Anschlusswert: 230V 0,03kW
Abmessungen: B 620 T 90 H 355 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
08	Titel	Vorbereitung Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.8 **Spültisch**

Spültischabdeckung mit 1 Becken
Ausführung: Abtropffläche links
Materialstärke: 0,8 - 1,00 mm
hinten: 50 mm aufgekantet
Becken: 600x500x250 mm
Auslaufprägung: 2"
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1400 T 700 H 50 mm

Spültischunterschrank geschlossen
Außenverkleidung und Zwischenboden
Ausführung: bedienseitig Flügeltüren
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
Boden hinten 50mm aufgekantet,
ohne Rückwand, mit Beckenblende
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1395 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.9 **Einloch-Standarmatur**

1/2", Ganzmetall
Ausladung: 230 mm
Höhe bis Auslauf: 130 mm
Montagebohrung: Ø 35 mm
Anschluss: 3/8"ÜM
Anschlussart: Hochdruck
Armaturenart: Hebelmischer

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Mit gegossenem Schwenkauslauf 360°
- Wassersparkartusche Ø 35 mm Typ "G"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.10 **Küchenmaschinenanlage**

Küchenmaschinenanlage mit: Antrieb und Timer
kompakte Schrankanlage bestehend aus Zubehörtrakt mit 2 Schubladen und linksseitigem Maschinenteil.
Maschinenanlage mit integrierter Antriebseinheit in der Timerversion, mit stabiler herausziehbarer Abstelleinrichtung am Korpusfuß, diese verfügt über eine 70er Blende, ausgeführt mit Griffleiste 4-Kant-Edelstahlspezialauszug zur Fixierung der Antriebseinheit in den 3 Arbeits-stellungen bzw. der Parkstellung, mit Sicherungsautomatik und Selbstjustierung, mit frontseitiger nach unten schwenkbare Zentraltür mit Griffleiste.
Korpus 1300 mm breit und 650 mm hoch, mit Rückwandseitiger mittiger Steckerdurchführung 140 x 140 mm im Bereich des 500 mm breiten Maschinenteiles im Abstand von 20 mm zur Arbeitsplattenunterseite, Arbeitsplatte 50 mm dick mit hinterer Aufkantung 50mm, aus 1,5 mm CNS 18/10, mit Edelstahlprofilen unterfüttert und schalldämmend ausgeführt, alle sichtbaren Teile sind mit einem einheitlichen matten Schliff versehen, Antriebseinheit AE 6e mit doppelter elektromagnetischer Sicherheitsabschaltung und Wiederanlaufschutz nach Spannungsausfall, inklusive Edelstahlaufnahmebuchse Ø 62 mm und Schnellspannverriegelung,
Drehstromgetriebemotor mit integriertem Motorschutzschalter, 2 Geschwindigkeiten 140 / 280 U/min und Ein-Aus-Taster, Zubehörtrakt ausgeführt als Schubladenschrank zur geordneten und fixierten Zubehörunterbringung, beide Schubladen mit je 2 Spezialschwerlastauszügen, Blendenhöhe unten 360 mm / oben 260 mm.

Technische Daten:
Motorleistung: 0,95 / 1,10 kW
Spannung: 400V, 50Hz, 3P+N
5 pol. CEE-Stecker 16A
Anschlusskabel: ca. 2,5 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Schutzart: IP 65 (mit Timer IP 54)
GS - Zeichen: ja

Abmessungen:
Breite: 1300 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 900 mm

auf 150/200 mm hohen Füßen mit verstellbaren Fußstollen
Anschlusswert:400V 0,95/1,1kW
ABM: B 1300 T 700 H 900 mm

Planeten-, Rühr-, Schlag- und Knetwerk
komplett mit Planetenrührkopf, Rührbesen, Schlagbesen und Knethaken
Abdeckung, 15 Liter Kessel
Material: Edelstahl

Fleisch- und Gemüsewolf
Edelstahlwolf komplett mit Edelstahlschnecke,
Edelstahlwolfgehäuse mit Zügen und Schale.
Spezialkunststoffschneckenlager mit Dichtbund,
im Inneren polierte Oberfläche, erfüllt alle hygienischen Anforderungen,
Leistung bei 4,5 mm- Lochscheibe ca. 150 kg/h,
spülmaschinengeeignet

inklusive Zubehör bestehend
aus:

Vorschneider, Kreuzmesser,
Lochscheibe 4,5 mm codiert,
Stopfer,
Edelstahlschale, Einlegering
15 mm codiert, Ausziehhaken

Universal-Gemüseschneider zum Schneiden, Schnitzeln,
Reiben, Würfeln und Passieren,
bestehend aus Gehäuse und Deckel,
geschaltete Paralleldrückeinrichtung mit
XXL-Öffnung ca. 144 cm² und Schneiderohr Ø 60 mm
Material: komplett Edelstahl
inklusive Zubehör:
Stopfer Ø 58 mm und Auswerferscheibe

Scheibensortiment

Ø = 210 mm, Edelstahl, zum Einsatz im Universal-Gemüseschneider

Kompaktscheiben mit Grundkörper 3 mm inklusive

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Nabe, Messer und Scheibenelemente
mutterlos im Grundkörper verschraubt,
hygienische Reinigung in der Spülmaschine
Messer rostfrei, elektrolytisch poliert, gehärtet

Verstellbare Messerscheibe 0,0 - 8,0 mm
Sichelmesserscheibe 4,0 mm
Rohkostscheibe geschärft 2,0 mm
Rohkostscheibe geschärft 4,0 mm
Streifenschneidscheibe 3,5 x 3,5 mm

Würfeln

Grundträger-Einsatz zur Aufnahme der Würfelgatter,
Passiereinsätze zwingend erforderlich
Material: Edelstahl

Würfelschneideinrichtung

Ø = 210 mm, zum Einsatz im
Universal-Gemüseschneider bestimmt,
komplett bestehend aus Würfelgatter mit
Edelstahlrahmen, Edelstahlmesserbalken
und Kunststoffreinigungsstopfer,
Grundträger-Einsatz zwingend erforderlich
Würfelschneideinrichtung 10 x 10 x 8 mm

Scheibenständer

Scheibenständer für 4 Scheiben + 1
Würfelschneideinrichtung

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.11 **Wandbord mit 2 Ablagen**

Ausführung: höhenverstellbar
Bord: 3-seitig 40mm abgekantet
Rückseite: 40mm aufgekantet
Ablagemaß: L x 370
Anzahl der Wandschienen: 3
Anzahl der Konsolen: 6
Material: Chromnickelstahl 1.4301

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
08	Titel	Vorbereitung Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Abmessungen: B 1800 T 400 H 800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.12 **Arbeitsschrankanlage**

Tischplatte Stärke 1,5 MM
Auf-/Abkantung: 1-/3-seit. 50mm
Materialdicke: 1,5 mm
mit: geklebten Chromnickelstahl-Verstärkungsprofilen
unterfüttert, schallgedämmt
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1800 T 700 H 50 mm

Arbeitsschrank geschlossen
Ausführung: bedienseitig Schiebetüren,
Türen justier- und auswechselbar
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,

mit: höhenverstellbar Zwischenbord,
allseitig 40mm abgekantet
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 1795 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.13 **Aufschnittmaschine - schräg**

Ausführung: glattes Messer
Messer-Durchmesser: 300 mm
Schnittlänge/-höhe: 215/180 mm
Schnittstärke: 0 - 15 mm
Gehäuse: Alu eloxiert

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
08	Titel	Vorbereitung Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Anschlusswert: 230V 0,23kW
Abmessung: B 480 T 600 H 390 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.14 **Abfalleimer**

Deckel: abnehmbar mit Griff, kann seitlich am Eimer eingehängt werden
Volumen: 56 Liter
Innenmaß: ø370 mm Höhe: 520 mm
4 Lenkrollen: ø60 mm
Material: Chromnickelstahl 18/10
Abmessung: B 460 T 400 H 620/723 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

08.15 **Reinigungsset Edelstahl**

bestehend aus:
Schlauchhalter, DVGW-zugelassener Molkerei-Dampf-Gummischlauch blau 20 m 1/2",
Schlauchverschraubung beidseitig aus Edelstahl 1/2",
einerseits Schnellkupplungs- Stecker und Schnellkupplung aus Edelstahl, mit Powerjet-Reinigungsbrause

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
08	Titel	Vorbereitung Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

08.16 **Wandbatterie 1/2"**

leichtes Modell
Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
Anschlussdistanz 153 mm
Nicht absperrbare S-Anschlüsse ± 20 mm
Mit DVGW-zugelassenem Rückflussverhinderer
1/2" Anschlussgewinde x 3/4" Abgangsgewinde

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 08

Vorbereitung Achse Q/3-5, Netto: .....

09 Titel Vorbereitung Achse R/1-3

09.1 **Spültisch**

Spültischabdeckung mit 1 Becken
Materialstärke: 0,8 - 1,00 mm
hinten: 50 mm aufgekantet
Becken: 500x500x250 mm
Auslaufprägung: 2"
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 700 T 700 H 50 mm

Spültischschrank geschlossen
Außenverkleidung und Zwischenboden
Ausführung: bedienseitig Flügeltüren
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
Boden hinten 50mm aufgekantet,
ohne Rückwand, mit Beckenblende
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 695 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
09	Titel	Vorbereitung Achse R/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.2 **Spültischbatterie 1/2"**

1/2", Ganzmetall
Ausladung: 230 mm
Höhe bis Auslauf: 130 mm
Montagebohrung: Ø 35 mm
Anschluss: 3/8"ÜM
Anschlussart: Hochdruck
Armaturenart: Hebelmischer
- Mit gegossenem Schwenkauslauf 360°
- Wassersparkartusche Ø 35 mm Typ "G"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.3 **Tischplatte Stärke 1,5mm**

Auf-/Abkantung: 1-/3seit. 50mm
Materialdicke: 1,5 mm
mit: geklebten Chromnickelstahl-Verstärkungsprofilen
unterfüttert, schallgedämmt
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1400 T 700 H 50 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
09	Titel	Vorbereitung Achse R/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

09.4 **Arbeitsschrank geschlossen**

ohne: Arbeitsplatte, Außenverkleidung
Ausführung: bedienseitig Schiebetüren,
Türen justier- und auswechselbar
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
mit: höhenverstellbarem Zwischenbord,
allseitig 40mm abgekantet
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 995 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.5 **Schubladenblock**

ohne: Arbeitsplatte, Außenverkleidung,
Ausführung: 3 Kastenschubladen,
Schubladen herausnehmbar
Belastbarkeit/Schublade: 50kg
Unterschrank: HS, DIN 18865-9
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 400 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.6 **Tischplatte Stärke 1,5mm**

Auf-/Abkantung: 1-/3seit. 50mm
Materialdicke: 1,5 mm
mit: geklebten Chromnickelstahl-Verstärkungsprofilen
unterfüttert, schallgedämmt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
09	Titel	Vorbereitung Achse R/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 700 H 50 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.7 **Arbeitsschrank geschlossen**

ohne: Arbeitsplatte
Ausführung: bedienseitig Schiebetüren,
Türen justier- und auswechselbar
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
mit: höhenverstellbarem Zwischenbord,
allseitig 40mm abgekantet
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1495 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.8 **Wandhängeschrank geschlossen**

ohne: Arbeitsplatte
Ausführung: bedienseitig Schiebetüren,
Türen justier- und auswechselbar
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
mit: höhenverstellbarem Zwischenbord,
allseitig 40mm abgekantet
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1495 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
09	Titel	Vorbereitung Achse R/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.9 **Wandhängeschrank geschlossen**

Ausführung: mit Schiebetüren
Tür justier- und auswechselbar
mit: 1 Zwischenboden,
vierseitig 40mm abgekantet
Anzahl möglicher GN1/6: 8
HS-Ausführung nach DIN 18865-9
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1500 T 400 H 650 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.10 **Handwaschbecken**

mit 3-seitiger Beckenverkleidung
hinten 20 mm aufgekantet
Beckenmaß: 340 x 230 x 120 mm
Außenabmessungen: 400 x 310 x 150 mm

Zubehör:
Waschtischarmatur, berührungslos, Ø 35 mm, Auslauf 140 mm
mit Netzstecker, 230V

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
09	Titel	Vorbereitung Achse R/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

09.11 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, Bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.12 **Desinfektionsspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, Bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
09	Titel	Vorbereitung Achse R/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.13 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme.
Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten geklappt.
Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.

Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z-Faltung
Abmessungen: 275x130x355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.14 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 350 T 250 H 400 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
09	Titel	Vorbereitung Achse R/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

09.15 **Spritzschutz**

aus Edelstahl
Abmessungen: 10x320x350 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

09.16 **Insektenfalle**

für: Wandmontage oder Standgerät
Wirkradius: 10 Meter
Klebefolie: 390 x 313 mm
2 UVA-Leuchtstoffröhren: je 15W
inklusive: 2 Klebefolien und Befestigungsmaterial
Gehäuse: Kunststoff und Aluminium
Anschlusswert: 230V 0,03kW
Abmessungen: B 620 T 90 H 355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 09

Vorbereitung Achse R/1-3, Netto: .....

10 Titel Vorbereitung Achse Q1-3

10.1 **Spültisch**

Spültischabdeckung mit 1 Becken
Materialstärke: 0,8 - 1,00 mm
hinten: 50 mm aufgekantet
Becken: 500x500x250 mm
Auslaufprägung: 2"
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 700 T 700 H 50 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
10	Titel	Vorbereitung Achse Q1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Spülenunterschrank geschlossen
Außenverkleidung und Zwischenboden
Ausführung: bedienseitig Flügeltüren
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
Boden hinten 50mm aufgekantet,
ohne Rückwand, mit Beckenblende
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 695 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

10.2 **Spültischbatterie**

1/2", Ganzmetall
Ausladung: 230 mm
Höhe bis Auslauf: 130 mm
Montagebohrung: Ø 35 mm
Anschluss: 3/8"ÜM
Anschlussart: Hochdruck
Armaturenart: Hebelmischer
- Mit gegossenem Schwenkauslauf 360°
- Wassersparkartusche Ø 35 mm Typ "G"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

10.3 **Tischplatte Stärke 1,5mm**

Auf-/Abkantung: 1-/3seitig 50mm
Materialdicke: 1,5 mm
mit: geklebten Chromnickelstahl-Verstärkungsprofilen
unterfüttert, schallgedämmt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
10	Titel	Vorbereitung Achse Q1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1600 T 700 H 50 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

10.4 **Arbeitsschrank geschlossen**

ohne: Arbeitsplatte, Außenverkleidung
Ausführung: bedienseitig Schiebetüren,
Türen justier- u auswechselbar
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
mit: höhenverstellbarem Zwischenbord,
allseitig 40mm abgekantet
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1595 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

10.5 **Tischplatte Stärke 1,5mm**

mit Arbeitsplatten-Durchbruch und Kragen
Auf-/Abkantung: 1-/3-seitig 50 mm
Materialdicke: 1,5 mm
mit: geklebten Chromnickelstahl-Verstärkungsprofilen
unterfüttert, schallgedämmt
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 2300 T 700 H 50 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
10	Titel	Vorbereitung Achse Q1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

10.6 **Wandbord mit 2 Ablagen**

Ausführung: höhenverstellbar
Bord: 3-seitig 40 mm abgekantet
Rückseite: 40 mm aufgekantet
Ablagemaß: L x 370
Anzahl der Wandschienen: 3
Anzahl der Konsolen: 6
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1600 T 400 H 800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

10.7 **Spülenunterschrank geschlossen**

ohne: Spülabdeckung, Außenverkleidung und Zwischenboden
Ausführung: bedienseitig Flügeltür
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
Boden hinten 50mm aufgekantet,
ohne Rückwand und Beckenblende
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 495 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

10.8 **Arbeitsschrank geschlossen**

ohne: Arbeitsplatte, Außenverkleidung
Ausführung: bedienseitig Schiebetüren,
Türen justier- und auswechselbar
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
mit: höhenverstellbarem Zwischenbord,
allseitig 40mm abgekantet
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 1795 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

10.9 **Kaffee-/ Teebrühanlage**

mit integriertem Heißwassergerät und
transportablen Behältern 2 x 5 Liter bestehend aus:
Rundfilterkaffeemaschine bestehend aus Brühsäule mit
integriertem Heißwassergerät für kleinere und größere
Heißwassermengen zu beliebigen Zeitpunkten, 2 x Filterpfanne
komplett, 2 x Vorratsbehälter, Bodenplatte und Tropfblech.
Brühsäule: zwei wassergeschützte Steckdosen,
Durchlauferhitzer aus Chromnickelstahl mit
Dreifach-Trockengehschutz, 4 Tipptasten für unterschiedliche
Brühmengen, akustisches Signal bei Brühende,
Entkalkungsanzeige, Entkalkungsprogramm, Zeitschaltuhr,
Kaffeemengenbedarfsanzeige, endschaltergesicherter
Brühkopf, Endschaltersicherung für Vorratsbehälter, Tages-
und Gesamtmengenzähler der Brühmenge.

Digitales Displaymit Piktogrammen zur Anzeige des
Gerätezustandes: Behälter in Position, Brühkopf in Position,
Fortschrittsanzeige des Brühprozesses. Folgende

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
10	Titel	Vorbereitung Achse Q1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Geräteparameter sind über das Display programmierbar und/oder abrufbar: Gesamtbrühmenge, Tagesbrühmenge, Belegung der Tipptasten mit der Brühmenge in der Maßeinheit von Tassen, Kännchen, Litern oder Gallonen. Die Grundeinheit von Tasse bzw. Kännchen ist frei wählbar. Entkalkungszähler einstellbar zwischen 100 Liter und 9.900 Liter, Dauer bis Signalisierung bei Brühende, 7 Tage Zeitschaltuhr für 14 Programme. Mit Brühpausensystem zur optimalen Kaffeeextraktion: Brühleistung in 2 Stufen einstellbar.
1 Stufe: programmierbare Wassermenge bis zu der mit der höchstmöglichen Leistung gebrüht werden soll. Stufe 2: Wassermenge, ab der in den Brühvorgang Pausen eingelegt werden sollen, bis die gewählte Brühmenge erreicht ist. Die Länge der Pausen kann eingestellt werden.
Heißwassergerät: Doppel Trockengehschutz und elektronischem
Temperaturregler, No-Drip Hahn
mit Bajonett für optionalen s-förmigen Auslauf oder Schnellzapfschlauch, elektronischer Steuerung. Zwei Heizelemente aus Chromnickelstahl.
Automatische Bestimmung des Kochpunktes am Aufstellungsort.
Wassertemperatur in Gradschritten regelbar
zwischen 50°C und 3°C unterhalb der Kochtemperatur.
Digitaldisplay für Anzeige des Gerätezustandes (Temperatur, Heizen).
Filterpfanne: Edelstahl mit integriertem Filterkorb, Sprühdeckel mit Wasserverteiler zur gleichmäßigen Benetzung des Kaffeemehls und wärmeisolierenden Tragegriffen.
Vorratsbehälter:
Doppelwandiger 5 Liter Edelstahlvorratsbehälter
mit Schauglas, temperaturabhängiger Behälterheizung, Ein/Aus- Schalter, Mischplatte, wärmeisolierenden Tragegriffen, No-Drip Hahn mit Bajonett für optionalen s- förmigen Auslauf oder Schnellzapfschlauch, Einzelwanddeckel, stapelbar.
Bodenplatte: Edelstahl mit Kunststofffüßen und integrierten Magnetsensoren zur Positionsbestimmung der Vorratsbehälter.
Tropfblech: Edelstahl mit Seitenteilen aus Kunststoff.
Tropfrost zur leichten Reinigung entnehmbar.

Leistungsdaten Stoßvorrat: 10 Liter - ca. 80 Tassen
Stundenleistung: 30 Liter - ca. 240 Tassen
Brühzeit (Wassermenge) : 5 Liter - 10 min.
Brühmengen : vier Tasten per Programmierung belegbar und weiterhin variabel bis zur maximalen Brühmenge

Leistungsdaten Heißwasserteil
Stoßvorrat : 3 Liter
Stundenleistung : 20 Liter
Anschlussdaten B 5 HW Elektro: 400V ~ 3N 50Hz / 5,2 kW

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
10	Titel	Vorbereitung Achse Q1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Wasser : Zulauf 3/4“ G
Abmessungen B 5 HW
Höhe : 799 mm Breite : 790 mm Tiefe : 570 mm (einschl. Tropfblech)
Anschlussdaten VHG 5 Elektro : 230V 50/60Hz / 65 W
Abmessungen Höhe : 445 mm
Durchmesser : 210 mm
Zubehör:
1 x 50 Blatt Korb-Filterpapier
1 x Beutel Reiniger
1 x Schauglasbürste
1 x Abwaschbürste
1 x Anschlussschlauch 3/4“, 1,2m

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 10

Vorbereitung Achse Q1-3, Netto: .....

11 Titel Geräte Achse Q/3-5

11.1 Regaltransportwagen

Fahrbares Regal aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2.

Regalständer aus Vierkantrohren 25×25 mm, verbunden und stabilisiert durch fest verpresste querlaufende Ständersprossen 50×3 mm. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff als hygienischer Abschluss des Regalständers. Fest verschweißte Auflagebolzen ø 7 mm im Abstand 150 mm zum leichten Einhängen der Regalauflagen. Regalauflagen in hygienischer und leicht zu reinigender

Ausführung:
Auflagenmaß: 1000 × 500 mm
4 Auflagen

Technische Informationen:
Rastermaß: 150 mm
Nutzlast: 200 kg
Gewicht: 17.5 kg

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Breite: 1070 mm
Tiefe: 570 mm
Höhe: 1652 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

11.2 **Elektro-Combi-Dämpfer**

Ausführung: Touchscreen Steuerung
Kapazität: 10x 1/1 GN
- Anschluss an Energieoptimierung
- Anschluss an Betriebszustandsanzeige und externe Signalausgabe

Intelligentes, vernetzbares Kochsystem mit den Betriebsarten Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen/Dessert, Beilagen/Gemüse, Backwaren und Finishing und den Garverfahren Braten, Kochen, Backen und Grillen.
- Combi-Dämpfer nach DIN 18866 (im manuellen Modus).
- Für die meisten in der gewerblichen Küche angewendeten Garverfahren.
- Zum Einsatz von Dampf und Heißluft, einzeln, nacheinander oder kombiniert. Folgende intelligente Assistenten stehen Ihnen zur Verfügung:

iDensityControl
iDensityControl ist das intelligente Klimamanagement des iCombi Pro. Durch das Zusammenspiel von Sensoren, Hochleistungs-Heizsystem und Frischdampfgenerator sowie aktiver Entfeuchtung steht immer das passende Garraumklima zur Verfügung.
Die intelligente Luftverwirbelung sorgt für bestmöglichen Energieeintrag in das Lebensmittel.
Damit wird eine außerordentliche Produktivität bei hoher Speisenqualität, Gleichmäßigkeit und minimalem Energieverbrauch sichergestellt.

iCookingSuite
Die iCookingSuite ist die Garintelligenz im iCombi Pro.
Zu Beginn wählt der Nutzer passend zum Lebensmittel aus 7 Betriebsarten und/oder 4 Garverfahren den Garpfad. Das gewünschte Garergebnis wird ebenso vom Nutzer vorgegeben. Das Gerät schlägt Bräunungs- und Gargradeinstellungen vor.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Intelligente Sensoren erkennen Größe, Menge und Zustand der Speisen.
Abhängig vom Garfortschritt werden alle wichtigen Garparameter wie Temperatur, Garraumklima, Luftgeschwindigkeit und Garzeit sekundengenau angepasst.
Das gewählte Wunschergebnis wird in bestmöglicher Qualität und in kürzest möglicher Zeit erreicht. Auf Wunsch kann in den Garverlauf eingegriffen und das Garergebnis angepasst werden. Der Nutzer kann jederzeit in den iProductionManager oder den manuellen Modus wechseln. Mit der iCookingSuite können einfach und ohne Kontrollaufwand Zeit, Rohwaren und Energie bei standardisierter Speisenqualität eingespart werden.

iProductionManager
Der iProductionManager organisiert intelligent und flexibel den Produktionsprozess. Dazu gehören, welche Produkte gemeinsam auf unterschiedlichen Einschüben zubereitet werden können, die optimale Reihenfolge der Speisen und die Überwachung des Garablaufes. Der iProductionManager unterstützt mit Hinweisen zum Beladen oder Entnehmen von Speisen.
Je nach Küchenablauf können die Bons (bis zu 2 pro Ebene) frei platziert oder auf eine bestimmte Zielzeit hin ausgerichtet werden. Entsprechend ordnet der iProductionManager die Speisenfolge und nimmt automatisch die korrekten Einstellungen vor.
Der Nutzer entscheidet, ob die Speisen energieoptimiert oder zeitoptimiert gegart werden.
Es entfallen einfache Überwachungstätigkeiten, Arbeitszeit und Energie werden gespart.

iCareSystem
Das iCareSystem ist das intelligente Reinigungs- und Entkalkungssystem des iCombi Pro. Es erkennt den aktuellen Verschmutzungs- und Verkalkungsgrad und schlägt die ideale Reinigungsstufe sowie Chemiemenge aus 9 Reinigungs-programmen vor. Die ultraschnelle Zwischenreinigung reinigt den Kombidämpfer in nur 12 Minuten, alle Reinigungsprogramme können auch unbeaufsichtigt über Nacht ablaufen. Mit geringem Verbrauch an phosphatfreien Pflegeprodukten, Wasser und Energie, ist das iCareSystem besonders sparsam und umweltfreundlich.
Damit ist der Kombidämpfer ohne manuellen Arbeitsaufwand und zu minimalen Kosten immer hygienisch sauber.

Gerätebeschreibung und Funktionsmerkmale
Intelligente Funktionen
- Intelligentes Klimamanagement mit prozentgenauer Feuchtigkeitsmessung, -einstellung und -regelung
- Tatsächlich gemessene Feuchte im Garraum ist einstell-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

und abrufbar
- Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch 2 intelligent reversierende Hochleistungslüfterräder mit 5 Lüfterradgeschwindigkeiten, intelligent angesteuert und manuell programmierbar
- Intelligente Regelung von Garpfaden mit automatischer Anpassung der Garschritte um das definierte Wunschergebnis, z. B. Bräunung und Gargrad, sicher und effizient zu erreichen. Unabhängig von Bediener, Größe des Gargutes und Beschickungsmenge
- Sekundengenaue Überwachung und Berechnung der Bräunung auf Basis der Maillard-Reaktion, um optimale Garergebnisse zu reproduzieren
- Eingreifen in intelligente Garpfade oder Umschalten von der iCookingSuite in den iProductionManager für höchste Flexibilität
- Intelligenter Garschritt zum Gären von Backwaren
- Individuelle, intuitive Programmierung per Drag-and-Drop von bis zu 1.200 Garprogrammen mit bis zu 12 Schritten.
- Einfache Übertragung von Garprogrammen auf andere Kochsysteme durch sichere Cloud-Anbindung mit ConnectedCooking oder per USB-Stick
- Automatisiertes, intelligentes Planungs- und Steuerungswerkzeug iProductionManager zur optimalen Organisation mehrerer Garabläufe und Mischbeschickungen.

Automatisches Schließen von Planungslücken.
Automatische Zeit- oder Energieoptimierung der Planung und Zielzeitgaren, um die Garung von Speisen zur gleichen Zeit zu starten oder zu beenden.
- Optische Signalisierung von Belade- und Entnahmeaufforderungen durch energiesparender LED-Beleuchtung
- Automatische Wiederaufnahme und optimale Beendigung eines Garablaufs nach Stromausfällen, die weniger als 15 Minuten dauern
- Intelligentes Reinigungssystem schlägt Reinigungsprogramme und benötigte Menge an Pflegeprodukten vor, basierend auf dem Verschmutzungsgrad des Kochsystems
- Anzeige des aktuellen Reinigungszustandes sowie des Entkalkungszustandes
- Kondensations- und Ablufthauben (Zubehör) mit situativer Anpassung der Absaugleistung und Übertragung von Servicemeldungen. Garfunktionen
- Leistungsfähiger Dampfgenerator für optimale Dampfleistung auch bei niedrigen Temperaturen unter 100°C
- Power-Steam-Funktion:
  erhöhte Dampfleistungen für asiatische Anwendungen auswählbar
- Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne zusätzlichen Fettfilter

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Cool-Down-Funktion zur schnellen Abkühlung des Garraums mit anwählbarer, zusätzlicher schneller Kühlung durch Wassereinspritzung
- Kerntemperaturfühler mit 6 Messpunkten sowie automatischer Fehlerkorrektur bei Fehlstechungen. Optionale Positionierhilfe für weiches oder sehr kleines Gargut (Zubehör)
- Delta-T-Garen für besonders schonende Zubereitung mit minimalen Garverlusten
- Exaktes Beschwaden, Wassermenge in 4 Stufen einstellbar im Temperaturbereich von 30 °C - 260 °C für Heißluft oder Kombination aus Dampf und Heißluft
- Digitale Temperaturanzeige einstellbar in °C oder °F, Anzeige von Soll- und Ist- Werten
- Digitale Anzeige der Garraumfeuchte und Zeit, Anzeige von Soll- und Ist- Werten
- Zeitformat einstellbar in 24-Stunden-Format oder am/pm
- 24-Stunden-Echtzeituhr mit automatischer Umstellung von Sommer- auf Winterzeit bei Verbindung mit ConnectedCooking
- Automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit einstellbar
- Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion
- Energiesparende, langlebige LED-Beleuchtung im Garraum mit hoher Farbwiedergabe zum schnellen Erkennen des Gargutzustandes
- Kostenlose Hotlines für Fragen zur Technik und zur Anwendungsunterstützung (ChefLine) Arbeits- und Betriebssicherheit
- Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für Dampfgenerator und Heißluftheizung
- Integrierte Lüfterradbremse
- Berührtemperatur der Garraumtür von maximal 73 °C
- Verwendung von Active Green-Reiniger-Tabs und Care-Tabs (Feststoffreiniger) für optimale Arbeitssicherheit
- HACCP-Datenspeicher und Ausgabe über USB oder optionaler Speicherung und Verwaltung in der cloud-basierten Vernetzungslösung ConnectedCooking
- Geprüft nach nationalen und internationalen Standards für unbeaufsichtigten Betrieb
- Maximale Einschubhöhe nicht höher als 1,6 m bei Verwendung eines originalen Untergestells
- Ergonomischer Türgriff mit Rechts-/Linksöffnung und Zuschlagfunktion

Vernetzung

- Integrierte, IP-geschützte Ethernet-Schnittstelle zum kabelgebundenen Anschluss an die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking
  Integrierte WLAN- Schnittstelle zum drahtlosen Anschluss an die cloud-basierte Vernetzungslösung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

ConnectedCooking
- Integrierte USB- Schnittstelle zum lokalen Datenaustausch
- Zentrale Geräteverwaltung,Rezept-, Warenkorb- und Programmmanagement, HACCP- Datenverwaltung, Wartungsverwaltung durch die cloudbasierte Vernetzungslösung ConnectedCooking

Reinigung und Pflege
- Netzdruckunabhängiges automatisches Reinigungs- und Pflegesystem für Garraum und Dampfgenerator
- 9 Reinigungsprogramme für die unbeaufsichtigte Reinigung, auch über Nacht, mit automatischer Reinigung und Entkalkung des Dampfgenerators
- Ultraschnelle Reinigung in nur 12 Minuten für annährend unterbrechungsfreie, hygienische Produktion
- Automatische Sicherheitsroutine nach Stromausfall stellt einen reinigungsmittelfreien Garraum auch nach Reinigungsabbruch sicher
- Verwendung von phosphat- und phosphorfreien Active-Green-Reiniger-Tabs und Care-Tabs
- Hygienische, bodenbündige Aufstellung ohne Füße für einfache, sichere Reinigung
- 3-Scheiben-Garraumtür mit Hinterlüftung, wärmereflektierender Spezialbeschichtung und schwenkbaren Glasscheiben für leichte Reinigung
- Material innen und außen Edelstahl DIN 1.4301, nahtloser Hygienegarraum mit gerundeten Ecken und optimierter Luftströmung
- Einfache und sichere Außenreinigung durch Glas- und Edelstahlflächen sowie Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen dank Schutzklasse IPX5
- Überwachungsmöglichkeit der automatischen Reinigung über die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking

Bedienung
- Hochauflösendes 10,1" TFT-Farbdisplay und kapazitiver Touchscreen mit selbsterklärender Symbolik für einfache, intuitive Bedienung mit Steuerung durch Streich- oder Wisch-Gesten
- Akustische Aufforderung und visuelle Anzeige bei notwendigen Anwendereingriffen
- Zentrales Einstellrad mit Push-Funktion zur intuitiven Auswahl und Bestätigung von Eingaben
- Mehr als 55 Sprachen einstellbar für Benutzeroberfläche und Hilfefunktion
- Grundsätzliche Garpräferenzen der landesspezifischen Küche können unabhängig von der eingestellten Gerätesprache ausgewählt werden. Die Auswahl einer weiteren landesspezifische Küche ist möglich
- Speziell angepasste Garparameter für internationale bzw. landesspezifische Speisen können unabhängig der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

eingestellten Gerätesprache gewählt und gestartet werden
- Umfangreiche Suchfunktion in allen Garpfaden, Anwendungsbeispielen und Einstellungen
- Kontextsensitive Hilfe, die immer den aktuellen Hilfeinhalt zum angezeigten Bildschirminhalt anzeigt
- Starten von Anwendungsbeispielen aus der Hilfe heraus
- Einfache Auswahl von Garpfaden über 7 Betriebsarten und/oder aus 4 Garverfahren
- Cockpit-Funktion zur Anzeige von Informationen über die Vorgänge innerhalb eines Garpfades
- Individualisierung und Steuerung von Nutzerprofilen und Zugriffsrechten zur Vermiedung von Bedienfehlern
- Interaktive Mitteilungen zu Garpfaden, Handlungsaufforderungen, intelligenten Funktionen und Warnhinweisen mit dem Messenger Installation, Wartung und Umwelt
- Professionelle Installation durch -zertifizierte Techniker empfohlen
- Abwasser-Festanschluss nach SVGW zulässig
- Anpassung an den Installationsort (Höhe über NN) durch automatische Kalibrierung
- Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage und ohne zusätzliches manuelles Entkalken möglich
- Boden- und wandbündige Aufstellung durch Anschluss im Sockelbereich *
- Service-Diagnosesystem mit automatischer Anzeige von Servicemeldungen, Selbsttestfunktion zur aktiven Überprüfung der Gerätefunktionen
- Ferndiagnose über ConnectedCooking durch zertifizierte Servicepartner

Anschlussbedingungen
Spannung 3 NAC 400 V
Anschlusswerte Elektro 18,9 kW
Leistung Dampfbetrieb 18 kW
Leistung Heißluft 18 kW
Absicherung 32 A
RCD Typ F
Spannung 3 AC 220 V
Anschlusswerte Elektro 17,3 kW
Leistung Dampfbetrieb 16,47 kW
Leistung Heißluft 16,47 kW
Absicherung 50 A
RCD Typ B

Anschlussbedingungen Wasser
Wasserzulauf (Druckschlauch) jeweils 3/4“
Wasserdruck (Fließdruck) jeweils 1,0 - 6,0 bar
Wasserablauf jeweils DN 50
Maximale Durchflussrate pro Kochsystem 12 l/min
Anschlussbedingungen Abluft und thermische Last

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Latente Wärmebelastung 1272 W
Sensible Wärmeabgabe 958 W
Schallwert (Elektro) 55 dBA

Abmessungen
Kochsystem (Gesamt) 850 x 842 x 1064 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

2 ST EP ..... GP .....

11.3 **Untergestell**

Ausführung: zweiseitig offen
inklusive: 14 Paar Auflageschienen
Material: Chromnickelstahl
Abmessung: B 860 T 703 H 699 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

11.4 **Kondensationsunterbrecher**

Kondensationsunterbrecher

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

11.5 **Untergestell**

Ausführung: zweiseitig offen
inklusive: 14 Paar Auflageschienen
Material: Chromnickelstahl
Abmessung: B 860 T 703 H 699 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

11.6 **Kondensationsunterbrecher**

Kondensationsunterbrecher

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

11.7 **Elektro-Combi-Dämpfer**

Ausführung: Touchscreen Steuerung
Kapazität: 20x 1/1 GN
- Anschluss an Energieoptimierung
- Anschluss an Betriebszustandsanzeige und externe Signalausgabe

Intelligentes, vernetzbares Kochsystem mit den Betriebsarten Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen/Dessert, Beilagen/Gemüse, Backwaren und Finishing und den Garverfahren Braten, Kochen, Backen und Grillen.
- Combi-Dämpfer nach DIN 18866 (im manuellen Modus).
- Für die meisten in der gewerblichen Küche angewendeten Garverfahren.
- Zum Einsatz von Dampf und Heißluft, einzeln, nacheinander oder kombiniert. Folgende intelligente Assistenten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

iDensityControl
iDensityControl ist das intelligente Klimamanagement des iCombi Pro. Durch das Zusammenspiel von Sensoren, Hochleistungs-Heizsystem und Frischdampfgenerator sowie aktiver Entfeuchtung steht immer das passende Garraumklima zur Verfügung.
Die intelligente Luftverwirbelung sorgt für bestmöglichen Energieeintrag in das Lebensmittel.
Damit wird eine außerordentliche Produktivität bei hoher Speisenqualität, Gleichmäßigkeit und minimalem Energieverbrauch sichergestellt.

iCookingSuite
Die iCookingSuite ist die Garintelligenz im iCombi Pro.
Zu Beginn wählt der Nutzer passend zum Lebensmittel aus 7 Betriebsarten und/oder 4 Garverfahren den Garpfad. Das gewünschte Garergebnis wird ebenso vom Nutzer vorgegeben. Das Gerät schlägt Bräunungs- und Gargradeinstellungen vor. Intelligente Sensoren erkennen Größe, Menge und Zustand der Speisen.
Abhängig vom Garfortschritt werden alle wichtigen Garparameter wie Temperatur, Garraumklima, Luftgeschwindigkeit und Garzeit sekundengenau angepasst. Das gewählte Wunschergebnis wird in bestmöglicher Qualität und in kürzest möglicher Zeit erreicht. Auf Wunsch kann in den Garverlauf eingegriffen und das Garergebnis angepasst werden. Der Nutzer kann jederzeit in den iProductionManager oder den manuellen Modus wechseln. Mit der iCookingSuite können einfach und ohne Kontrollaufwand Zeit, Rohwaren und Energie bei standardisierter Speisenqualität eingespart werden.

iProductionManager
Der iProductionManager organisiert intelligent und flexibel den Produktionsprozess. Dazu gehören, welche Produkte gemeinsam auf unterschiedlichen Einschüben zubereitet werden können, die optimale Reihenfolge der Speisen und die Überwachung des Garablaufes. Der iProductionManager unterstützt mit Hinweisen zum Beladen oder Entnehmen von Speisen.
Je nach Küchenablauf können die Bons (bis zu 2 pro Ebene) frei platziert oder auf eine bestimmte Zielzeit hin ausgerichtet werden.
Entsprechend ordnet der iProductionManager die Speisenfolge und nimmt automatisch die korrekten Einstellungen vor.
Der Nutzer entscheidet, ob die Speisen energieoptimiert oder zeitoptimiert gegart werden.
Es entfallen einfache Überwachungstätigkeiten, Arbeitszeit und Energie werden gespart.

iCareSystem

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Das iCareSystem ist das intelligente Reinigungs- und Entkalkungssystem des iCombi Pro. Es erkennt den aktuellen Verschmutzungs- und Verkalkungsgrad und schlägt die ideale Reinigungsstufe sowie Chemiemenge aus 9 Reinigungs- programmen vor. Die ultraschnelle Zwischenreinigung reinigt den Kombidämpfer in nur 12 Minuten, alle Reinigungsprogramme können auch unbeaufsichtigt über Nacht ablaufen. Mit geringem Verbrauch an phosphatfreien Pflegeprodukten, Wasser und Energie, ist das iCareSystem besonders sparsam und umweltfreundlich. Damit ist der Kombidämpfer ohne manuellen Arbeitsaufwand und zu minimalen Kosten immer hygienisch sauber.

Gerätebeschreibung und Funktionsmerkmale
Intelligente Funktionen
- Intelligentes Klimamanagement mit prozentgenauer Feuchtigkeitsmessung, -einstellung und -regelung
- Tatsächlich gemessene Feuchte im Garraum ist einstell- und abrufbar
- Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch 2 intelligent reversierende Hochleistungslüfterräder mit 5 Lüfterradgeschwindigkeiten, intelligent angesteuert und manuell programmierbar
- Intelligente Regelung von Garpfaden mit automatischer Anpassung der Garschritte um das definierte Wunschergebnis, z. B. Bräunung und Gargrad, sicher und effizient zu erreichen. Unabhängig von Bediener, Größe des Gargutes und Beschickungsmenge
- Sekundengenaue Überwachung und Berechnung der Bräunung auf Basis der Maillard-Reaktion, um optimale Garergebnisse zu reproduzieren
- Eingreifen in intelligente Garpfade oder Umschalten von der iCookingSuite in den iProductionManager für höchste Flexibilität
- Intelligenter Garschritt zum Gären von Backwaren
- Individuelle, intuitive Programmierung per Drag-and-Drop von bis zu 1.200 Garprogrammen mit bis zu 12 Schritten.
- Einfache Übertragung von Garprogrammen auf andere Kochsysteme durch sichere Cloud-Anbindung mit ConnectedCooking oder per USB-Stick
- Automatisiertes, intelligentes Planungs- und Steuerungswerkzeug iProductionManager zur optimalen Organisation mehrerer Garabläufe und Mischbeschickungen.
  Automatisches Schließen von Planungslücken.
  Automatische Zeit- oder Energieoptimierung der Planung und Zielzeitgaren, um die Garung von Speisen zur gleichen Zeit zu starten oder zu beenden.
- Optische Signalisierung von Belade- und Entnahmeaufforderungen durch energiesparender LED-Beleuchtung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Automatische Wiederaufnahme und optimale Beendigung eines Garablaufs nach Stromausfällen, die weniger als 15 Minuten dauern
- Intelligentes Reinigungssystem schlägt Reinigungsprogramme und benötigte Menge an Pflegeprodukten vor, basierend auf dem Verschmutzungsgrad des Kochsystems
- Anzeige des aktuellen Reinigungszustandes sowie des Entkalkungszustandes
- Kondensations- und Ablufthauben (Zubehör) mit situativer Anpassung der Absaugleistung und Übertragung von Servicemeldungen. Garfunktionen
- Leistungsfähiger Dampfgenerator für optimale Dampfleistung auch bei niedrigen Temperaturen unter 100°C
- Power-Steam-Funktion: erhöhte Dampfleistungen für asiatische Anwendungen auswählbar
- Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne zusätzlichen Fettfilter
- Cool-Down-Funktion zur schnellen Abkühlung des Garraums mit anwählbarer, zusätzlicher schneller Kühlung durch Wassereinspritzung
- Kerntemperaturfühler mit 6 Messpunkten sowie automatischer Fehlerkorrektur bei Fehlstechungen. Optionale Positionierhilfe für weiches oder sehr kleines Gargut (Zubehör)
- Delta-T-Garen für besonders schonende Zubereitung mit minimalen Garverlusten
- Exaktes Beschwaden, Wassermenge in 4 Stufen einstellbar im Temperaturbereich von 30 °C - 260 °C für Heißluft oder Kombination aus Dampf und Heißluft
- Digitale Temperaturanzeige einstellbar in °C oder °F, Anzeige von Soll- und Ist- Werten
- Digitale Anzeige der Garraumfeuchte und Zeit, Anzeige von Soll- und Ist- Werten
- Zeitformat einstellbar in 24-Stunden-Format oder am/pm
- 24-Stunden-Echtzeituhr mit automatischer Umstellung von Sommer- auf Winterzeit bei Verbindung mit ConnectedCooking
- Automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit einstellbar
- Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion
- Energiesparende, langlebige LED-Beleuchtung im Garraum mit hoher Farbwiedergabe zum schnellen Erkennen des Gargutzustandes
- Kostenlose Hotlines für Fragen zur Technik und zur Anwendungsunterstützung (ChefLine) Arbeits- und Betriebssicherheit
- Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für Dampfgenerator und Heißluftheizung
- Integrierte Lüfterradbremse
- Berührtemperatur der Garraumtür von maximal 73 °C

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Verwendung von Active Green-Reiniger-Tabs und Care-Tabs (Feststoffreiniger) für optimale Arbeitssicherheit
- HACCP-Datenspeicher und Ausgabe über USB oder optionaler Speicherung und Verwaltung in der cloud-basierten Vernetzungslösung ConnectedCooking
- Geprüft nach nationalen und internationalen Standards für unbeaufsichtigten Betrieb
- Maximale Einschubhöhe nicht höher als 1,6 m bei Verwendung eines originalen Untergestells
- Ergonomischer Türgriff mit Rechts-/Linksöffnung und Zuschlagfunktion

Vernetzung
- Integrierte, IP-geschützte Ethernet-Schnittstelle zum kabelgebundenen Anschluss an die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking
- Integrierte WLAN- Schnittstelle zum drahtlosen Anschluss an die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking
- Integrierte USB- Schnittstelle zum lokalen Datenaustausch
- Zentrale Geräteverwaltung,Rezept-, Warenkorb- und Programmmanagement, HACCP- Datenverwaltung, Wartungsverwaltung durch die cloudbasierte Vernetzungslösung ConnectedCooking

Reinigung und Pflege
- Netzdruckunabhängiges automatisches Reinigungs- und Pflegesystem für Garraum und Dampfgenerator
- 9 Reinigungsprogramme für die unbeaufsichtigte Reinigung, auch über Nacht, mit automatischer Reinigung und Entkalkung des Dampfgenerators
- Ultraschnelle Reinigung in nur 12 Minuten für annährend unterbrechungsfreie, hygienische Produktion
- Automatische Sicherheitsroutine nach Stromausfall stellt einen reinigungsmittelfreien Garraum auch nach Reinigungsabbruch sicher
- Verwendung von phosphat- und phosphorfreien Active-Green-Reiniger-Tabs und Care-Tabs
- Hygienische, bodenbündige Aufstellung ohne Füße für einfache, sichere Reinigung
- 3-Scheiben-Garraumtür mit Hinterlüftung, wärmereflektierender Spezialbeschichtung und schwenkbaren Glasscheiben für leichte Reinigung
- Material innen und außen Edelstahl DIN 1.4301, nahtloser Hygienegarraum mit gerundeten Ecken und optimierter Luftströmung
- Einfache und sichere Außenreinigung durch Glas- und Edelstahlflächen sowie Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen dank Schutzklasse IPX5
- Überwachungsmöglichkeit der automatischen Reinigung über die cloud-basierte Vernetzungslösung ConnectedCooking

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Bedienung

- Hochauflösendes 10,1" TFT-Farbdisplay und kapazitiver Touchscreen mit selbsterklärender Symbolik für einfache, intuitive Bedienung mit Steuerung durch Streich- oder Wisch-Gesten
- Akustische Aufforderung und visuelle Anzeige bei notwendigen Anwendereingriffen
- Zentrales Einstellrad mit Push-Funktion zur intuitiven Auswahl und Bestätigung von Eingaben
- Mehr als 55 Sprachen einstellbar für Benutzeroberfläche und Hilfefunktion
- Grundsätzliche Garpräferenzen der landesspezifischen Küche können unabhängig von der eingestellten Gerätesprache ausgewählt werden. Die Auswahl einer weiteren landesspezifische Küche ist möglich
- Speziell angepasste Garparameter für internationale bzw. landesspezifische Speisen können unabhängig der eingestellten Gerätesprache gewählt und gestartet werden
- Umfangreiche Suchfunktion in allen Garpfaden, Anwendungsbeispielen und Einstellungen
- Kontextsensitive Hilfe, die immer den aktuellen Hilfeinhalt zum angezeigten Bildschirminhalt anzeigt
- Starten von Anwendungsbeispielen aus der Hilfe heraus
- Einfache Auswahl von Garpfaden über 7 Betriebsarten und/oder aus 4 Garverfahren
- Cockpit-Funktion zur Anzeige von Informationen über die Vorgänge innerhalb eines Garpfades
- Individualisierung und Steuerung von Nutzerprofilen und Zugriffsrechten zur Vermeidung von Bedienfehlern
- Interaktive Mitteilungen zu Garpfaden, Handlungsaufforderungen, intelligenten Funktionen und Warnhinweisen mit dem Messenger Installation, Wartung und Umwelt
- Professionelle Installation durch -zertifizierte Techniker empfohlen
- Abwasser-Festanschluss nach SVGW zulässig
- Anpassung an den Installationsort (Höhe über NN) durch automatische Kalibrierung
- Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage und ohne zusätzliches manuelles Entkalken möglich
- Boden- und wandbündige Aufstellung durch Anschluss im Sockelbereich *
- Service-Diagnosesystem mit automatischer Anzeige von Servicemeldungen, Selbsttestfunktion zur aktiven Überprüfung der Gerätefunktionen
- Ferndiagnose über ConnectedCooking durch zertifizierte Servicepartner

Anschlussbedingungen Elektro

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Spannung 3 NAC 400 V
Anschlusswerte Elektro 37,2 kW
Leistung Dampfbetrieb 36 kW
Leistung Heißluft 36 kW
Absicherung 63 A
Anschlussimpedanz 0,09 ?
RCD Typ F
Spannung 3 AC 220 V
Anschlusswerte Elektro 34,1 kW
Leistung Dampfbetrieb 32,94 kW
Leistung Heißluft 32,94 kW
Absicherung 100 A
Anschlussimpedanz 0,09 ?
RCD Typ B

Anschlussbedingungen Wasser
Wasserzulauf (Druckschlauch)
jeweils 3/4‘‘
Wasserdruck (Fließdruck)
jeweils 1,0 - 6,0 bar
Wasserablauf jeweils DN 50
Maximale Durchflussrate pro
Kochsystem
12 l/min
Anschlussbedingungen Abluft
und thermische Last
Latente Wärmebelastung 1902 W

Sensible Wärmeabgabe 2531 W
Schallwert (Elektro) 60 dBA

Abmessungen
Kochsystem (Gesamt) 877 x 913 x 1872 mm

Maximale Arbeitshöhe oberster
Einschub. 1,60 m

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
11	Titel	Geräte Achse Q/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

11.8 **Hordengestellwagen**

Ausführung: max. Einschubhöhe 1600mm
mit: 20 Einschüben
Schienenabstand: 62 mm
Abmessung: B 566 T 822 H 1716 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

11.9 **Kondensationsunterbrecher**

Kondensationsunterbrecher

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 11

Geräte Achse Q/3-5, Netto: .....

12 Titel Geräte Achse Q/1-3

12.1 **Handwasch-Ausgusskombination**

Ausführung: übereinander, 4 Füße
Handwaschbecken: 340x240x150 mm
inklusive: Mischbatterie 1 1/2", Klapprost
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Fußeinsätze: Kunststoff
Abmessung: B 500 T 700 H 900 mm

Zubehör:
Waschtischarmatur, berührungslos, Ø 35 mm, Auslauf 140 mm
mit Netzstecker, 230V

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.2 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.3 **Desinfektionsmittelspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
12	Titel	Geräte Achse Q/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.4 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme. Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten geklappt. Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.

Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z-Faltung
Abmessungen: 275x130x355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.5 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 350 T 250 H 400 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
12	Titel	Geräte Achse Q/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.6 **Spritzschutz**

aus Edelstahl
Abmessungen: 10x320x350 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.7 **Tischplatte Stärke 1,5mm**

Auf-/Abkantung: 1-/3seit. 50mm
Materialdicke: 1,5 mm
mit: geklebten CNS-Verstärkungsprofilen unterfüttert, schallgedämmt
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 2030 T 700 H 50 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.8 **Schubladenblock**

ohne: Arbeitsplatte, Außenverkleidung
Ausführung: 3 Kastenschubladen, Schubladen herausnehmbar
Belastbarkeit/Schublade: 50kg

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
12	Titel	Geräte Achse Q/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Unterschrank: HS, DIN 18865-9
Material: Chromnickelstahl 1.4301
ABM: B 400 T 650 H 650 mm

Inklusive Fußgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.9 **Umluft-Kühltisch GN 1/1**

Ausführung: Zentralkühlung, 3-türig,
eingeschäumtes Verdampfersystem
ohne: Tischplatte
Kapazität je Abteil: 10x GN1/1
Temperatur: -2 bis +10°C
Kälteleistung(-15°C VT): 322W
Innen/Außen: CNS 1.4301
Anschlusswert: 230V 0,13kW
Abmessung: B 1618 T 675 H 650 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.10 **Tischplatte Stärke 1,5mm**

Auf-/Abkantung: 1-/3seitig 50mm
Materialdicke: 1,5 mm
mit: geklebten Chromnickelstahl-Verstärkungsprofilen
unterfüttert, schallgedämmt
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 1400 T 700 H 50 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
12	Titel	Geräte Achse Q/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.11 **Wandhängeschrank geschlossen**

Ausführung: mit Schiebetüren
Tür justier- und auswechselbar
mit: 1 Zwischenboden,
vierseitig 40mm abgekantet
Anzahl möglicher GN1/6: 9
HS-Ausführung nach DIN 18865-9
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 1700 T 400 H 650 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

12.12 **Arbeitsschrank geschlossen**

ohne: Arbeitsplatte, Außenverkleidung
Ausführung: bedienseitig Schiebetüren,
Türen justier- und auswechselbar
Unterschrank: HS, DIN 18865-9,
mit: höhenverstellbarem Zwischenbord,
allseitig 40mm abgekantet
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 1395 T 650 H 650 mm

Inklusive Fussgestell 200 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
12	Titel	Geräte Achse Q/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

12.13 **Wandhängeschrank geschlossen**

Ausführung: mit Schiebetüren
Tür justier- und auswechselbar
mit: 1 Zwischenboden,
vierseitig 40mm abgekantet
Anzahl möglicher GN1/6: 9
HS-Ausführung nach DIN 18865-9
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 1700 T 400 H 650 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 12

Geräte Achse Q/1-3, Netto: .....

13 Titel Kochen Achse P/3-5

13.1 **Arbeitstisch**

Außenmaße LxBxH: 350 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
- 1 Säulenmischbatterie 3/4"
Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- geschlossen mit demontierbarer Frontblende
- 1 Mulde, bestückt mit:
- 1 Schukosteckdose 230V
- 1 CEE-Steckdose 400V, 16A
1 Säulenmischbatterie
Edelstahl, mit Schwenkarm 300mm
Ausführung abgestimmt auf die Aufbaumischbatterien der Apparate

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
13	Titel	Kochen Achse P/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

13.2 **Elektro-Herd**

Keramik-Kochfeld mit 4 Kochstellen
Heizsystem: elektrisch
Außenmaße: 840 x 800 x 700 mm
Arbeitshöhe: 900mm
Spannung: 400V 3N 50Hz
Füße: 200 mm
Aufstellung hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
Ausführung komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl.
Oberbau ausgerüstet mit:
- 4 Infrarot-Kochstellen, 270 x 270 mm à 4,0 kW
Unterbau ausgerüstet mit:
- offenes Fach einseitig, 660 x 742 x 408 mm

2 Energiesparschaltung für 2 Kochstellen hintereinander
Unterbau in H2 Ausführung

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

13.3 **Arbeitstisch**

Blockelement
Außenmaße LxBxH: 1000 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

13.4 **Arbeitstisch**

Blockelement
Außenmaße LxBxH: 400 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen

Zubehör: Zwischenbauteil 30 x 800 x 850 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

13.5 **Elektro-Druckkesselpfanne**

Multifunktions-Druckgarbraisière mit integriertem High-speed Dampferzeuger
Heizsystem: elektrisch direkt
verstärkt EDS
Bruttoinhalt: 112 Liter
Außenmaße: 1050 x 800 x 700 mm
Innenmaße: 680 x 550 x 300 mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Leergewicht: 360kg
Leistung: 30,10 kW / 43,70 A
Spannung: 400V 3LPE 50/60Hz
Schutzart: IPX6 / IPX9
Tiegel in GN-Abmessungen.
Ausführung komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
13	Titel	Kochen Achse P/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verzugsfreier, massivem
-Bratboden mit gleichmäßiger Temperaturverteilung.
Ausgerüstet mit:
- integrierter Leistungsoptimierung (Power Management System)
- Hochdruckreiniger geeignet (IPX6 und IPX9) (High Pressure Cleaning)
- elektronischer Displaysteuerung (Quick Cook Select)
- Überwachung der Garprozesse mit (Pressure Control System)
- Mehrfunktionenventil, spülmaschinenfest
- Sicherheitsverschluss, Sicherheit und einfachste Reinigung
- Deckelkühlung, Weichwasseranschluss kalt erforderlich Gesamthärte < 0.35 mmol/l (<2° dH, <35ppm CaO3)
- direkter Dampfeinspritzung High-speed, mit integriertem Dampferzeuger
- Prozesszustandsanzeige, 3-farbig
- Auslaufhahn NW50 (inklusive Auslaufsieb mit Messstab), spülmaschinenfest
- integriertem Spannungsunterbruchschutz
- Schnittstellen (Hardware): Infrarot, Ethernet RJ45, RS485, RS232

1 Abgesetzte Bedienstation Glasdisplaysteuerung "QCS Touch", eingebaut in ein wasserdichtes Chromnickelstahl-Gehäuse, auf nach vorne gebogenem Rundrohr in Augenhöhe auf der Apparateabdeckung montiert.
1 Anschlussklemmen für externe Leistungsoptimierungsanlage entsprechend Standard
1 Aufbaumischbatterie 3/4" inklusive Drip stop Chromnickelstahl-Ausführung, Schwenkarm 350 mm.
Zum Anschluss an die bauseitigen Zuleitungen ist die Batterie mit flexiblen Chromnickelstahl-Panzerschläuchen einschließlich Klemmring und Verschraubungen ausgerüstet.
1 Zusammenbau mit Hygienelink Breite 30mm (Nischenmass) Höhe 700mm
1 Schöpfschaufel aus Chromnickelstahl, ungelocht Inhalt 2 Liter
1 Ablaufrohr 3" mit Stehflansch Höhe 550 mm
4 Einhängelaschen kurz, zu Einsatzkörben
1 Abzieher für Pfannenbratboden
Abzieher aus Chromnickelstahl, ca. 540mm breit, mit hitzebeständigem Wischergummi bis 160°C.
Verwendungszweck: Abziehen von Restwasser auf dem Bratboden bei nicht kippbaren Pfannen und Braisiéren.

Zubehör: Zwischenbauteil 30 x 800 x 850 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
13	Titel	Kochen Achse P/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

13.6 **Druckgarbraisiere**

Multifunktions-Druckgarbraisière kippbar
Heizsystem: elektrisch direkt verstärkt EDS
Bruttoinhalt: 131 Liter
Außenmaße: 1550 x 800 x 700 mm
Innenmaße: 1030 x 550 x 240 mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Leergewicht: 430kg
Leistung: 23,50 kW / 33,90 A
Spannung: 400V 3LPE 50/60Hz
Schutzart: IPX6 / IPX9
Tiegel in GN-Abmessungen.
Ausführung komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl.
Verzugsfreier, massivem
-Bratboden mit gleichmäßiger Temperaturverteilung.
Ausgerüstet mit:
- integrierter Leistungsoptimierung (Power Management System)
- Hochdruckreiniger geeignet (IPX6 und IPX9) (High Pressure Cleaning)
- elektronischer Displaysteuerung (Quick Cook Select)
- Überwachung der Garprozesse mit (Pressure Control System)
- Mehrfunktionenventil, spülmaschinenfest
- Sicherheitsverschluss, Sicherheit und einfachste Reinigung
- Deckelkühlung, Weichwasseranschluss kalt erforderlich Gesamthärte < 0.35 mmol/l (<2° dH, <35ppm CaO3)
- Prozesszustandsanzeige, 3- farbig
- integriertem Spannungsunterbruchschutz
- Schnittstellen (Hardware): Infrarot, Ethernet RJ45, RS485, RS232
- Handrad-Kippung easy-tilt

1 Abgesetzte Bedienstation
Glasdisplaysteuerung "QCS-Touch", eingebaut in ein wasserdichtes Chromnickelstahl-Gehäuse, auf nach vorne gebogenem Rundrohr in Augenhöhe auf der Konsolenabdeckung montiert.
1 Apparat vorbereitet zur Montage auf bauseitigem Sockel, Höhe 200mm
1 Anschlussklemmen für externe Leistungsoptimierungsanlage
1 Aufbaumischbatterie 3/4"
inklusive Drip stop
Chromnickelstahl-Ausführung, Schwenkarm 350 mm.
Zum Anschluss an die bauseitigen Zuleitungen ist die

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
13	Titel	Kochen Achse P/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Batterie mit flexiblen Chromnickelstahl-Panzerschläuchen
einschließlich Klemmring und Verschraubungen ausgerüstet
1 Zusammenbau mit Hygienelink Breite 30mm (Nischenmass)
Höhe 850mm.

Zubehör: Zwischenbauteil 30 x 800 x 850 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

13.7 **Arbeitstisch**

Blockelement
Außenmaße LxBxH: 840 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen

Zubehör: Zwischenbauteil 30 x 800 x 850 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

13.8 **Druckgarbraisiere**

Multifunktions-Druckgarbraisière kippbar
Heizsystem: elektrisch direkt verstärkt EDS
Bruttoinhalt: 131 Liter
Außenmaße: 1550 x 800 x 700 mm
Innenmaße: 1030 x 550 x 240 mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Leergewicht: 430kg

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
13	Titel	Kochen Achse P/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Leistung: 23,50 kW / 33,90 A
Spannung: 400V 3LPE 50/60Hz
Schutzart: IPX6 / IPX9
Tiegel in GN-Abmessungen.
Ausführung komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl.
Verzugsfreier, massivem
-Bratboden mit gleichmäßiger Temperaturverteilung.
Ausgerüstet mit:
- integrierter Leistungsoptimierung
  (Power Management System)
- Hochdruckreiniger geeignet (IPX6 und IPX9) (High
  Pressure Cleaning)
- elektronischer Displaysteuerung (Quick Cook Select)
- Überwachung der Garprozesse mit (Pressure Control System)
- Mehrfunktionenventil, spülmaschinenfest
- Sicherheitsverschluss, Sicherheit und einfachste Reinigung
- Deckelkühlung, Weichwasseranschluss kalt erforderlich
  Gesamthärte < 0.35 mmol/l (<2°dH, <35ppm CaO3)
- Prozesszustandsanzeige, 3-farbig
- integriertem Spannungsunterbruchschutz
- Schnittstellen (Hardware):
  Infrarot, Ethernet RJ45, RS485, RS232
- Handrad-Kippung easy-tilt

1 Abgesetzte Bedienstation Glasdisplaysteuerung "QCS Touch", eingebaut in ein wasserdichtes Chromnickelstahl-Gehäuse, auf nach vorne gebogenem Rundrohr in Augenhöhe auf der Konsolenabdeckung montiert.
Füße: 200 mm
1 Anschlussklemmen für externe Leistungsoptimierungsanlage
1 Aufbaumischbatterie 3/4"
inklusive Drip stop
CNS-Ausführung, Schwenkarm 350 mm. Zum Anschluss an die bauseitigen Zuleitungen ist die Batterie
mit flexiblen CNS-Panzerschläuchen
einschließlich Klemmring und Verschraubungen ausgerüstet.
1 Zusammenbau mit Hygienelink Serie 2300
Breite 30mm (Nischenmass)
Höhe 850mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
13	Titel	Kochen Achse P/3-5

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

1 ST EP ..... GP .....

13.9 **Installationswand Oberteil**

Breite 300 mm
Länge 3760 mm
Nicht tragende Installationswand, ohne Ausleger. Für Montage auf bauseitigem Betonsockel, inklusive Dübel und Schrauben.
Zur Verlegung von Installationsleitungen.
Tragkonstruktion in Chromnickelstahl.
Verschalung in Chromnickelstahl.

1 Mulde in Stirnblende bestückt mit:
2 Hauptabsperrventil Wasser
1 Mulde in Stirnblende bestückt mit:
1 Steckdose Schuko 230V Edelstahl, IP54
1 Steckdose CEE 400V, 16A Edelstahl, IP54
Medienleitungen vorverlegt:
2 Kaltwasserleitung
2 Warmwasserleitung
1 Kabelauflage für Elektro- oder Datenleitungen, Länge 3,76 m
2 Deckel der Installationswand angeschrägt (Pyramidendeckel)

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 13

Kochen Achse P/3-5, Netto: .....

14 Titel Kochen Achse P/1-3

14.1 **Keramik-Kochfeld**

mit 4 Induktionskochstellen
Heizsystem: elektrisch
Außenmaße: 840 x 800 x 700 mm
Arbeitshöhe: 900mm
Leistung: 20kW / 28,9A
Spannung: 400V 3N 50Hz
Montage auf bauseitigem Sockel, 200 mm
Aufstellung hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
Ausführung komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
14	Titel	Kochen Achse P/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Oberbau ausgerüstet mit:
- 4 Induktions-Kochstellen, Ø 270 mm à 5,0 kW

Unterbau ausgerüstet mit:
- offenes Fach einseitig, 660 x 742 x 408 mm

1 Unterbau in H2 Ausführung

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.2 **Blockelement**

Außenmaße LxBxH: 800 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten, aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand

Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.3 **Blockelement**

Außenmaße LxBxH: 1000 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand

Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen

Zubehör: Zwischenbauteil 30 x 800 x 850 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
14	Titel	Kochen Achse P/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.4 **Kochapparat**

Heizsystem: elektrisch indirekt EID
Bruttoinhalt: 104 Liter
Außenmaße: 780 x 800 x 700 mm
Innenmaße: Ø 500 x 530mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Leergewicht: 170kg
Leistung: 17,10 kW / 25,00 A
Spannung: 400V 3LPE 50/60Hz
Schutzart: IPX6 / IPX9
Apparat mit rundem Bassin.
Ausführung komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl.
Ausgerüstet mit:
- integrierter Leistungsoptimierung (Power Management System)
- Hochdruckreiniger geeignet (IPX6 und IPX9) (High Pressure Cleaning)
- elektronischer Displaysteuerung (Quick Cook Select)
- Vakuumheizsystem, wartungsfrei
- Prozesszustandsanzeige, 3-farbig
- Auslaufhahn NW50 (inklusive Auslaufsieb mit Messstab), spülmaschinenfest
- integriertem Spannungsunterbruchschutz
- Schnittstellen (Hardware): Infrarot, Ethernet RJ45, RS485, RS232

1 Abgesetzte Bedienstation
Glasdisplaysteuerung "QCS*Touch", eingebaut in ein wasserdichtes Chromnickelstahl-Gehäuse, auf nach vorne gebogenem Rundrohr in Augenhöhe auf der Apparateabdeckung montiert.
1 Anschlussklemmen für externe Leistungsoptimierungsanlage entsprechend Standard,
1 Aufbaumischbatterie 3/4" inklusive Drip stop
CNS-Ausführung, Schwenkarm 350 mm. Zum Anschluss an die bauseitigen Zuleitungen ist die Batterie mit flexiblen CNS-Panzerschläuchen einschließlich Klemmring und Verschraubungen ausgerüstet.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
14	Titel	Kochen Achse P/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

1 Zusammenbau mit Hygienelink Breite 30mm (Nischenmass) Höhe 850mm
1 Zusammenbau mit Hygienelink Breite 30mm (Nischenmass) Höhe 700mm
1 Ablaufrohr 3" mit Stehflansch Höhe 330 mm
Für Apparate vom Typ DGN, DGNS, JGN, JR1-100 und JR2, JRW2

Zubehör: Zwischenbauteil 30 x 800 x 850 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.5 **Blockelement**

Außenmaße LxBxH: 800 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.6 **Blockelement**

Außenmaße LxBxH: 1000 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
14	Titel	Kochen Achse P/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Zubehör: Zwischenbauteil 30 x 800 x 850 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.7 **Blockelement**

Außenmaße LxBxH: 1400 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Montage: auf bauseitigem
Sockel, H=200mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.8 **Druckgarbraisiere**

Multifunktions-Druckgarbraisière kippbar
Heizsystem: elektrisch direkt
verstärkt EDS
Bruttoinhalt: 131 Liter
Außenmaße: 1550 x 800 x 700mm
Innenmaße: 1030 x 550 x 240mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Leergewicht: 430kg
Leistung: 23,50 kW / 33,90 A
Spannung: 400V 3LPE 50/60Hz
Schutzart: IPX6 / IPX9
Tiegel in GN-Abmessungen.
Ausführung komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
14	Titel	Kochen Achse P/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verzugsfreier, massivem Bratboden mit gleichmäßiger Temperaturverteilung.
Ausgerüstet mit:
- integrierter Leistungsoptimierung (Power Management System)
- Hochdruckreiniger geeignet (IPX6 und IPX9) (High Pressure Cleaning)
- elektronischer Displaysteuerung (Quick Cook Select)
- Überwachung der Garprozesse mit (Pressure Control System)
- Mehrfunktionenventil, spülmaschinenfest
- Sicherheitsverschluss, Sicherheit und einfachste Reinigung
- Deckelkühlung, Weichwasseranschluss kalt erforderlich Gesamthärte < 0.35 mmol/l (<2°dH, <35ppm CaO3)
- Prozesszustandsanzeige, 3-farbig
- integriertem Spannungsunterbruchschutz
- Schnittstellen (Hardware): Infrarot, Ethernet RJ45,RS485, RS232
- Handrad-Kippung easy-tilt

1 Abgesetzte Bedienstation Glasdisplaysteuerung "QCS Touch", eingebaut in ein wasserdichtes Chromnickelstahl-Gehäuse, auf nach vorne gebogenem Rundrohr in Augenhöhe auf der Konsolenabdeckung montiert.
Füße: 200 mm
1 Anschlussklemmen für externe Leistungsoptimierungsanlage
1 Aufbaumischbatterie 3/4" inklusive Drip stop
CNS-Ausführung, Schwenkarm 350 mm. Zum Anschluss an die bauseitigen Zuleitungen ist die Batterie mit flexiblen CNS-Panzerschläuchen einschließlich Klemmring und Verschraubungen ausgerüstet.
1 Zusammenbau mit Hygienelink Serie 2300
Breite 30mm (Nischenmass)
Höhe 850mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.9 **Blockelement**

Außenmaße LxBxH: 1400 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Füße: 200 mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
14	Titel	Kochen Achse P/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen
2 Zusammenbau mit Hygienelink
Breite 30mm (Nischenmass)
Höhe 850mm

Zubehör: 2x Zwischenbauteil 30 x 800 x 850 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.10 **Blockelement**

Außenmaße LxBxH: 870 x 800 x 700mm
Arbeitshöhe: 900mm
Montage: auf bauseitigem Sockel, H=200mm
Abdeckung:
- Tischplatte hinten aufgekantet, für Aufstellung gegen Wand
- Sonderausführung:
Mit Spülbecken, 500x500x300 mm, Auslaufprägung 1 1/2", CNS mit Einloch Standarmatur, Hebelmischer, 360°, Auslauflänge 300/Auslaufhöhe 255 mm, Tischbohrung 42 mm, verstärkt, vertieft eingeschweißt
Unterbau:
- selbsttragende Konstruktion
- offenes Fach in Hygieneausführung H2, 3-seitig geschlossen
- mit höhenverstellbarem Zwischenboden
- geschlossen mit Flügeltüre

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
14	Titel	Kochen Achse P/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

14.11 **Einloch-Standarmatur**

Ausführung: Hebelmischer
mit: Schwenkausflauf 360°
Auslauflänge/höhe: 300/255 mm
Tischbohrung: ø 42 mm
Oberfläche: ganzchrom
- mit nachziehbarer Stopfbüchse
- Strahlregler-Mundstück
* OptimalSpace - grosszügigerWasch- / Arbeitsbereich
*Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
* Kupferrohranschlüsse ø15 mm
* Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
* Tischbohrung ø42 mm
Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Anschluss Kupferrohranschlüsse

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

14.12 **Installationswand**

Ausführung: für Bodenmontage
Außenverkleidung: Chromnickelstahl 18/10
Material: Chromnickelstahl
Abmessungen: B 1930 T 400 H 900 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
14	Titel	Kochen Achse P/1-3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

14.13 **Installationswand**

Ausführung: für Bodenmontage
Außenverkleidung: Chromnickelstahl 18/10
Material: Chromnickelstahl
Abmessungen: B 1830 T 400 H 900 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 14

Kochen Achse P/1-3, Netto: .....

16 Titel Handwaschbeckenanlagen Küche

16.1 **Handwaschbecken mit Unterschrank**

tiefgezogenes Becken: 430x320x130mm
mit: Aufkantung hinten(100mm),
konstant. Wasser-Temperatur/Druck,
mechanischer Drucktimer (7sek),
sparsamer Wasserverbrauch, hygienische
Kniebedienung, inklusive Auslaufhahn
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 500 T 400 H 900 mm

Zubehör:
Waschtischarmatur, berührungslos, Ø 35 mm, Auslauf 140 mm
mit Netzstecker, 230V

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
16	Titel	Handwaschbeckenanlagen Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

16.2 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, Bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

16.3 **Desinfektionsmittelspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, Bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
16	Titel	Handwaschbeckenanlagen Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

16.4 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme.Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten geklappt. Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.

Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z-Faltung
Abmessungen: 275x130x355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

16.5 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 350 T 250 H 400 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
16	Titel	Handwaschbeckenanlagen Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

16.6 **Handwaschbecken mit Unterschrank**

tiefgezogenes Becken: 430x320x130mm
mit: Aufkantung hinten(100mm),
konstante Wasser-Temperatur/Druck,
mechanischer Drucktimer (7sek),
sparsamer Wasserverbrauch, hygienische
Kniebedienung, inklusive Auslaufhahn
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessung: B 500 T 400 H 900 mm

Zubehör:
Waschtischarmatur, berührungslos, Ø 35 mm, Auslauf 140 mm
mit Netzstecker, 230V

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

16.7 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, Bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
16	Titel	Handwaschbeckenanlagen Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

16.8 **Desinfektionsmittelspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung: Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, Hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

16.9 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme. Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten geklappt. Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
16	Titel	Handwaschbeckenanlagen Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z-Faltung
Abmessungen: 275x130x355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

16.10 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 350 T 250 H 400 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 16

Handwaschbeckenanlagen Küche, Netto: .....

17 Titel Lager und Zubehör

17.1 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuz-verstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 900 T 600 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
17	Titel	Lager und Zubehör

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

17.2 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 900 T 600 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

17.3 **Grundeinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden,
2 Regalleitern und 1 Kreuzverstrebung
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1200 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
17	Titel	Lager und Zubehör

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

17.4 **Anbaueinheit mit Böden 1800mm**

mit: 4 geschlossenen Böden
und 1 Regalleiter
Fachlast: 150 kg
Feldlast: maximal 1200 kg
Ständer/Böden: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 1100 T 500 H 1800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

17.5 **Korbtransportwagen**

Länge: 664 mm
Breite: 580 mm
Höhe: 950 mm
Plattformhöhe: 275 mm

Ausführung
Der Korbtransportwagen hat eine glatte Plattform die allseitig 60 mm abgekantet ist. Zentrierreckwinkel sindzur Stapelung von Körben (500 x 500 mm oder 508 x 508 mm) vorgesehen. Stirnseitig befindet sich ein gebogener Schiebegriff aus 25 x 25 mm Vierkantrohr.
Der Transportwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabweiser.

Technische Daten
Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10
Gewicht: 10 kg
Gesamttragfähigkeit: 200 kg
Kapazität: 12 Körbe je 115 mm hoch oder 20 Körbe je 75 mm.
Korbgröße: 500x500 mm oder 508x508 mm

Besonderheit:
Zentriereckwinkel zur Stapelung von Körben.
Gebogener Schiebegriff zum leichteren Schieben.

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
17	Titel	Lager und Zubehör

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

17.6 **Tellerspender**

Tellerspender
Länge: 1076 mm
Breite: 520 mm
Höhe: (inkl. Tellerführungen)
1030 mm
Höhe: (inkl. Abdeckhauben)
1080 mm
Arbeitshöhe: 900 mm

Ausführung
Der Spenderkorpus ist aus korrosionsbeständigem und hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Oberfläche ist mikroliert. Der Korpus ist doppelwandig und isoliert.
Der Tellerspender ist mit zwei quadratischen Tellerröhren ausgestattet. Die Tellerröhren verfügen über eine besonders flache Stapelplattform, die verkantsicher geführt wird.
Mithilfe von vier rilsanbeschichteten Tellerführungsstäben lassen sich diese über ein Lochraster am Boden flexibel und ohne Werkzeug auf unterschiedliche Tellergrößen und Tellerformen einstellen. Je Tellerröhre können beispielsweise runde Teller mit einem Durchmesser von 18 - 33 cm, sowie eckige Teller bis maximal 28 x 28 cm gestapelt werden.

Die Tellerführungsstäbe ragen über die Abdeckung des Spenders hinaus. Dadurch können mehr Teller sicher transportiert und abgestapelt werden und die Geschirrteile werden auch nach dem Abnehmen der Abdeckhauben sicher geführt.

Zur einfachen Reinigung des Spenders sowie zum einfachen und ergonomischen Einstellen der Federspannung sind die Tellerröhren komplett aus dem Spender entnehmbar.
Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Durch spezielle Aussparungen an den Federhaltern lässt sich diese Einstellung schnell und ohne großen Aufwand durchführen.
Der Tellerspender ist mit einem Heizelement aus Chromnickelstahl 18/10 ausgestattet.
Der Temperaturregler sichert die stufenlose

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Temperatureinstellung der Heizung. Der Tellerspender verfügt zudem über einen Eco-Regelbereich. Innerhalb dieses Regelbereichs können mittlere Geschirrtemperaturen am energieeffizientesten gehalten werden.

Die Bedienelemente und das Spiralkabel liegen vertieft in der stirnseitigen Schalterblende, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bedienseitig ist ein Chromnickelstahl-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen, robusten Stoßschutzelementen aus Kunststoff angebracht, welcher auch zum Schutz der Bedienelemente dient. Mit einem Rohrdurchmesser von 28 mm ermöglicht dieser ein ergonomisches Schieben des Spenders.

Zwei Abdeckhauben aus transparentem Kunststoff (Polycarbonat) verringern den Wärmeverlust und verhindern die Verschmutzung des Geschirrs.

Mithilfe des im Lieferumfang des Tellerspenders enthaltenen Halteclips können die Abdeckhauben bei der Ausgabe der Teller sicher verstaut werden. Hierzu wird der Halteclip vorne an den Schiebegriff eingeklickt und beide Abdeckhauben können gestapelt unterhalb des Griffs eingehängt werden.

Der Halteclip ist so konstruiert, dass dieser sowohl die im Lieferumfang enthaltenen Abdeckhauben aus Polycarbonat als auch eine optional erhältliche Abdeckhaube aus EPP sicher aufnehmen kann.

Der Spender ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).

Robuste Stoßecken aus Kunststoff an allen vier Ecken des Spenders schützen Gerät und Mobiliar vor Beschädigungen.

Besonderheit
- Große, quadratische Tellerröhren für hohe Flexibilität bei der Bestückung mit unterschiedlichen Tellergrößen und Tellerformen
- Besonders flache, verkantsicher geführte Stapelplattform
- Hohe Führungsstangen für sicheren Halt der Teller auch ohne Abdeckhauben
- Entnehmbare Tellerröhren
- Einfache Federeinstellung durch das Easy-Setting System
- ECO-Regelbereich für das energieeffiziente Aufheizen und Halten der Geschirrteile bei einer Temperatur von >/= 60°C
- Isolierte Abdeckhaube aus EPP (alternativ zur im Lieferumfang

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

enthaltenen Abdeckhaube aus Polycarbonat)
für geringen Wärmeverlust und hohe Energieeffizienz

Technische Daten
Werkstoffe: 1.4301 / 1.4016
Gewicht: ca. 72 kg
Max. Zuladung: 160 kg
Kapazität: ca. 160 Teller (abhängig von der Stapelhöhe)
Geschirrmaße: Rund: Ø 18-33 cm
Eckig: max. 28x28 cm
Anzahl Röhren: 2
Abdeckhauben: Polycarbonat
Stapelhöhe mit Abdeckhaube: 800 mm
Stapelhöhe ohne Abdeckhaube: 785 mm
Temperaturbereich: Temperatur von +30°C bis +110°C regelbar
Anschlusswert: 220-240 V / 50- 60 Hz / 1,2 kW
Schutzart: IPX5
Emissionen: Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

6 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 17

Lager und Zubehör, Netto: .....

18 Titel Spülküche weiß

18.1 **Insektenfalle**

für: Wandmontage oder Standgerät
Wirkradius: 10 Meter
Klebefolie: 390 x 313 mm
2 UVA-Leuchtstoffröhren: je 15W
inklusive: 2 Klebefolien und Befestigungsmaterial
Gehäuse: Kunststoff und Aluminium
Anschlusswert: 230V 0,03kW
Abmessung: B 620 T 90 H 355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.2 **Servierwagen**

Servierwagen
Länge: 900 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Lichtes Maß:
Höhe zwischen den Borden: 435mm
Borde: 800 x 500 mm

Ausführung
Der Servierwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Rundrohr mit D = 25 mm befinden sich zwei eingeschweißte tiefgezogene Borde.
Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Ein umlaufender 35 mm abgekanteter Profilrand an den Borden, die Rollierung der Bordkante sowie durchgehende Schweißnähte zwischen Rohrrahmen und Borden verstärken die Stabilität des Servierwagens.
Die Borde sind mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert.
Der Servierwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm).
Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Wandabweiser aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Besonderheit
- Umlaufender Profilrand an den Borden zur Verstärkung der Stabilität des Servierwagens und Verhinderung von seitlichem Abrutschen der abgestellten Gegenstände
- Rollierung der Bordkante: eingerollte Kanten sorgen für hohe Stabilität und schützen das Personal vor Verletzungen.

Technische Daten
Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10, Polyamid (PA)
Gewicht: 12 kg
Tragfähigkeit je Wagen:120 kg
Tragfähigkeit je Bord: 80 kg
Anzahl der Borde: 2

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.3 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung:
Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.4 **Desinfektionsmittelspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung:
Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.5 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme. Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten geklappt. Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.

Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z- Faltung
Abmessungen: 275x130x355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.6 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessung: B 350 T 250 H 400 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.7 **Handwaschbecken**

mit 3-seitiger Beckenverkleidung hinten 20 mm aufgekantet
Beckenmaß: 340 x 230 x 120 mm
Außenabmessungen: 400 x 310 x 150 mm

Zubehör:
Waschtischarmatur, berührungslos, Ø 35 mm, Auslauf 140 mm
mit Netzstecker, 230V

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.8 **Abfalleimer**

Deckel: abnehmbar mit Griff, kann seitlich am Eimer eingehängt werden
Volumen: 56 Liter
Innenmaß: ø370 mm Höhe: 520 mm
4 Lenkrollen: ø60 mm
Material: Chromnickelstahl 18/10
Abmessungen: B 460 T 400 H 620/723 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

18.9 **Wandbord mit 2 Ablagen**

Ausführung: höhenverstellbar
Bord: 3-seitig 40mm abgekantet
Rückseite: 40mm aufgekantet
Ablagemaß: L x 370
Anzahl der Wandschienen: 3
Anzahl der Konsolen: 6
Material: Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen: B 1800 T 400 H 800 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.10 **Sortiertisch**

ausgeführt als Gleittisch mit Tischplatte aus Chromnickelstahl 18/10.
Tischplatte mit Profil, Muldentiefe 10 - 20 mm Länge: 1400 mm
Tiefe: 900 mm
Höhe: 850 mm
Rohrunterbau höhenverstellbar +/- 20 mm
Tisch rechts der Maschine angeordnet
Ausführung mit Materialstärke 1,5 mm
Becken 700 x 600 x 300 mm, nahtlos in Tischplatte eingeschweißt Beckenablauf vorgesehen mit Standrohr und Ecksieb Mischarmatur mit Pendelbrause 1/2" für Kalt- und Warmwasser, umstellbar auf Schwenkauslauf, für Wandmontage
Spritzblech aufgesteckt, 300 mm hoch, Länge 1400 mm
Abstellrost im Unterbau, aus Chrom-Nickelstahl 18/10, Länge 1400 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

18.11 **Vorspülbrause 1/2"**

- schwere Ausführung für die Gemeinschaftsverpflegung mit Aufbau komplett aus Edelstahl
- Armaturenkörper mit Pentachromgriffe
- Auslauf, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff für stufenlos dosierbare Strahlstärke und Feststeller für Dauerbetrieb

Ausladung: 300 mm
Höhe bis Auslauf: 350 mm
Gesamthöhe: 1250 mm
Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Anschluss: 1/2"AG

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.12 **Topf- und Utensilienspülmaschine**

Die Maschine ist zur Reinigung von Behältern, Töpfen, Kesseln, Backblechen sowie diversen Arbeitsgeräten gemäß allen Anforderungen der DIN EN 17735 auszuführen.

Ausführung
Frontlader mit geteilter abklappbarer Fronttür Aufbau und Inneneinrichtung aus Edelstahl 18/10 bzw. hochwertigen, korrosionsbeständigen Werkstoffen.
Reversierendes Flächenwaschsystem aus Chromnickel-Stahl 18/10 Einteiliges Edelstahl-Tankabdecksieb für grobe Verunreinigungen.
Tiefgezogener Tank mit reinigungsfreundlichen Rundungen. Aktives Laugen- Feinfiltersystem. Trägerkorb aus massivem Chromnickel-Stahl 18/10 mit leichtgängigen Laufrollen
Leckwassersicherung
(Bodenwanne) Druckloser
Edelstahlboiler Anschluss-Set,
bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Elektrokabel, (je 1,8 m ab Maschine) Freier Auslauf Typ AA gemäß EN1717 Druckloser Edelstahlboiler Drucksteigerungspumpe für eine konstante Klarspülmenge und Klarspültemperatur Laugenpumpe
Abmessungen Länge der Maschine: 775 mm Tiefe der Maschine: 898 mm Tiefe (bei geöffneter Tür): 1401 mm Höhe der Maschine: 1918 mm Höhe (bei geöffneter Tür): 2419 mm Einschubhöhe: 830 mm

Korbmaß:
608 x 700 mm Bodenfreiheit: 200 mm
Steuerung

Vollelektronische Steuerung mit Touch-Bediendisplay Start Taster in ergonomischer Höhe (rechts) Bediendisplay aus Sicherheitsglas Farbgeführtes Bedienkonzept
Programmfortschrittsanzeige
Automatischer Energiesparmodus
Selbstreinigungsprogramm
Waschkammer Entkalkungsprogramm
Bluetooth-Schnittstelle
Applikation zum Einsehen und Exportieren von Maschinen- und Hygienedaten Applikation für Smartphone, Tablet oder Laptop zum Einsehen und Exportieren (PDF) aller maschinen- und hygienerelevanten Daten der Spülmaschine: Hygienestatus und Dokumentation
Spülstatistik Verbrauchsdaten (Wasser, Reiniger und Klarspüler)
Fehler- und Infomeldungen Wartungsmanagement Verbindung zur Maschine erfolgt via Bluetooth - keine Internetverbindung notwendig.
Zusätzliche Ausstattung
Kundenspezifische Einstellungen (Laufzeit, Waschdruck, Temperatur,
Dosierung) jederzeit möglich (Service) Rückwandverkleidung aus Edelstahl.
Gutachten
Gutachten für das angebotene Produkt zur Einhaltung der Wirksamkeit gegen behüllte Viren, insbesondere gegen das Coronavirus. Der Nachweis ist in Form eines Gutachtens mit entsprechender Fachexpertise den Ausschreibungsunterlagen beizulegen.

Technische Daten
Absicherung vor Ort 32 A
Tankheizung 6,0 kW
Tankinhalt 66 Liter
Boiler 9,0 kW
Klarspülmenge pro Spülgang 4.5 Liter

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Tank- und Boilerheizung gegenseitig nicht verriegelt
Waschpumpe
Waschpumpe mit Leistung 2.2 kW
Heizmedium Drehstrom 3NPE 400 V 50 Hz Schutzart IP X5
Programmlaufzeiten Laufzeiten: 120 / 240 / 360 Sekunden
Leistungsmerkmale Körbe pro
Stunde (theoretisch) 30 Körbe/h
Dosiertechnik Klarspüler-Dosiergerät, ohne Vorratsbehälter
Flüssigreiniger-Dosiergerät, ohne Vorratsbehälter
Programmstarttaste
Programmstarttaste rechts
Korbausstattung
1 Stück Korb mit Laufrollen 608 x 700 mm
für: Kaltwasseranschluss
Leistung/h: 30/15/10 Körbe
Tankheizung: 6,0kW, Boiler: 9,0kW
Programmlaufzeit:120/240/480 Sekunden
Einschubhöhe: 815 mm
Korbmaß: 608 x 700 mm
Gehäuse: Chromnickelstahl
Anschlusswert: 400V 17,6kW
Abmessungen: B 775 T 898 H 1868 mm

Inklusive Optionen:
- Osmose-MODUL separat beigestellt (B x T x H) 143 x 660 x 600 mm,
- Abluft- Wärmerückgewinnung
- Wärmetauscher aus Edelstahl für den Betrieb mit vollentsalztem Wasser

angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.13 **Abräumtisch**

Fahrbarer Abräum- und Sortiertisch mit Lochblechabdeckung
für zwei Körbe 500x500 mm
Materialstärke 1,25 mm Material Chromnickelstahl 18/10
Muldentiefe 35 mm Arbeitsfläche abnehmbar, gelocht sowie zweigeteilt
Lochdurchmesser 20 mm festeingebauter Abstellboden im Unterbau Länge 1120 mm Tiefe 610 mm
Arbeitshöhe: 910 mm
Rohrunterbau mit vier Kunststoff-Lenkrollen, davon zwei

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

feststellbar
Tischwanne mit Ablaufstopfen

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.14 **Reinigungsset Edelstahl**

bestehend aus: Schlauchhalter, DVGW-zugelassener Molkerei-Dampf-Gummischlauch blau 20 m 1/2",
Schlauchverschraubung beidseitig aus Edelstahl 1/2",
einerseits Schnellkupplungs- Stecker und Schnellkupplung aus Edelstahl, mit Powerjet-Reinigungsbrause

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

18.15 **Wandbatterie 1/2"**

leichtes Modell
Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
Anschlussdistanz 153 mm
Nicht absperrbare S-Anschlüsse ± 20 mm
Mit DVGW-zugelassenem Rückflussverhinderer
1/2" Anschlussgewinde x 3/4"
Abgangsgewinde

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
18	Titel	Spülküche weiß

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 18

Spülküche weiß, Netto: .....

19 Titel Spülküche schwarz

19.1 **Tablettzubringeranlage**

Rückgabeleistung: 6 Tabletts /
Mindeste Tablettgröße maximal 530x 370 mm Tablettgröße minimal
425 x 325 mm Tablettform: rechteckig Maximales Beladegewicht = 5 kg / m
Tablettrückgabestrecke Länge: 2370 mm Korpusbreite: 500 mm
Förderhöhe: 915 mm

Im Tablettrückgabebereich ist die Förderanlage über die gesamte
Länge als Rundriemenförderer ausgeführt. Der Fördertisch ist in diesem Bereich mit einer Mulde ausgeführt, welche beidseitig mit einer Chromnickelstahl Aufkantung versehen ist. Die Aufkantungen sind seitlich schräg auszuführen, so dass ein leichtes und zentriertes Aufgeben der Tabletts möglich ist. Diese Konzeption der Tablettaufgabestrecke dient der Funktionssicherheit der Gesamtförderanlage. Der Bandkorpus ist unten offen.
Das rücklaufende Trum der Förderriemen ist frei sichtbar und wird durch Chromnickelstahl Profile getragen. Die Tablettförderung erfolgt durch 2 seitlich laufende, endlose Rundriemen aus Polyurethan. Zur Vermeidung von ruckartigen Laufbewegungen besitzen die Rundriemen eine innenliegende Polyesterseele. Der Bandkörper lagert auf Chromnickelstahl Fußstollenpaaren, die aus Rechteckrohr 40 x 40 mm ausgeführt sind.
Bandkörperverbreiterung
Auf den ersten 1.600mm der Tablettrückgabe ist am Bandkörper eine schräge Verbreiterung, ca. 250 mm tief, angehängt.
In die Schrägfläche sind 2 Abwurftrichter Ø ca. 160 mm eingearbeitet,
durch welche die Essensteilnehmer Servietten einwerfen können.
Diese fallen in, unter den Abwurftrichtern stehende Abfallbehälter aus
Kunststoff (87 Liter Inhalt), die im Lieferumfang enthalten sind.
Der weitere Bandverlauf (ca. 1000mm) ist ohne Verbreiterung ausgeführt, damit in diesem Bereich Rollstuhlfahrer ihre Tabletts abgeben können. Im Bereich der Rollstuhlfahrernische ist die Bandunterseite mit CNS verkleidet.
Weiterführender Bandverlauf: Bandtisch mit seitlich schrägen Aufkantungen, Länge: 480 mm
Kurve 90° mit Aufkantung Bandtisch mit seitlich

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

schrägen Aufkantungen, Länge: 260 mm
Kurve 90° Ecke abgeschrägt Bandtisch mit beidseitigen Tablettführungen, 50 mm hoch, Länge: 540 mm Kurve 90° Bandtisch mit beidseitigen Tablettführungen, 50 mm hoch, Länge: 1000 mm
Antrieb für Tablettförderband
Antrieb für Rundriemenförderer, 0,55 kW (2 Stück)
Schaltschrank für Förderband
Zubehör Hauptschalter 40 A
Mechanischer Höhenbegrenzungsschalter
inklusive Bediensäule mit Ein- Aus und Not-Halt.
Stauschaltung
Das Rundriemenband an der Geschirrrückgabe läuft permanent. Das weiterführende Rundriemenband wird durch die am Ende der Aufgabestrecke sitzende Lichtschranke/Lichttaster jeweils um eine Tablettlänge hinzugeschaltet. Die Stauschaltung kann in den Hauptbetriebszeiten deaktiviert werden.
Not-Halt Schalter für Wandmontage
Tablettstapeleinrichtungvorgesehen

Tunnel für Tablettförderband
Ausgeführt als Schallschutztunnel. Länge: 1100 mm Breite: 500 mm Höhe:310 mm Durchfahrtshöhe 300 mm
Material des Tunnels Chromnickelstahl 18/10,
inklusive Schallschutzmaterial
Anordnung über der 90°-Kurve
frontseitig abnehmbarer Deckel
Ausgeführt als Schallschutztunnel. Länge: 260 mm Breite: 500 mm
Höhe: 310 mm Durchfahrtshöhe 300 mm
Material des Tunnels Chromnickelstahl 18/10,
inklusive Schallschutzmaterial
Der Bandunterbau der Tablettrückgabe ist im Bereich der Verbreiterung und nach der Rollstuhlfahrernische bis zum Mauerdurchbruch frontseitig zu verkleiden. Länge ca. 1600 mm + 1900mm
Im Bereich der Rollstuhlfahrernische ist der Bereich unterhalb des Bandkörpers rechts und links zu verkleiden. Material der Verkleidungselemente nach Wahl des Nutzers, z.B. mit Furnier beschichtete Trägerplatten, Schichtstoff belegte Trägerplatten oder Chromnickelstahl 18/10.
Kalkulationsbasis für das Angebot ist Chromnickelstahl 18/10.
Als Fußbodenabschluss ist eine durchgehende Chromnickelstahl Sockelblende
vorzusehen (Rollstuhlfahrernische ausgenommen). Im Bereich der beiden Abwurftrichter sind Schlagtüren zum Einstellen der Abfalltonnen auszuführen. Im Zwischenbereich der Abwurftrichter sind Blendenmodule vorzusehen. Eckmodule Abfallbehälter aus Kunststoff sind pro Abwurftrichter mitzuliefern, zum Einstellen im Unterbau der Bandverkleidung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
19	Titel	Spülküche schwarz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

19.2 **Zulauftisch**

Ausführung Zulauftisch als Gleittisch mit Tischwanne aus Chromnickelstahl 18/10. Länge: 990 mm
Tiefe 700 mm (mit angekanteter Wandverbreiterung)
Tischmulde 10 - 20 mm tief mit Gefälle
Tischprofil ausgeführt mit Aufkantung hinten Aufkantung, resp. Abkantung von 40 mm
Ausführung mit Materialstärke 1,25 mm
Arbeitshöhe: 900 mm
Rohrunterbau höhenverstellbar +/- 20 mm
Becken 500 x 400 x 250 mm,
nahtlos in Tischplatte eingeschweißt
Beckenablauf vorgesehen mit Standrohr und Ecksieb
Mischarmatur mit Pendelbrause 1/2" für Kalt- und Warmwasser, umstellbar auf Schwenkauslauf, für Wandmontage
Spritzblech aufgesteckt, 300 mm hoch, Länge 990 mm
Abstellrost im Unterbau, aus Chrom-Nickelstahl 18/10, Länge 1050 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

19.3 **Vorspülbrause 1/2"**

- schwere Ausführung für die Gemeinschaftsverpflegung mit Aufbau komplett aus Edelstahl
- Armaturenkörper mit Pentachromgriffe
- Auslauf, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit
  Handgriff für stufenlos dosierbare Strahlstärke und Feststeller
  für Dauerbetrieb

Ausladung: 300 mm
Höhe bis Auslauf: 350 mm
Gesamthöhe: 1250 mm
Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Anschluss: 1/2"AG

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

19.4 **Tischanlage mit Rollen**

Ausführung Rollentisch angetrieben mit Tischwanne aus Chromnickelstahl 18/10, Materialstärke 1,25 mm, Muldentiefe mit Gefälle 100- 120 mm, komplett mit entnehmbaren Kunststoffrollen Ø 50 mm, Material Polypropylen sowie einseitigem Korbtransportschlitten.
Länge: 3280 mm Tiefe: 700 mm (mit Wandverbreiterung)
Höhe 900 mm
Rohrunterbau höhenverstellbar +/- 20 mm
Tischprofil ausgeführt mit Abkantung
Aufkantung, Abkantung von 40 m
Spritzblech aufgesteckt, 300 mm hoch, Länge 3280 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

19.5 **Korbdurchlaufspülmaschine**

Maschine ist als automatische Korbtransportmaschine auszuführen.
Maschinenparameter
Arbeitshöhe: 900 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
19	Titel	Spülküche schwarz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Nutzbare Durchfahrtsbreite: mindestens 570 mm
Nutzbare Durchfahrtshöhe: min. 465 mm
Maschinengesamtlänge: max. 3595 mm
Kontaktstrecke: min. 2150 mm
Die Maschine ist zur Reinigung von Geschirr beziehungsweise Spülgut gemäß allen Anforderungen der DIN EN 17735 auszuführen
mit 2 Minuten Kontaktzeit.
Korbleistung: min. 130 Körbe pro Stunde
Bandgeschwindigkeit: min 1,08m/Minute
Grundkonstruktion Werkstoff Nummer 1.4301, voll verkleidet, höhenverstellbare Füße,
Wascharme mit nichtverstopfenden Düsen, sämtliche Wasch- und
Spülarme sowie Düsen aus Edelstahl, Kunststoffteile aus spülmittelbeständigem Material, Waschpumpen, Laufräder und Steigleitungen aus Edelstahl, Chromnickel Bandachsen mind. Ø 8mm. Reinigungstüren ausgeführt als doppelwandig isolierte Schiebetüren für Zugänglichkeit zum Maschineninneren sowie
Türsicherheitsschalter, der bei unbeabsichtigtem Öffnen die Pumpen abschaltet, Türen mit Gewichtsausgleich.
Sämtliche Abläufe, Wasserleitungen sowie die Elektroleitungen innerhalb der Spülanlage sind jeweils auf einen Anschlusspunkt zu
führen, durchgängige Bodenfreiheit 150 mm,
großzügige Reinigungsöffnungen mit automatischer Überwachung.
Isolierung und Wärmeabstrahlung Die Maschinenkonstruktion ist für
eine ausreichende Wärmeisolation auszulegen.
Türgriffe wärmeisoliert.
Selbstreinigung
Die Selbstreinigung reduziert den manuellen Reinigungsaufwand.
Dabei wird während des gesamten Spülvorganges der Einlaufboden mit Prozesswasser gespült, um ein Festsetzen von
Speiseresten zu verhindern.
Speisereste werden in einem herausnehmbaren Auffangsieb gesammelt. Über speziell angeordnete Düsen sind permanent die Tankdecken, die
Tankrückwände und die Türinnenseiten mit Prozesswasser zu reinigen.
Am Ende des Spülprozesses läuft ein automatisches Reinigungsprogramm ab, wofür das vorhandene Tankwasser zu verwenden ist. Dabei ist
lediglich eine einzige Füllung der Pumpenklarspülzone zu verwenden. Der Schmutzaustrag findet über ein Filtersystem statt, wobei das Wasser von
dem Rein- in den Unreinbereich zu pumpen ist. Dieser Prozess

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

hat so lange getaktet stattzufinden, bis die Maschine komplett entleert ist. Gleichzeitig ist die Wärmerückgewinnung automatisch zu reinigen, damit deren optimaler Wirkungsgrad erhalten bleibt. Manuell zu reinigende Komponenten müssen eindeutig gekennzeichnet und in der Bedienungsanleitung abgebildet sein.
Tankmanagement
Das Wasser ist über ein Filtersystem prozessabhängig in den Tank zu
leiten, der es benötigt. Durch Verzicht auf ein unkontrolliertes Kaskadensystem, ist mit einer gesteuerten Niveauregulierung einem Wasserverlust bzw. Überhang entgegenzuwirken.
Gutachten für das angebotene Produkt zur Einhaltung der Wirksamkeit
gegen behüllte Viren, insbesondere gegen das Coronavirus. Der Nachweis ist in Form eines Gutachtens mit entsprechender Fachexpertise den Ausschreibungsunterlagen beizulegen.
Transportband Maschine ausgestattet mit einem Transportband für das
Einstellen der Geschirrteile in spül- und trocknungstechnisch günstiger
Lage. Für Körbe ist das Transportband mit seitlichen Korbauflagen auszustatten.
Korbtransportsystem
Das Korbtransportsystem ist für Geschirrkörbe mit den Abmessungen 500 x 500 mm auszulegen. Einlauftunnel Im Einfahrtbereich ist die Maschine mit einem
Einlauftunnel von 150 mm ausgestattet.
Pumpenvorabräumzone
Vorabräumung der Speisereste mit Blockwasch-systemen von oben und unten. Zonenlänge min. 600 mm. Tank Siebabdeckung aus Chromnickelstahl.
Reinigerumwälzzone I
Umwälzzone mit Blockwaschsystemen von oben und unten. Länge min. 800 mm.
Tank Siebabdeckung aus Chromnickelstahl.
Pumpenklarspülzone
Pumpenklarspülzone mit Spülsystem von oben und unten. Zonenlänge min. 600 mm. Tank Siebabdeckung aus Chromnickelstahl.
Frischwasserklarspülzone
Die Frischwasserklarspülung erfolgt mit 80°C - 85°C heißem Wasser. Wasserverbrauch ca. 165 l/h
Reinigersparsystem
Umgehungsleitung von der Pumpenklarspülzone in die Vorabräumung zur Reduzierung des Reinigerverbrauchs.
Klarspülersystem Einrichtung
zur optimalen Durchmischung des Klarspülers mit dem Frischwasser zur Reduzierung des Klarspülerverbrauchs.
Frischwassernetztrennung
Freier Auslauf mit Speicherbehälter und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Drucksteigerungspumpe. Dadurch
höchste Betriebs- und Hygienesicherheit durch konstante Wassermengen und gleichbleibendes Sprühbild der Frischwasserklarspülung. Die
freien Ausläufe für die Frischwasserklarspülung und die Tankbefüllung sind EN171 konform auszuführen.
Niedertemperatur Trockenzone (I) (über 90° Ecktrieb aufgebaut) Die zur Trocknung erforderliche Luft wird durch einen Lüfter angesaugt, im
Heizregister erhitzt und über das Waschgut geblasen.
Zonenlänge min. 1445 mm.
Ecktrieb 90° Tiefe: 945 mm Länge: 945 mm
Luftspülung von unten

Die Trocknung ist um eine Luftspülung von unten zu ergänzen, zur Verbesserung des Trocknungsergebnisses bei Hohlgefäßen (z.B. GN-
Behältern)
Wasserversorgung der Maschine
Weich-Kaltwasser max. 3°dH
(ca. 0,54 mmol/l CaCO3) max. 12° C Zulauftemperatur für die Tankfüllung Demi-Kaltwasser
max. 3°dH (ca. 0,54 mmol/l CaCO3) max. 12° C
Zulauftemperatur für die Frischwasserklarspülung
Mindestfließdruck 2,5 bar (250 kPa), Maximaldruck 6,0 bar (600 kPa) Ablauf für Abwasser DN 70
Wärmerückgewinnungssystem
Die Maschine ist mit einem Wärmerückgewinnungssystem auszustatten, welches die Abluft abkühlt und entfeuchtet. An die Umgebung
ist eine Abluft mit max. 25°C abzugeben, dadurch wird das Kaltwasser für die
Frischwasserklarspülung vorerwärmt. Es wird bewusst auf einen separaten
Abluftanschluss an die RLT verzichtet. Verrohrung der wasserführenden Leitungen aus Chromnickelstahl, Lamellen aus Aluminium.
Die Luftführung innerhalb der Bandspülanlage ist so auszulegen, dass der
Einleitpunkt der Maschinenabluft in den Raum zwingend im unreinen Bereich
liegen muss. Damit verbunden ist ein Höchstmaß an Hygienesicherheit, da die nachströmende Luft vom Reinbereich in Richtung Unreinbereich innerhalb der Bandspülanlage geführt wird.
Einer Kontamination durch Aerosole im Innenraum der Bandspülanlage wird damit wirksam entgegengewirkt. Mit dieser Luftführung ist auch verbunden, dass die heiße und feuchte Luft im Gegenstromprinzip die Wärme an
das entgegenkommende Spülgut abgibt und somit das Nachführen von Wärmeenergie an die Waschflotte minimiert

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
19	Titel	Spülküche schwarz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

wird. Somit bleibt die Energie
im System "Spülmaschine" und muss nicht durch ein zusätzliches technisches Bauteil (bspw. Wärmepumpe), zurückgewonnen werden
Frischwasserklarspülung mit demineralisiertem Wasser Um der Aggressivität des verwendeten Demi- /Osmosewassers Rechnung zu tragen, ist die gesamte Frischwasserinstallation der Spülmaschine in demiwasserbeständigem Material ausgeführt. Wasserführende Leitungen der Abluft-Wärmerückgewinnung in Chromnickelstahl (statt Kupfer).
Beheizung der Maschine:
Elektrisch
Spannung Drehstrom 3NPE 400 V 50 Hz Steuerung / Elektrik
Komplette Elektroinstallation nach VDE. Alle elektrischen Schaltgeräte, Schütze, Relais und Sicherungen müssen in einem spritzwassergeschützten Schaltschrank aus Chromnickelstahl untergebracht sein. Sämtliche Maschinenfunktionen werden durch die Steuerung automatisch erfasst, sowie geprüft und müssen am Display
angezeigt werden. Die elektronische Steuerung muss zusätzlich über folgende Funktionen verfügen:
Taktautomatik Wasseruhr für Klarspülwassermenge
Betriebsstunden- und Wartungszähler Freikontakte für Reiniger- und
Klarspülerdosierpumpe
Zeitschaltuhr für automatische Befüllung Eingemuldeter Hauptschalter mit Not-Halt- Funktion Tankablaufüberwachung mit Wasserverlustsicherung
Automatische Tankentleerung
Türüberwachungsschalter
Applikation zum Einsehen und Exportieren von Maschinen- und Hygienedaten Applikation für Smartphone, Tablet oder Laptop zum Einsehen und Exportieren (PDF) aller maschinen- und hygienerelevanten Daten der Spülmaschine: Hygienestatus und -Dokumentation Spülstatistik Verbrauchsdaten (Wasser, Reiniger und Klarspüler) Fehler- & Infomeldungen
Wartungsmanagement Verbindung zur Maschine erfolgt via Bluetooth - keine Internetverbindung notwendig.
Not-Halt Zusätzlicher Not-Halt am Einlauf
Integrierte Umkehrosmoseanlage
Einbau-Umkehrosmoseanlage für vorbeschriebene Spültechnik zum direkten Anschluss an bauseitiges Weich-Kaltwasser 0-3°dH. Permeatleistung auf die Nachspülwassermenge der Spülmaschine ausgelegt.
Technische Daten:
Mindestfließdruck / Maximaldruck 3,0 - 6,0 bar
Leitwert Rohwasser < 1.000 µS/cm Eisen / Chlor < 0,1 mg/l Mangan < 0,04 mg/l Kaliumpermanganat / Kieselsäure < 10 mg/l
Reinheitsgrad der Entsalzung ca. 98 % Der Anschlusswert

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

der Spülmaschine erhöht sich um 0,5 kW. Zusatzoption: Frischwasserklarspülung mit demineralisiertem Wasser Um der Aggressivität des verwendeten Demi- /Osmosewassers Rechnung zu
tragen, ist die gesamte Frischwasserinstallation der Spülmaschine in
demiwasserbeständigem Material ausgeführt. Wasserführende Leitungen der Abluft- Wärmerückgewinnung in Chromnickelstahl
(statt Kupfer).

Technische Daten:
Leistung und Geschwindigkeit nach DIN EN 17735 bei zwei Minuten
Kontaktzeit Korbleistung(K/h):_____
Kontaktstrecke (mm):_____
Nutzbare Bandbreite (mm):_____
Nutzbare Durchfahrtshöhe (mm): _____
Maximale Maschinenbreite (mm):_____
Max. Maschinenhöhe (mm):_____
Arbeitshöhe (mm): _____
Maschinengesamtlänge (mm):_____
Frischwasserklarspülung Wasserverbrauch (l/h): _____
Davon Regenerierwassermenge (l/h): _____
Gesamtanschlusswert (kW):_____
Gesamtverbrauchswert (kW):_____

Der Verbrauch ist unter der Bedingung Vollauslastung bzw. Voll-Last anzugeben. Etwaige Abschaltung, Stand-By oder sonstige Betriebs- oder Schwachlast-Phasen sind nicht zu berücksichtigen.

Abluftvolumenstrom (m³/h): _____
Ablufttemperatur (°C): _____
Raumbelastung (ohne Geschirrwärme): gesamt (kW):_____
sensibel (kW): _____
latent (kW):_____

Korbausstattung
3 Stück Vollkunststoff- Univerversalkorb 500x500 mm für flache und tiefe Teller, Tassen und Untertassen
1 Stück Vollkunststoff-Kleinteilekorb 500x500 mm für Kleinteile und Besteck

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
19	Titel	Spülküche schwarz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

1 ST EP ..... GP .....

19.6 **Tablettspender**

Ausführung als Tablettstapelwagen Länge:
maximal 700 mm Breite: 500 mm Höhe: ca. 910 mm
Grundrahmenabdeckung, Plattform, Federkasten Chrom-Nickelstahl 18/10. Grundplatte mit Eckpuffern aus Kunststoff. Anpassung Stapelhöhe sowie Gewichtsklasse durch Ein- oder Aushängen von Zugfedern. Federmechanismus leicht zugänglich. Tablettstapler fahrbar durch 4 Lenkrollen, nicht rostend, davon 2 feststellbar Rollendurchmesser 125 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

19.7 **Rollentisch**

mit Tischwanne aus Chromnickelstahl 18/10,
Materialstärke 1,25 mm,
Muldentiefe mit Gefälle 100- 120 mm, komplett mit entnehmbaren Kunststoffrollen Ø 50 mm, Material Polypropylen
Länge: 1600 mm Tiefe: 580 mm (ohne Wandverbreiterung)
Höhe 900 mm
Rohrunterbau höhenverstellbar +/- 20 mm
Tischprofil ausgeführt mitAbkantung
Aufkantung, resp. Abkantung von 40 mm
Tischendschalter eingebaut
Abstellrost im Unterbau, aus Chrom-Nickelstahl 18/10, Länge 1600 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
19	Titel	Spülküche schwarz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

19.8 **Sammelrollwagen**

Material: Edelstahl
Abmessungen: B 530 T 450 H 980 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

3 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 19

Spülküche schwarz, Netto: .....

20 Titel Hygienecenter Spülküche

20.1 **Hygienecenter**

Edelstahl Werkstoff 1.4301

Es besteht aus
folgenden Komponenten:
- Sohlen-/Sohlenrandreinigungsmaschine
- Handwaschbecken mit Sensor in Beckenrückwand
- Seifenspender
- Chromnickelstahl-Falthandtuchspender
- Chromnickelstahl-Drahtpapierkorb 35 l
- Wandhalterung für das Reinigungsmittel

Das Hygienecenter ist komplett elektrisch und sanitärtechnisch vorinstalliert. Bei der Installation wird ein Rohrtrenner zwischen der Sohlenreinigungsmaschine und dem Trinkwassernetz erforderlich.

Funktionsweise der Sohlen- /Sohlenrandreinigungsmaschine:
Eine waagrecht liegende rotierende Bürste mit 2 seitlich angeordneten
Tellerbürsten sorgt für eine problemlose Reinigung der Sohlen und Sohlenränder.
Des Weiteren kann mit der Bürste das komplette Oberleder systematisch von Verunreinigungen gesäubert werden.
Die Aktivierung der Maschine erfolgt über einen Schalter im Haltegriff.
Über einen Düsenstock werden gleichzeitig Sohlen- und Ränderbürsten gezielt mit Reinigungsmittel und Wasser besprüht. Die Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt über

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
20	Titel	Hygienecenter Spülküche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

einen einstellbaren Injektor.

Technische Daten
Abmessung.: L 730 x T 460 x H 1600mm
E-Anschluss: 1x 230V/N/PE (Schukoanschluss)
Nennleistung: 0,19 kW
Wasseranschluss: KW 1/2 ", WW 1/2"
Abwasser: DN50

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 20

Hygienecenter Spülküche, Netto: .....

21 Titel Hygienecenter Personalbereich

21.1 Hygienecenter

Edelstahl Werkstoff 1.4301

Es besteht aus
folgenden Komponenten:
- Sohlen-/Sohlenrandreinigungsmaschine
- Handwaschbecken mit Sensor in Beckenrückwand
- Seifenspender
- Chromnickelstahl-Falthandtuchspender
- Chromnickelstahl-Drahtpapierkorb 35 l
- Wandhalterung für das Reinigungsmittel

Das Hygienecenter ist komplett elektrisch und sanitärtechnisch vorinstalliert. Bei der Installation wird ein Rohrtrenner zwischen der Sohlenreinigungsmaschine und dem Trinkwassernetz erforderlich.

Funktionsweise der Sohlen- /Sohlenrandreinigungsmaschine:
Eine waagrecht liegende rotierende Bürste mit 2 seitlich angeordneten
Tellerbürsten sorgt für eine problemlose Reinigung der Sohlen und Sohlenränder.
Des Weiteren kann mit der Bürste das komplette Oberleder systematisch von Verunreinigungen gesäubert werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
21	Titel	Hygienecenter Personalbereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Die Aktivierung der Maschine erfolgt über einen Schalter im Haltegriff.
Über einen Düsenstock werden gleichzeitig Sohlen- und Ränderbürsten gezielt mit Reinigungsmittel und Wasser besprüht. Die Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt über einen einstellbaren Injektor.

Technische Daten
Abmessung.: L 730 x T 460 x H 1600mm
E-Anschluss: 1x 230V/N/PE (Schukoanschluss)
Nennleistung: 0,19 kW
Wasseranschluss: KW 1/2 ", WW 1/2"
Abwasser: DN50

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 21

Hygienecenter Personalbereich, Netto: .....

22 Titel Ausgabe Selbsbedienung

22.1 Ausgabetheke

Ausgabetheke 6130x900x1150mm
mit unterschiedlicher Anordnung von Aufbauten und Einbauten (Lieferung Küchenbau)

Unterkonstruktion: 2 Stück
Edelstahl, vollverschweißt, mit höhenverstellbaren Füßen, 6130x900x1150mm abzüglich der Maße für Fronten mit Unterkonstruktion und Stärke Trägerplatte
mit küchenseitigen Schrankräumen, mit Flügeltüren aus Edelstahl mit Lüftungsschlitzen
bedienseitig mit jeweils 2 Einfahrnischen für Tellerspender (Pos. 17.6) mit jeweils 1x Steckdosen, verdrahtet 230 V

Sockelblende küchenseitig: 2 Stück
6130mmx100mm, Edelstahl, 2mm, mit dauerelastischen Fugen

Arbeitsplatte: 2 Stück
Träger-Platte 20mm, 6130mmx1150mm
mit jeweils 1x Ausschnitt für Showcase SB-Bereich,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

und jeweils 2x Ausschnitt für Bain-Marie,
und jeweils 2x Ausschnitte 650x560mm als Einfahrnischen für Tellerspender,
und jeweils 1x Ausschnitt kreisrund d=45mm, zur Durchführung Rundrohrprofil Edelstahl 40mm für Befestigung TV und Kabelführung, in Abstimmung mit Architektur und Küchenbau
Ausschnittsmaße in Abstimmung mit Küchenbau
350mm auf Kundenseite ohne Ausschnitte als Tablettabstellfläche

Verkleidung Arbeitsplatte: 2 Stück
Edelstahl Glattblech 2mm, gekantet 90°,
6130mmx1150mm, zuzüglich Abkantungen
h Ansichtskante=60mm
mit jeweils 1x Ausschnitt für Showcase SB-Bereich,
und jeweils 2x Ausschnitt für Bain-Marie,
und jeweils 2x Ausschnitte 650x560mm als Einfahrnischen für Tellerspender,
und jeweils 1x Ausschnitt kreisrund d=45mm, zur Durchführung Rundrohrprofil Edelstahl 40mm für Befestigung TV und Kabelführung, in Abstimmung mit Architektur und Küchenbau
Ausschnittsmaße in Abstimmung mit Küchenbau
350mm auf Kundenseite ohne Ausschnitte als Tablettabstellfläche

Aufbauten:
Lieferung und Einbau der Geräte durch Unternehmer Küchenbau
Abstimmung Küchenbau bezüglich Einbaus & Unterkonstruktion
Pos.: Bain-Marie
Pos.: Showcase für SB-Bereich
2x Bildschirm (bauseitig)
Installationsführung in Ebene unter kundenseitigen Tablettdepots
Abstimmung Küchenbau bezüglich Installationen und Elektroplanung

Fronten Kundenbereich: 18 Stück in unterschiedlichen Maßen
um 30mm zurückgesetzt zur Außenkante Arbeitsplatte
bestehend aus
5x HPL-Platte, 8mm, Maße: 680x740mm, RAL:3033
und 5x HPL-Platte, 8mm, Maße: 680x740mm, RAL:3011
und 4x HPL-Platte, 8mm, Maße: 680x420mm, RAL: 3033
und 4x HPL-Platte, 8mm, Maße: 680x420mm, RAL: 3011
Farbtöne in Abstimmung Architektur,
Unterkonstruktion aus Holzleisten 24x48mm
verdeckte Montage, Einhängeprofil Paneel-Montagesystem, 8mm, nicht sichtbar

Musterplatte Fronten: 2 Stück zur Bemusterung der Farbtöne der Fronten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
22	Titel	Ausgabe Selbsbedienung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

1xHPL-Platte, 8mm, Maße: 680mmmx740mm, RAL 3011,
Farbton in Abstimmung Architektur
1x HPL-Platte, 8mm, Maße: 680mmmx740mm, RAL 3033,
Farbton in Abstimmung Architektur

Sockelblende küchenseitig: 2 Stück
Edelstahl 2mm, Länge 6130mm, Höhe 130mm
zurückgesetzt zur Front um 20mm

Tablettdepot: 4 Stück
doppelwandig für Tableaus GN1/1, vollverschweißt,
Maße Fächer (innen): Breite 1360mm, Höhe 310mm, Tiefe 335mm
mit Unterkonstruktion aus Edelstahl, höhenverstellbare Füße,
Auskleidung Edelstahl 2mm, gekantet 90°
ausgeführt mit Quetschkante, Auskragung von 5mm
LED-Beleuchtung integriert in Edelstahlverkleidung
Tablettdepot, Beleuchtung von oben

Trennung zwischen Küchenbereich und Ausgabebereich durch HWS-Platten 20mm,
jeweils 6130mmx900mm, abzüglich Stärke Trägerplatte
mit bedienseitiger Verkleidung aus Edelstahl, Sockel 10mm Edelstahl

Vom Unternehmer Möbelbau wird gefordert: Aufmaß vor Ort,
Werk- und Montageplanung mit Freigabe durch Architekten,
2 Überarbeitungen innerhalb einer Woche,
Grundrisse / Schnitte, inklusive qualifizierte Produktblätter, in Maßstäben 1:5, 1:10, 1:20,
sowie Lieferung und Montage in maßgenauer Ausführung

Vom Unternehmer Küchenbau wird gefordert: Lieferung und Einbau der Aufbauten, sowie Absprachen mit Unternehmer Möbelbau bezüglich Installationen und Einbau der Geräte

Position und Leistung der Elektroplanung ist mit Küchenplanung abzustimmen

Maßangaben sind vor Ort zu prüfen,
Thekenelemente sind passgenau zwischen Betonstützen aufzustellen mit Frontplattengrößen in einheitlicher Breite

Detailverweis: 020-172-B, 020-173-A

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
22	Titel	Ausgabe Selbsbedienung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

2 ST EP ..... GP .....

22.2 **Showcase SB Bereich**

Speisen- und Getränkekühlung, eckig,
3 Auslagen, f. 3x GN 1/1 Behälter 150 mm tief,
kundenseitig mit Schiebetüren für den SB-Bereich,
Rückwand mit Glasspiegel, für Zentralkühlung

Abmessung: 1085 x 710/400 x 710 mm (BxHxT)
Ausschnittmaß: 1065 x 690 mm
Präsentationsfläche: 980x 158 x 508 mm

Innenkorpus in Edelstahl (1.4301) gebürstet, mit hygienischem Ablauf 1 1/4" durch tiefgezogene Softline-Kanten in der Bodenwanne, eingebautem lackierten Umluftverdampfer, umlaufend 15 mm Auflagerand
3 Lüfter à 6,0 W/24V und Hebelift.
Außenkorpus in Edelstahl, fugenlose Druckschäumung
Glasaufsatz in ESG=Einscheibensicherheitsglas,
kundenseitig mit Schiebetüren, inklusive zwei Einlegeböden.
Rückwand außen in Edelstahl (1.4301) gebürstet,
innen mit Glasspiegel.
Feldlast pro Auslage 25 kg/Punktbelastung 5 kg.
Feldlast pro Zahlplatte 15 kg/Punktbelastung 5 kg.
Etagenbeleuchtung durch LED warmweiß. (ca. 3000 K)
Kälteleitungen und Ablauf tragen nach unten auf!
Kälteleistung mindestens 690 Watt bei VT -10 °C.

Bitte beachten Sie: Bei dem hier eingesetzten Glas handelt es sich um Einfachverglasung. Bei hohen Außentemperaturen und/oder einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit ist die Bildung von Kondensat an den Glasscheiben physikalisch bedingt und nicht zu verhindern. Dies stellt keinen Mangel im Rahmen der Gewährleistung dar.

Achtung: Von außen einströmende Luft (z.B. Klima- Auslass-schächte, offene Fenster
u. Türen) ist zu vermeiden, da diese den Luftstrom und somit die Kühlung negativ beeinflusst.

1 x Expansionsventil R 134a (Löt-Version), montiert

1 x Elektronische Komfortsteuerung (First-Class)
mit digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataste u. zusätzlichem Schalter zur freien Verwendung, frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65),

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

werkseitig auf 6 °C Kühlraumtemperatur programmiert, mit Abtauautomatik und Fühler. Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter u. integrierten 12W/24V DC Gleichstrom Versorgung. rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder. Mit ST-BUS
Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung HACCP)
Spannung 230 V/50 Hz/16 A, Typ 31.

1 Stück höhenverstellbare
Lochplatte 2-teilig, lose,
für Umluftkühlwanne 3x GN 1/1, inkl.
Bodenträger

Abmessungen: 973 x 16,5x 507 mm (BxHxT)
Material: Edelstahl(1.4301),
Oberfläche : gebürstet

1 Stück Ablaufgarnitur für Kühlwannen mit Siphon

1 Stück Tauwasserverdunstungsschale CE, 230 V, 225 Watt
Gehäuse aus Gussaluminium

Gehäusetemperatur bei Betrieb: max. 60 °C
Wassertemperatur bei Betrieb : max. 80 °C
Anschlusskabel: 500 mm lang
Maße: 120 x 320 mm (BxT)
(Ein Schuko-Stecker ist bauseits anzuschließen.)

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

2 ST EP ..... GP .....

22.3 **Ausgabetheke**

(Kasse) 3915 x 900 x 960 mm

Unterkonstruktion: 1 Stück
Edelstahl, vollverschweißt, mit höhenverstellbaren Füßen, 3915x900x960mm abzüglich der Maße für Fronten mit Unterkonstruktion und Stärke Trägerplatte
mit küchenseitigen Schrankräumen, mit Flügeltüren aus Edelstahl mit Lüftungsschlitzen,
Ausführung küchenseitig mit Fußraum unter Kasse

Sockelblende küchenseitig: 1 Stück

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
22	Titel	Ausgabe Selbsbedienung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

3915mmx100mm, Edelstahl mit dauerelastischen Fugen

Arbeitsplatte: 1 Stück
Träger-Platte 20mm, 3915mmx960mm
mit 2x Ausschnitt für Korbspender,
und 1x Ausschnitt Kabeldurchführung Kasse,
und 1x Ausschnitt für Besteckkasten,
und 1x Ausschnitt für Tropfschale Wasserspender
und 1x Ausschnitt für Wasserspender
Ausschnittsmaße in Abstimmung mit Küchenbau
350mm auf Kundenseite ohne Ausschnitte als
Tablettabstellfläche

Verkleidung Arbeitsplatte: 1 Stück
Edelstahl Glattblech 2mm, gekantet 90°,
3915mmx9560mm, zuzüglich Abkantungen
h Ansichtskante=60mm
mit 2x Ausschnitt für Korbspender,
und 1x Ausschnitt Kabeldurchführung Kasse,
und 1x Ausschnitt für Besteckkasten,
und 1x Ausschnitt für Tropfschale Wasserspender
und 1x Ausschnitt für Wasserspender
Ausschnittsmaße in Abstimmung mit Küchenbau
350mm auf Kundenseite ohne Ausschnitte als
Tablettabstellfläche

Aufbauten:
Lieferung und Einbau der Geräte durch Unternehmer
Küchenbau
Abstimmung Küchenbau bezüglich Einbau & Unterkonstruktion
Pos. 2 x Korbspender umluftbeheizt
Pos. Untertischgerät
Pos. Wasserspender mit Tropfschale
Pos. Besteckkasten, in Theke eingelassen
Kasse (bauseitig)

Installationsführung in Ebene unter kundenseitigen
Tablettdepots
Abstimmung Küchenbau bezüglich Installationen und
Elektroplanung

Fronten Kundenbereich: 6 Stück in unterschiedlichen Maßen
um 30mm zurückgesetzt zur Außenkante Arbeitsplatte
bestehend aus
2x HPL-Platte, 8mm, Maße: 783x740mm, RAL: 3033,
3x HPL-Platte, 8mm, Maße: 783x740mm, RAL: 3011,
und 1x HPL-Platte, 8mm, Maße: 930mmx740mm, RAL: 3033,
Farbtöne in Abstimmung Architektur,
Unterkonstruktion aus Holzleisten 24x48mm
verdeckte Montage, Einhängeprofil Paneel-Montagesystem,
8mm, nicht sichtbar

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
22	Titel	Ausgabe Selbsbedienung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Sockelblende, Kundenseite: 2 Stück
Edelstahl 2mm
1x Länge 3915mm, Höhe 130mm
1x Länge 910mm, Höhe 130mm
zurückgesetzt zur Front um 20mm

Trennung zwischen Küchenbereich und Ausgabebereich durch HWS-Platte 20mm,
3915mmx900mm, abzüglich Stärke Trägerplatte
mit bedienseitiger Verkleidung aus Edelstahl, Sockel 10mm Edelstahl

Vom Unternehmer Möbelbau wird gefordert: Aufmaß vor Ort, Werk- und Montageplanung mit Freigabe durch Architekten, 2 Überarbeitungen innerhalb einer Woche,
Grundrisse / Schnitte, inklusive qualifizierte Produktblätter, in Maßstäben 1:5, 1:10, 1:20,
sowie Lieferung und Montage in maßgenauer Ausführung

Vom Unternehmer Küchenbau wird gefordert: Lieferung und Einbau der Aufbauten, sowie Absprachen mit Unternehmer Möbelbau bezüglich Installationen und Einbau der Geräte

Position und Leistung der Elektroplanung ist mit Küchenplanung abzustimmen

Maßangaben sind vor Ort zu prüfen,
Thekenelemente sind passgenau zwischen Betonstützen aufzustellen mit Frontplattengrößen in einheitlicher Breite

Detailverweis: 020-172-B, 020-173-A

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

22.4 **Bain-Marie GN 3/1 LED**

Einbaumodel Klassisches Nass-Bain Marie für das Präsentieren und Warmhalten von Speisen mit automatischem Wasserzu- und ablauf sowie Temperaturregulierung. Bedient und selbstbedient, sowie mit dem Licht-/Wärmekanal. Steuerung: Das Bainmarie wird mittels digitaler Steuerung reguliert.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
22	Titel	Ausgabe Selbsbedienung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Diese befindet sich auf Augenhöhe im Licht-/ Wärmekanal. Bei Betrieb ohne Wasser setzt der Trockenlaufschutz ein und wird durch eine Fehlermeldung angezeigt. Für den Einsatz von GN-Behältern bis max.
150 mm Tiefe Ausstattung
Infrarot-Wärme-Strahler 300 Watt pro GN; LED Kaltlicht; alle Leuchtmittel inkl. Splitterschutz.

Abmessungen: 1110 x 650 x 716 mm
Leistung: 3950 W
Ampere: 8.5 A
Volt: 400VAC 50Hz 3LN+PE
Kabel-Stecker:
Kabellänge ca. 3m, Stecker CEE16
Zulassung: CE
Technische Daten
Konfiguration
Glasaufbau
Tablarglas schmal
Gästeseitig mit Frontglas
Bedienerseitig Einschiebespiegel

Inklusive IR-Lampe 300 W 240 V,
mit Splitterschutz und Reflektor aufgedampft

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

4 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 22

Ausgabe Selbsbedienung, Netto: .....

23 Titel Ausgabe Kasse

23.1 **Korbspender zum Einbau**

50/50 beheizbar
- Umluft
- Temperatur +30°C bis +110°C
- geschlossene Ausführung, inklusive Stülpdeckel
- Korbmaße: 500 x 500 mm
- Kapazität: 6 Körbe à 115 mm oder 9 Körbe à 75 mm Höhe
- Stapelhöhe:
  mit Stülpdeckel: 680 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
23	Titel	Ausgabe Kasse

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

ohne Stülpdeckel: 540 mm
- Gewicht: 64,5 kg

Anschluss: 230 V / 1,8 kW
Maße: B 700 x T 691 x H 785 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

2 ST EP ..... GP .....

23.2 **Wasserspender**

- Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Zapfsäule aus robustem Edelstahl

Wassersorten: gekühltes Stillwasser,
gekühltes Sodawasser und Heißwasser
Ausschankhöhe: 260 mm
inklusive Tropfschale aus Edelstahl
Elektroanschluss: 230V / 30W / 50Hz
Gewicht: netto bis maximal 6 kg
Abmessungen:
Breite: 142 mm
Höhe: 455 mm
Tiefe: 209 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

23.3 **Untertischgerät**

aus robustem Edelstahl
- Sehr Servicefreundlich aufgrund Einfacher Zugänglichkeit von oben. Gehäuse komplett aus Edelstahl gefertigt
- Sehr kompakt

Wassersorten: ungekühltes Stillwasser, heißes Wasser und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
23	Titel	Ausgabe Kasse

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

gekühltes Sodawasser

Kühlleistung: 60 l/h
Eisbanktechnik
Boilerkapazität: 1l
Max. Temperatur: 95°
Elektroanschluss:
230V / 1210W / 50Hz
Gewicht: netto bis max. 24 kg
Abmessungen:
Breite: 318 mm
Höhe: 467 mm
Tiefe: 335 mm

inklusive
Anschlussmaterial
Wasserspender beinhaltet:
Flaschenhalter für CO^2- Flasche, Edelstahl
Aufkleber SK-Folie "Warnung vor Gasansammlung"
Aufkleber "Warnung vor Gasflaschen"
Hauptdruckminderer CO^2 1leitig;7 bar (AFG)
Aquastop Anschluss: 3/4" IG x 3/4" AG
Wasserdruckminderer 1,5-6,0 bar
Einschraubanschluss 5/16" x 1/2" BSP innen
Sicherungsring für Rohraußen-ø (A) 8mm
Zapfhahnanschluss 8mm x 3/4" Anschlussstück 90°-Bogen,
FLEX
Inse20 ST
Diverse Kleinteile
Die Co2-Flasche muss vom Kunden beschafft werden.

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

23.4 **Besteckkasten**

Typ: GN 1/4
mit: 4 Mulden
Material: Edelstahl,
Abmessung: B 682 T 304 H 306 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
23	Titel	Ausgabe Kasse

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

3 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 23

Ausgabe Kasse, Netto: .....

24 Titel Ausgabe Selbstzahlerkasse

24.1 **Ausgabe Selbstzahlerkasse**

Abmessungen 2100 x 900x 600 mm

Unterkonstruktion: 1 Stück
Edelstahl, vollverschweißt, mit höhenverstellbaren Füßen,
2100x900x600mm abzüglich der Maße für Fronten mit
Unterkonstruktion und Stärke Trägerplatte
Arbeitsplatte: 1 Stück
Träger-Platte 20mm, 2100mmx600mm
2x Ausschnitt für Besteckkasten,
1x Ausschnitt Kabeldurchführung Bildschirm
Selbstbezahlerkasse
Ausschnittsmaße in Abstimmung mit Küchenbau
350mm auf Kundenseite ohne Ausschnitte als
Tablettabstellfläche
Verkleidung Arbeitsplatte: 1 Stück
Edelstahl Glattblech 2mm, gekantet 90°,
2100mmx600mm, zuzüglich Abkantungen,
h Ansichtskante=60mm
2x Ausschnitt für Besteckkasten,
1x Ausschnitt Kabeldurchführung Bildschirm
Selbstbezahlerkasse
Ausschnittsmaße in Abstimmung mit Küchenbau
350mm auf Kundenseite ohne Ausschnitte als
Tablettabstellfläche
Aufbauten:
Lieferung und Einbau der Geräte durch Unternehmer
Küchenbau
Abstimmung Küchenbau bezüglich Einbau & Unterkonstruktion
Pos. 24.1 2x Besteckkasten, in Theke eingelassen
Bildschirm/Kasse (bauseitig)

Installationsführung unterhalb der Theke
Bodentank unterhalb der Theke
Abstimmung Küchenbau bezüglich Installationen und
Elektroplanung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
24	Titel	Ausgabe Selbstzahlerkasse

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Fronten Kundenbereich: 8 Stück in unterschiedlichen Maßen
um 30mm zurückgesetzt zur Außenkante Arbeitsplatte
bestehend aus 4x HPL-Platte, 8mm, Maße: 680x740mm, RAL: 3033,
und 1x HPL-Platte, 8mm, Maße: 680x740mm,RAL: 3011,
und 1x HPL-Platte, 8mm, Maße: 680mmx420mm, RAL: 3011,
und 2x HPL-Platte, 8mm, Maße: 540mmx740mm, RAL: 3011,
Farbtöne in Abstimmung Architektur,
Unterkonstruktion aus Holzleisten 24x48mm
verdeckte Montage, Einhängeprofil Paneel-Montagesystem, 8mm, nicht sichtbar

Sockelblende: 4 Stück
Edelstahl 2mm
2x Länge 2000mm, Höhe 130mm
2x Länge 500mm, Höhe 130mm
zurückgesetzt zur Front um 20mm

Tablettdepot: 1 Stück
doppelwandig für Tableaus GN1/1, vollverschweißt,
Maße Tablettdepot innen: Breite 680mm, Höhe 310mm, Tiefe335mm
mit Unterkonstruktion aus Edelstahl, höhenverstellbare Füße,
Auskleidung Edelstahl 2mm, gekantet 90°
ausgeführt mit Quetschkante, Auskragung 5mm
LED-Beleuchtung integriert in Edelstahlverkleidung
Tablettdepot, Beleuchtung von oben

Vom Unternehmer Möbelbau wird gefordert: Aufmaß vor Ort,
Werk- und Montageplanung mit Freigabe durch Architekten,
2 Überarbeitungen innerhalb einer Woche,
Grundrisse / Schnitte, inklusive qualifizierte Produktblätter, in Maßstäben 1:5, 1:10, 1:20,
sowie Lieferung und Montage in maßgenauer Ausführung

Vom Unternehmer Küchenbau wird gefordert: Lieferung und Einbau der Aufbauten, sowie Absprachen mit Unternehmer Möbelbau bezüglich Installationen und Einbau der Geräte

Position und Leistung der Elektroplanung ist mit Küchenplanung abzustimmen

Maßangaben sind vor Ort zu prüfen,
Thekenelemente sind passgenau zwischen Betonstützen aufzustellen mit Frontplattengrößen in einheitlicher Breite

Detailverweis: 020-172-B, 020-173-A

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
24	Titel	Ausgabe Selbstzahlerkasse

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 24

Ausgabe Selbstzahlerkasse, Netto: .....

25 Titel Geschirrrückgabe

25.1 **Tablettwagen 2 Abteile**

Wagen mit zwei Abteilen, pro Ebene 2 Tabletts nebeneinander. Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, mit Tablett-Auflagebügeln aus verchromtem Rundmaterial. Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite des Wagens offen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen 125 mm Durchmesser, 2 davon mit Feststeller. Abweisrollen an den 4 Wagenecken.
Farbe der Seitenverkleidung/Standardfarben
weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Wagen auch ringsum mit melaminharzbeschichteten Platten geschlossen, mit Acrylglastüren lieferbar.

Höhenabstand der
Tablettauflagen: 75 mm.
Maximale Anzahl der Tabletts:
36 Stück,
Tablettgröße: 530 mm x 325 mm

Abmessungen:
Länge: 830 mm
Tiefe: 640 mm
Höhe: 1650 mm

Farbe: Lichtgrau

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11 **LV** **G11 Küche, Technik, Einbauten**
25 Titel Geschirrrückgabe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

5 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 25

Geschirrrückgabe, Netto: .....

26 Titel Büro

26.1 **Rückstellproben-Tiefkühlschrank**

Ausführung: stille Kühlung
Bruttoinhalt: 215 Liter
Temperatur: -18 bis -26°C
inkl.: 9 Chromnickelstahl-Systembleche, 225
Rückstellprobendosen,
2 transparente Schubladen Jahresverbrauch: 245 kWh
Innen: Kunststoff/Chromnickelstahl
Außen: Stahlblech, weiß
Anschlusswert: 230V 0,14kW
Abmessung: B 600 T 620 H 1450 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 26

Büro, Netto: .....

27 Titel Umkleiden

27.1 **Garderobenschrank**

Geschweißte, pulverbeschichtete
Stahlblechkonstruktion. Korpus 0,6 mm, Türen 0,7 mm stark.
Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Öffnungswinkel 90°.
Sockelhöhe 100 mm.
Mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.
- Innenliegende Scharniere -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11 **LV** **G11 Küche, Technik, Einbauten**
27 Titel Umkleiden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm)
Abmessungen: B 600 T 500 H 1850 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

12 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 27

Umkleiden, Netto: .....

28 Titel Abfallraum

28.1 **Speiseresteeingabestation**

Allgemeine Beschreibung
Eingabestation mit zentrifugalem Mahlwerk für Speisereste und Rüstabfälle mit mindestens 28 Liter Trichtervolumen. Verarbeitungskapazität von bis zu 800 kg/Stunde im Chargenbetrieb; 3.0 kW Motor zur Zerkleinerung der Speisereste, Förderpumpe zur Beförderung der Biomasse im geschlossenen, geruchsdichten System ohne Einsatz von Druckluft, beide Motoren und Pumpenkopf mit Überhitzungsschutz ausgestattet. Förderpumpe verschließt die Rohrleitung zum Sammeltank geruchsdicht. Deckel der Eingabestation mit austauschbarer Dichtung und hygienisch abgedichteten Friktionsscharnieren für komfortables Öffnen und ergonomisch komfortabler Deckelstellung, mit sicherer Deckelzuhaltung. Die frontale herausnehmbare Servicetür des Gerätes ermöglicht den leichten Zugang ins Innere der Maschine für z. B. Wartungsarbeiten; Schaltschrank mit Steuerungseinheit in der Servicetür integriert; inkl. Füllstandanzeige 80% / 100% des Sammeltanks; inkl. Wartungsintervall-Hinweisanzeige; hygienische Bedienfolientastatur; direkt und leicht erreichbar an der Eingabestation angebracht. Einstellbare und automatische Prozesswasser-Zugabe, keine manuelle Prozesswasser-Zugabe notwendig. Höhenverstellbare hygienische Füße; Gehäuse komplett aus 1.4301, Schutzart IPx5, inklusive Schutzeinrichtung zertifiziert nach EN1717 bzw. TZW W540 - entspricht DVGW-Richtlinien zur Trennung des maschineninternen Brauchwassernetzes vom Trinkwassernetz; mit Auslesefunktion der Betriebsstunden und Einschaltzyklen. Hygienisches Design und Ausprägung: Leicht zu reinigen, standardmäßig mindestens 150 mm Bodenfreiheit, DVGW

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

konform, optional Sockelbaufähigkeit. Arbeitshöhen bei freistehender Aufstellung von 830 bis 890 mm.
Optional als tischintegrierte Aufstellung mit Arbeitshöhen von 870 bis 910 mm.
Betriebsfertig konfiguriert, montiert und abgenommen, inkl. Betriebsanleitung, Kurzbedienanleitung und Einweisung am Gerät.

Technische Daten Eingabestation
- Zerkleinerungseinheit mit 3 kW Motor, temperaturüberwacht
- Mahlwerk aus verschleißfestem 1.4571, inkl. Auto-Reverse-Funktion: Je Zyklus mit werkzeugschonendem Drehrichtungswechsel.
- Förderpumpe min. 1,1 kW, säurebeständig pH < 4 aus 1.4301, temperaturüberwacht.
- Prozesswasserdüsen komplett aus Edelstahl, im Trichter integriert, automatische Zuführung des Prozesswassers
- Deckel aus 1.4301 mit austauschbarer Dichtung
- Maschinengehäuse komplett aus 1.4301
- Leistung: nomineller Dauerbetrieb von 100 kg/Std. und max. 800 kg/Std. im Chargenbetrieb
- Anschluss Transportleitung: Verschraubung, PE HD DN56
- Anschluss Kaltwasser: robuster Stahlflexschlauch 1.4301 mit 3/4" Außengewinde
- Stromanschluss: 400 V, 50 Hz, 16 A, max. 4,5 kW, Rechtsdrehfeld, CEE-Stecker
- Schutzart: min. IPx5
- Füllstandsüberwachung Sammeltank: 80% / 100%
- Wartungshinweis: integriert
- Störungsanzeige: integriert
- Maschinenfüße aus 1.4301, höhenverstellbar, min. 150 mm Bodenfreiheit,
- Abmessungen: 500 x 750 x 870 - 950 mm (B x L x H)

Zubehör:
- Vorzerkleinerungseinheit
  Dieses Zubehör ermöglicht die Eingabe von großvolumigen Abfallstrukturen, vorwiegend Rüstabfälle, ohne vorheriges händisches zerlegen. Material: 1.4301
- Trichteraufsatz mit Wandverbreiterung mit Rohrdurchführung links
- Trichteraufsatz mit Wandverbreiterung und mit Rohrdurchführung links od. rechts nach oben für Eingabestation als Spritzschutz mit einer Höhe von 200 mm, Material 1.4301, ausgeführt in U-Form, inkl. Steigleitung.
- Abmessung: ca. 555 x 852 x 200 mm (L x B x H)
- Trichtermagnet (Besteckfang) für Eingabestation
  Trichtermagnet an der Eingabestation integriert unterstützt das Zurückhalten von versehentlich eingegebenen magnetisierbaren Besteckteilen.
- Sammelrollwagen mit PE- Sammelbehälter

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Der Sammelrollwagen dient der dezentralen Sammlung von Speiseresten und ermöglicht einen einfachen Transport des gefüllten PE-Behälters zur Eingabestation. Der Behälter kann mit minimalem Aufwand mittels Kipp- und Hebebewegungen in die Eingabestation entleert werden.
Dank der Höhenverstellbarkeit der Plattform wird ein ergonomisches Arbeiten am Arbeitsplatz gewährleistet. Das Rollsystem ermöglicht einen geringen Kraftaufwand beim Transport der Speisereste.
Lieferumfang: Sammelrollwagen inkl. 1 PE-Sammelbehälter

Technische Spezifikation:
- Höhe justierbar 750 - 850 mm
- Nutzvolumen Behälter ca. 30 Liter
- PE-Sammelbehälter mit abnehmbarem Deckel
- Industrierollen inkl. Feststellbremse
- Material des Wagengestells komplett aus CNS

Anzahl: 4 Stück

Tanklager

Allgemeine Beschreibung
Sammelbehälter ausgeführt als PE-Rechtecktank -einfach- für das Sammeln von zerkleinerten Speiseresten.
Anlieferung und Einbringung am Stück. Entsprechend große Einbringöffnungen bzw. Wege müssen bauseits vorhanden sein.
Der Tank ist mit den für das Speiserestesammelsystem notwendigen Anschlüssen für die Rohrleitungen und Anbauteilen auszustatten.

PE- Rechtecktank - einfach - 2.000 Liter

Typ:	PE- Rechtecktank
Material:	Polyethylen
Einbringung:	in einem Stück anzuliefern und in den Raum einzubringen
Nutzvolumen:	ca. 2.000 Liter
Medium:	Speisereste
Betriebstemperatur:	ca. 20 °C
Maximaltemperatur	30 °C
Betriebsdruck:	drucklos

Abmessungen:

Breite:	ca. 760 mm
Länge, exkl. Anbauteile:	ca. 2.200 mm
Höhe exkl. Anbauteile:	ca. 1.750 mm

Ausstattung:
Mannloch: ca. Ø400

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Anschluss Entlüftungsleitung: Ø110
Anschluss Abtankleitung: Ø110
Anschluss Transportleitung: Ø110
Anschluss Füllstandsüberwachung: 1 1/2" Gewindemuffe
Anschluss Überfüllsicherung: 3/4" Gewindemuffe

bauseitige Voraussetzungen
Entsprechend große Einbringöffnung bzw. Eintransportweg, so dass die Einbringung am Stück möglich ist.

Aufgrund der Gewichtsbelastung der Aufstellfläche ist die statische Freigabe für den Bereich des Tanklagers durch den Auftraggeber sicherzustellen.

Sicherstellen, dass der Aufstellungsort im Tanklager einen waagerechten und tragfähigen Untergrund aufweist sowie ausreichend Platz für die ordnungsgemäße Installation des Sammeltanks bietet Oberhalb des Tanks ist bauseitig ein Abstand von mindestens 600 mm bis zur
Decke bzw. Installationen (Rohre, Kanäle etc.) sicherzustellen.

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

28.2 **Enlüftungsleitung PE 110mm**

Der aufgeführte Einzelpreis je Stück versteht sich pro laufendem Meter.
Die Leitungsverlegung wird nach Aufmaß und der daraus resultierenden tatsächlichen Leitungslänge über den jeweiligen Preis pro laufendem Meter abgerechnet.

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
28	Titel	Abfallraum

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

28.3 **Handwasch-Ausgusskombination**

Ausführung: übereinander, 4 Füße
Handwasch-Becken: 340x240x150 mm
Ausgussbecken: 370x340x150 mm
inklusive: Mischbatterie 1 1/2", zusätzliche sensorgesteuerten Mischbatterie,
Klapprost Material: Chromnickelstahl 1.4301
Fußeinsätze: Kunststoff
Anschluss: Netzstecker

Abmessungen: B 500 T 700 H 900 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

28.4 **Seifenspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung:
Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

28.5 **Desinfektionsmittelspender**

Inhalt: 1,0 Liter
Innenbehälter: Kunststoff mit Sichtfenster
Material: Aluminium
Dosierung:
Pumpsystem bis zu 4 ml pro Hub
Eigenschaften: Kartuschenlos, bedienerfreundlich, hygienisch
Geringer Wartungsaufwand
Bedienung:
Einhandbedienung
Ellbogenbedienung
Manuell

Inklusive:
1 Schlüssel
1 Wandhalter
Befestigungsmaterial
Abmessung: B 93 T 200 H 330 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

28.6 **Handtuchspender**

Der Handtuchspender aus geschliffenem Edelstahl ist für Papierhandtücher in C- und Z-Faltung geeignet. Eine Justiertreppe aus Kunststoff und großzügig abgerundeten Kanten dienen zur leichten Papierentnahme. Zum Befüllen wird die Fronttür des Spenders nach unten geklappt. Zusätzlich ist der Handtuchspender mit einem Schloss versehen.

Werkstoff: Edelstahl, geschliffen
Füllmenge: ca. 750 Blatt
Standardpapier in C- oder Z-Faltung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
28	Titel	Abfallraum

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Abmessungen: 275x130x355 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

28.7 **Papierkorb**

Ausführung: Drahtgeflecht, ø 2,5mm, konische Bauform
für: Wandmontage
Kapazität: ca. 35 Liter
Material: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: B 350 T 250 H 400 mm

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

28.8 **Reinigungsset Edelstahl**

bestehend aus: Schlauchhalter,
DVGW-zugelassener Molkerei- Dampf-Gummischlauch blau
20 m 1/2", Schlauchverschraubung beidseitig aus Edelstahl
1/2", einerseits Schnellkupplungs-Stecker und Schnellkupplung
aus Edelstahl, mit Powerjet-Reinigungsbrause

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
28	Titel	Abfallraum

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
28.9	**Wandbatterie 1/2"** leichtes Modell Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe Anschlussdistanz 153 mm Nicht absperrbare S-Anschlüsse ± 20 mm Mit DVGW-zugelassenem Rückflussverhinderer 1/2" Anschlussgewinde x 3/4" Abgangsgewinde angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen) angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)	**1 ST**	EP	GP .....
28.10	**Insektenfalle** für: Wandmontage oder Standgerät Wirkradius: 10 Meter Klebefolie: 390 x 313 mm 2 UVA-Leuchtstoffröhren: je 15W inklusive: 2 Klebefolien und Befestigungsmaterial Gehäuse: Kunststoff und Aluminium Anschlusswert: 230V 0,03kW Abmessungen: B 620 T 90 H 355 mm angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen) angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)	**1 ST**	EP	GP .....

Summe Titel 28

Abfallraum, Netto: .....

30 Titel Kleinkälte

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
30	Titel	Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

30.1 **Verbundanlage Normalkühlung**

Kälteleistung: ca. 9KW
Kältemittel R513A, mit Verflüssiger und
Wetterschutzgehäuse für Außenaufstellung

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

30.2 **Getränkekühlraum**

Kältetechnik bestehend aus:
Verdampfer Güntner GASC, Einspritzventil, Düse, Magnetventil

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

30.3 **Normalkühlzelle 1**

Kältetechnik bestehend aus:
Verdampfer
Einspritzventil, Düse, Magnetventil

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
30	Titel	Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
30.4	**Normalkühlzelle 2** Kältetechnik bestehend aus: Verdampfer Einspritzventil, Düse, Magnetventil angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen) angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)	**1 ST**	EP	GP .....
30.5	**Normalkühlzelle 3** Kältetechnik bestehend aus: Verdampfer Einspritzventil, Düse, Magnetventil angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen) angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)	**1 ST**	EP	GP .....
30.6	**Normalkühlzelle 5** Kältetechnik bestehend aus: Verdampfer Einspritzventil, Düse, Magnetventil angebotenes Fabrikat: _____ (vom Bieter einzutragen) angebotener Typ: _____ (vom Bieter einzutragen)	**1 ST**	EP	GP .....
			Übertrag:	

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
30	Titel	Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

30.7 **Rohrleitungsnetz**

Rohrleitungssystem aus Kältemittelkupferrohr
nach DIN EN 12735-1
inklusive: dampfdiffusionsdichte Isolierung
Daten- und Elektrokabel
Form- und Verbindungsstücke
Montage- und Befestigungsmaterial

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

30.8 **Tiefkühlzelle Kälte**

Verflüssigungssatz
Kältemittel R 452A für
Außenaufstellung und
Wetterschutzgehäuse

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

30.9 **Tiefkühlzelle Kälte**

Kältetechnik bestehend aus:
Verdampfer
Einspritzventil, Düse,
Magnetventil, Abfußheizung

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
30	Titel	Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

30.10 **Rohrleitungssystem**

Aus Kältemittelkupferrohr
nach DIN EN 12735-1
inklusive: dampfdiffusionsdichte Isolierung
Daten- und Elektrokabel
Form- und Verbindungsstücke
Montage- und Befestigungsmaterial

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

30.11 **Kühlstellenschaltschrank**

Kühlstellenschaltschrank
wie nachfolgend beschrieben:
- Schaltschrankgehäuse für Wandmontage
  1000x760x210 (BxHxT) mm
- Schaltschrankgewicht ca. 76kg
- Kabeleinführung durch Kabelverschraubungen von unten
- 16A Lasttrennschalter als Hauptschalter mit Drehantrieb in der
  Schaltschranktür
- Service-Steckdose und Schaltschrankleuchte mit Abgriff vor
  dem Hauptschalter
- 230VAC + 24VDC Steuerspannungen Kühlzellensteuerung
  (Kältekreis 1)
- Sicherungsautomat für Steuerspannung
- EIN/AUS-Schalter in der Schaltschranktür
- Kühlstellenregler Carel
- Raum/Regelfühler
- thermostatisches Expansionsventil
- 230V/4A Lüfterabgang
- Abtaufühler
- Türkontaktschalter
- 4x Kühlzellensteuerung (Kältekreis 1)
- Sicherungsautomat für Steuerspannung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11 **LV** **G11 Küche, Technik, Einbauten**

30 Titel Kleinkälte

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- EIN/AUS-Schalter in der Schaltschranktür
- Kühlstellenregler Carel
- Raum/Regelfühler
- thermostatisches Expansionsventil
- 230V/4A Lüfterabgang
- 230V/10A Lastabgang für Abtauheizung
- Abtaubegrenzungsthermostat
- Abtaufühler
- Türkontaktschalter
- Kühlzellensteuerung (Kältekreis 2)
- Sicherungsautomat für Steuerspannung
- EIN/AUS-Schalter in der Schaltschranktür
- Kühlstellenregler Carel
- Raum/Regelfühler
- thermostatisches Expansionsventil
- 230V/4A Lüfterabgang
- 230V/16A Lastabgang für Abtau- und Abflussheizung
- Abtaubegrenzungsthermostat
- Abtaufühler
- Türkontaktschalter

angebotenes Fabrikat: _____
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: _____
(vom Bieter einzutragen)

1 ST EP ..... GP .....

Summe Titel 30

Kleinkälte, Netto: .....

40 Titel Nebenleistungen

40.2 **Montage Kältetechnik**

Montage Kältetechnik
- Inbetriebnahme
- Bedienereinweisung

Zuleitungen erfolgen bauseits, Tauwasser bis Zellenwand - Einbindung erfolgt bauseits, Brandschott erfolgt bauseits

1 ST EP ..... GP .....

40.3 **Montage Küchentechnik**

Montage Küchentechnik

inklusive Verpackung,
Transport und Versicherung sowie Inbetriebnahme und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

11	**LV**	**G11 Küche, Technik, Einbauten**
40	Titel	Nebenleistungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Einweisung in Grundfunktionen.
Zusätzliche Arbeiten, Wartezeiten, Verkleidungsbleche, Montage- und Anschlussmaterial werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

Sockelblenden, Passblenden und ähnliche Passteile sind nicht im Preis enthalten.
Diese werden nach Montage, nach Aufwand gefertigt, montiert und berechnet.

1 ST EP ..... GP .....

***Bedarfspos.

40.4 **Anschlusspauschale Elektro**

Elektrogeräteanschluss
an den im Installationsplan festgelegten Übergabepunkten, welche durch eine zugängliche und ausreichende Abschaltvorrichtung abgesichert sind.
Anschlüsse, welche von Übergabeart und -ort abweichen, werden zusätzlich nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

1 ST EP ..... - Nur EP -

***Bedarfspos.

40.5 **Anschlusspauschale Sanitär**

Sanitärgeräteanschluss
an den im Installationsplan festgelegten Übergabepunkten, welche durch eine zugängliche Absperreinrichtung verfügen.
Ausgenommen sind Gas-, Kälte- und Dampfanschlüsse. Diese müssen bauseitig von einem konzessionspflichtigen Unternehmen durchgeführt werden.
Anschlüsse, welche von Übergabeart und -ort abweichen, werden zusätzlich nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

1 ST EP ..... - Nur EP -

Summe Titel 40

Nebenleistungen, Netto: .....

LV-Zusammenfassung

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Wareneingang**	14	.....
02	**Titel**	**Putzmittelraum Küche**	19	.....
03	**Titel**	**Tiefkühlraum / Kühlraum / Kleinkälte**	23	.....
04	**Titel**	**Trockenlager**	40	.....
05	**Titel**	**Nonfoodlager**	42	.....
06	**Titel**	**Getränkelager**	44	.....
07	**Titel**	**Vorbereitung Achse R/3-5**	48	.....
08	**Titel**	**Vorbereitung Achse Q/3-5**	54	.....
09	**Titel**	**Vorbereitung Achse R/1-3**	63	.....
10	**Titel**	**Vorbereitung Achse Q1-3**	70	.....
11	**Titel**	**Geräte Achse Q/3-5**	76	.....
12	**Titel**	**Geräte Achse Q/1-3**	91	.....
13	**Titel**	**Kochen Achse P/3-5**	97	.....
14	**Titel**	**Kochen Achse P/1-3**	104	.....
16	**Titel**	**Handwaschbeckenanlagen Küche**	112	.....
17	**Titel**	**Lager und Zubehör**	117	.....
18	**Titel**	**Spülküche weiß**	122	.....
19	**Titel**	**Spülküche schwarz**	132	.....
20	**Titel**	**Hygienecenter Spülküche**	142	.....
21	**Titel**	**Hygienecenter Personalbereich**	143	.....
22	**Titel**	**Ausgabe Selbsbedienung**	144	.....
23	**Titel**	**Ausgabe Kasse**	151	.....
24	**Titel**	**Ausgabe Selbstzahlerkasse**	154	.....
25	**Titel**	**Geschirrrückgabe**	156	.....
26	**Titel**	**Büro**	157	.....
27	**Titel**	**Umkleiden**	157	.....
28	**Titel**	**Abfallraum**	158	.....
30	**Titel**	**Kleinkälte**	166	.....

LV-Zusammenfassung

11 LV G11 Küche, Technik, Einbauten

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
40	**Titel Nebenleistungen**	170	**.....**

Summe LV 11 G11 Küche, Technik, Einbauten

	Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
..... Anbieter - Unterschrift	**Angebotssumme, Brutto:**	EUR	**.....**