



- Legende**
- Zuluft
 - Abluft
 - Außenluft
 - Fortluft
 - Brandschutzklappe
 - konstant Volumenstromregler
 - Steigpunkt: Ankommend / Abgehend / Durchgehend
Farbe gemäß Typ
 - Reinigungsöffnung

- Abkürzungen**
- BSK Brandschutzklappe
 - DA Drallausslass
 - KRS Kaltrauchsperr
 - RÖ Revisionsöffnung
 - TSD Telefonieschalldämpfer
 - TV Tellerventil
 - TU Türunterschnitt
 - ÜG Überströmgitter
 - KVS konstanter Volumenstromregler

Ausführungshinweise:
 Diese Ausführungszeichnungen sind keine Montagezeichnungen. Montagezeichnungen sind dem ausführenden Unternehmer nach Überprüfung der Örtlichkeiten und der Planung anzufertigen und dem Bauherrn vor Montagebeginn zur Freigabe vorzulegen.

Die Maße in den vorliegenden Plänen sind vor Montage vor Ort zu prüfen.
 Rohr- und Kanalführungen anderer Gewerke sind zu beachten.
 Beim Einbau der Volumenstromregler sind die Montage- und Anströmwege zu beachten.
 Durchführungen durch Decken und Brandwände sind gemäß Brandschutzkonzept, MLÜAR sowie allg. bauaufsichtliche Zulassung zu verschließen.

- rechteckige Luftleitungen:**
- Material: verzinktes Stahlblech, Nähte gefalzt
 - Dichtheitsklasse DIN EN 1507: C
 - Druckklasse DIN EN 1507: 1
 - Befestigung: schallentkoppelte Konsolen und Traversen

- runde Luftleitungen:**
- Material: verzinktes Stahlblech, Nähte gefalzt
 - Blechstärke 1 mm
 - Dichtheitsklasse DIN EN 1507: C
 - Druckklasse DIN EN 1507: 1
 - Befestigung: schallentkoppelte Schellen

Außenliegende Luftleitungen sind mit Blechummantelungen auszuführen.

Höhenbezug: ± 0,00 = OKFF EG = 92,85 (ETRS 89 32) (DHN 2016)

DT	14.03.2024	Ergänzung Dachdurchführung Deckenmaterial
INDEX	DATUM	GEZ.
PLANÄNDERUNG		

- 5 - L U F - G R U D A - T N - 0 0 4 - 0 0 - F

PLANNUMMER: - 004 -

Kita Kunterbunt
 Stadt Sandersdorf-Brehna



PLANNUMMER	LEISTUNGSPHASE	Ausführungsplanung	
FACHGENEUEUR TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG	PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT	Grundriss DA Gewerk Lüftung	
PLANUNG ARCHITECTEN	BAUTEIL	T1 - Nord	
	PLANSTUFE / STATUS	Freigabe	
	INHALT ARCHITEXTUR / OBJEKTPLANUNG	DA vom 12.07.2024	
	INHALT PLANUNG EXTERN		

FREIGABE PLANVERFASSER	FREIGABE PRÜFER	FREIGABE ARCHITECTEN	
DATUM	PLANNUMMER	DATUM	PLANNUMMER
		DATUM	PLANNUMMER
Stempel	PROFIBERICHTIGER	MASSSTAB	
FREIGABE	OR-CODE	1:50	DIN A0 22031 PRJ-NR 25.07.2024
			ERST-DATUM / ERST-GEPRÜFT / MA-KÜRZEL