

Schnitt Fundament E-Drossel 1:50

Fragenkatalog

- ÖL-Art
- WU Beton min. 25cm nach WHG, Wanne ist dadurch größer
- Art, Material Entwässerungsleitung
- Lage Erdungsanschlüsse
- unterschiedliche Höhenangaben Bestandszeichung (20cm oder 25cm) über OK Gelände.
- Abstand Brandüberschlag von E-Drossel zu E-Drossel
- Fertigteil oder vor Ortbeton
- Lage Ableitgerüst mittig?
- Fundament Ableitgerüst mit Aussparung wie Bestand (hohe Kosten Herstellung, mehr Pflegeaufwand) oder mit Leerrohren?
- Sind die E-Spulen identisch mit den vorhandenen?
- Bewehrung in Stahlbetonteilen alle miteinander verschweißen?
- Ist der Entwässerungsanschluss vorhanden?
- Bodengrundgutachten, wurde eine Baugrundverbesserung schon vorgenommen?
- Schlussfolgerung, ob Arbeiten an der Bestandsstraße vorgenommen werden müssen.
- "Pinkelkurve" E-Drossel



Schnitt ED 01 1:50



Schnitt ED 02 1:50

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Entwurf

▽ = OK Fertigbau	Deckendurchbruch	Abbruch
△ = UK Fertigbau	Wanddurchbruch	
▼ = OK Rohbau	Bodenschlitz	
▲ = UK Rohbau	Bodendurchbruch	

S = Sanitär	FD = Fundamentdurchbruch	WW = Wandschlitz waagerecht
H = Heizung	FA = Fundamentaussparung	DD = Deckendurchbruch
E = Elektro	FS = Fundamentschlitz	DA = Deckenaussparung
L = Lüftung	WD = Wanddurchbruch	DS = Deckenschlitz
G = Gas	WA = Wandaussparung	FBS = Fußbodenschlitz
	WS = Wandschlitz senkrecht	FBA = Fusbodenaussparung

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

E-Drossel Fundament

Schnitt ED 01, ED 02, Fundament E-Drossel

N

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

BAUVORHABEN:
Umspannwerk Halle Reideburg
Erweiterung Starpark
Polarisstraße
06116 Halle (Saale)

hallesaale INVESTVISION

BEAUFTRAGUNG DURCH:
Entwicklungsgesellschaft
Industriegebiet Hall-Saalkreis mbH & Co. KG

Rathausstraße 7
06116 Halle (Saale)

P010782-204

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller:in
1:50	594x420 A2		Karsten Rost

Dateiname: 23-07-27-Ausführungsplanung.pln

Pfad: D:\Halle\Ausführung\23-07-27-Ausführungsplanung.pln