

[illegible][illegible]

The floor plan shows a building with a total width of 17.98 and a total depth of 13.04. The plan is divided into several rooms, each identified by a number in a blue circle. The rooms are numbered as follows: 1 (top left), 2 (top middle), 3 (top right), 4 (bottom left), 5 (bottom middle), 6 (bottom right), 7 (top left), 8 (top middle), 9 (top right), 10 (bottom left), 11 (bottom middle), 12 (bottom right). The plan also includes a legend indicating that a blue square represents a 'tagend' (end) symbol. The plan is oriented with North at the top, as indicated by the 'N' symbol in the top right corner. The plan is drawn to a scale of 1:100, as indicated by the text '1:100' in the top right corner.

Pos.-Nr.	Positionstext
1	Brettspernholzschalendecke DERIX X-LAM L-140-5S Die Elemente sind als Scheibe auszubilden
2	BSH-Deckenunterzug b/h = 20/36 cm, BSH GL24c, NKL 1
3	Fenstersturz b/h = 16/20 cm, BSH GL24c, NKL 1
4	Brettspernholzgeschossdecke DERIX X-LAM L-160-5S Die Elemente sind als Scheibe auszubilden
4-1	Brettspernholzgeschossdecke DERIX X-LAM L-160-5S Die Elemente sind als Scheibe auszubilden
5	BSH-Deckenunterzug b/h = 20/28 cm, BSH GL24c, NKL 1
5.1	Querrückenverstärkung Mittelaufleger 6 x Holzschraube Würth ASSY plus (Vollgewinde, Senkkopf) 8.0x240...Platte 180/200/15, S 235
6	Stütze unter BSH-Deckenunterzug MSH 80-4-5, S 235
7	Innenwand-Holzrahmenbau Stiele 6/14 im Abstand von 62,5cm, KVH C24, OSB OSB/3 Scheibenbeplankung
7.1	Stütze unter Unterzug b/h = 14/14 cm, KVH C24, NKL 1
8	Außenwand-Holzrahmenbau Stiele 6/16 im Abstand von 62,5cm, KVH C24, OSB OSB/3 Scheibenbeplankung
8.1	Stütze unter Unterzug b/h = 10/16 cm, KVH C24, NKL 1
9	Fenstersturz b/h = 16/28 cm, BSH GL24c, NKL 1
10	Fenstersturz b/h = 16/24 cm, BSH GL24c, NKL 1
11	Stb.-Untergeschoss als Gesamtmodell Bodenplatte Garage h = 30 cm, Außenwände Garage t = 30 cm, Decke über Garage h = 20 cm, Bodenplatte Wohnbereich h = 20 cm, Garage C 30/37, Wohnen C20/25, Expositionsklasse gem. Tabelle
12	Stb.-Außenwand h = 30 cm, Expositionsklasse gem. Tabelle, WA, WF, XC2, XC4, XD1, XM1
13	Stb.-Außenwand h = 30 cm, B 500SA, C 30/37, Expositionsklasse gem. Tabelle
14-1	Stb.-Unterzug T: botu/h = 200/30/70 cm, B 500SB, C 25/30, Expositionsklasse gem. Tabelle
14-2	Stb.-Unterzug T: botu/h = 200/30/70 cm, B 500SB, C 25/30, Expositionsklasse gem. Tabelle
15	Stb.-Stütze b/h = 30/30 cm, B 500SB, C 30/37, Expositionsklasse gem. Tabelle
16	Frostschürze (Garage) b/h = 40/100cm, C 20/25, XC2, WF, auf ausreichend tragfähigem und frostfreien Baugrund
17	Frostschürze (EG) b/h = 40/100cm, C 20/25, XC2, WF, auf ausreichend tragfähigem und frostfreien Baugrund
18	Stb.-Sockel t ≥ 18 cm, C 20/25, XC2 WF
19	FT-Balkonplatte h = 25 cm, B 500MA, C 25/30, WF, XC4, XF1
20	Sparren b/h = 10/16 cm, max. Abstand a = 0,833 m, NH C24 Die Schalung ist als Scheibe auszubilden!
21	Stb.-Dachdecke h = 20 cm, B 500MA, C 20/25, XC3, WF
22	Stb.-Decke h = 20 cm, B 500MA, C 20/25, WO, XC1
23	Wandartiger Träger b/h = 24/355 cm, B 500SA, C 20/25, XC1
24	Stb.-Stütze b/h = 24/24 cm, B 500SB, C 25/30, WF, XC4, XF1
24F	Stützenfundament by/bzh = 100/100/80 cm, C 20/25, WF, XC2, auf ausreichend tragfähigem und frostfreien Baugrund
25	Streifenfundament b/h = 60/100 cm, B 500SA, C 20/25, WF, XC2, auf ausreichend tragfähigem und frostfreien Baugrund

Hierzu gehört die statische Berechnung vom 18.12.2024, welche z.B. Details, wichtige Hinweise zur Ausführung und Bewehrungsskizzen beinhaltet, die im vollem Umfang zu beachten sind.

[illegible]

PROJEKT Sanierung und Neubau Wohnheim "Thomas Münzer" Papental 46 38855 Wernigerode	PLANINHALT Positionsübersicht Grundrisse, Schnitte	
BAUHERR GSW Wernigerode mbH Salzbergstraße 6b 38855 Wernigerode	DATUM 18.12.2024 gezeichnet tr	MASSSTAB 1 : 100 Blattgröße 1000.0 x 594.0
 Ingenieurbüro Paatz Baustatik - Tragwerksplanung - Bauphysik Wallstraße 9a - 06493 Ballenstedt Tel. 039483/979323 - Fax 039483/979324 - Email: info@statik-paatz.de		Projektnummer 24-919 Plannummer P01