

RS = Rohrsohle RA = Rohrachse KB = Kernbohrung

UKRD = Unterkante Rohdecke RST = Rückstauenebene

üFFB = über Fertigfußboden üRFB = über Rohfußboden

Alle Armaturen sind eigensicher gegen Rückfließen auszuführen !

Alle Strangabsperventile mit Entleerung !

Alle TW- Leitungen sind nach GEG zu dämmen !
(Diffusionsdicht verklebt)

Alle TWW- u. TWZ Leitungen sind nach GEG zu dämmen !

Der aktuelle Stand des Dach- bzw. Bodenaufbaus ist beim Einbau der Abläufe zu beachten !

Sämtliche Stockwerksleitungen sind, wenn nicht anders angegeben durchzuschleifen und als Ringsystem aufzubauen.

Leitungsverlegungen sind vorrangig innerhalb der vorhandenen Vorwände zu verlegen!

Bauherrereigene Küchen- und Badeinrichtungspläne sowie das Raumbuch des Bauherren sind zu berücksichtigen.

Zu verwendende Dämmmaterialien:
Steinwolle + PVC Ummantelung - Sichtbereich
rundextrudierte PE-Schläuche - VW-Bereich
mit PE-Folie, reiss- u. trittfest - FB-Bereich, Rohrgraben

Die Anbindung der Einrichtungsgegenstände gemäß Schema !

Sämtliche Entwässerungsleitungen sind, wenn nicht anders angegeben, mit 1% Gefälle zu verlegen.

Bei Anschlussleitungen an Sanitäröbekte in HT-Rohr mit Schalldämmung nach DIN 4109.

Alle sanitären Einrichtungsgegenstände sind dem Auftraggeber rechtzeitig zur Bemusterung und Genehmigung vorzulegen !

Alle Wand- und Deckendurchführungen sind nach DIN 4102 Teil 11 auszuführen !

Jeder Richtungswechsel der Entwässerungsleitung ist mit 2 x 45°-Bögen auszuführen.

Legende Sanitär

- TW - kalt (TW)
- TWW - warm (TWW)
- TWZ - Zirkulation (TWW)
- Schmutzwasser (SW)
- Schmutzwasser Entlüftung (EL)
- Grundleitung (GL)
- Schmutzwasser fetthaltig (SWF)

- Absperrarmatur, allgemein
- Absperrarmatur, mit Entleerung
- automatisches Zirkulations Regulierventil
- manuelles Zirkulations Regulierventil
- Entleerung
- Durchgangsventil, mit Rückflußverhinderer und Entleerung
- Zapfventil mit RV, Belüfter u. Schlauchversch. (ZV)
- Zapfventil mit RV, Belüfter u. Schlauchversch. (ZV)
- Sicherheitsventil (SIV)
- dynamischer Strömungsteiler
- Druckminderer (DM)
- Wasserzähler (WZ)
- Probenahmeventil
- Grundleitungsanschluss
- Reinigungsöffnung (RÖ)
- Rohrendverschluss (ED)
- Festpunkt (FP)
- Thermometer
- Brandschutzmanschette (R90)
- Kappenventil

