

Bezeichnung

Beabsichtigte Bezeichnung der Baumaßnahme ¹⁾		Abteilung, Gruppe, Sachgebiet (Blatt 1 Spalte 4) Universitätsklinikum Dresden	
Raumbezeichnung (Blatt 1 Spalte 2)	Operationsraum	Raumcode RC (Blatt 1 Spalte 3)	6 3 1
Raumgruppe	OP-Bereich	Lfd. Nr. (Blatt 1 Spalte 1)	 - ²⁾

Besondere Anforderungen

ja ☒

nein ☐

Sondernutzung des Raumes / der Raumgruppe:			
300 Bauwerk – Baukonstruktion		400 Bauwerk – Technische Anlagen	
<u>Raum allgemein</u> Raumhöhe i. Lichten m 3,2 <input checked="" type="checkbox"/> Verkehrslast kN/m ² 5,0 <input checked="" type="checkbox"/> Einzellast kN 3,5 <input checked="" type="checkbox"/> Tageslicht <input checked="" type="checkbox"/> Türen / Fenster m. bes. Anford. <input checked="" type="checkbox"/> Verdunkelung voll / teilweise <input checked="" type="checkbox"/> Sonnenschutz / Blendschutz <input checked="" type="checkbox"/> mech. Sicherungsmaßnahmen <input type="checkbox"/> Schallschutz (Stufe) <input type="checkbox"/> Raumakustik <input type="checkbox"/> Strahlenschutz <input type="checkbox"/> Laserschutz <input checked="" type="checkbox"/> Strahlensch. nach med. Bedarf <input checked="" type="checkbox"/>		410 Abwasser-/Wasseranlagen Laborabwasser <input type="checkbox"/> Bodenablauf <input type="checkbox"/> Trinkwasser (TW) / (TWW) <input type="checkbox"/> Aufber. Wasser: enthärtet / VE <input type="checkbox"/> Waschbecken / Schulwaschb. <input type="checkbox"/> Ausguss / Spüle <input type="checkbox"/> Notdusche / Augendusche <input type="checkbox"/> 420 Wärmeversorgungsanlagen Flächenheizkörper nach Bedarf T 22-30 °C <input checked="" type="checkbox"/>	
340 Wände abwaschbar <input checked="" type="checkbox"/> desinfektionsmittelbeständig <input checked="" type="checkbox"/> scheuerfest <input type="checkbox"/>		430 Lufttechnische Anlagen mech. Be- / Entlüftung <input checked="" type="checkbox"/> Klimatisierung <input checked="" type="checkbox"/> Temperatur °C min/max 22/26 <input checked="" type="checkbox"/> Luftfeuchte % min/max 30/60 <input checked="" type="checkbox"/> Sonderabsaugung <input type="checkbox"/>	
350 Decken OP Decke <input checked="" type="checkbox"/>		440 Starkstromanlagen Netzsteckdose 400 V <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsstromversorgung <input checked="" type="checkbox"/> Großgeräte-Anschluss in kW <input type="checkbox"/> Elektrokanal <input type="checkbox"/> Allgemeine Beleuchtung lx 1000 <input checked="" type="checkbox"/> BAP-Beleuchtung lx <input type="checkbox"/> 2 CEE Steckdosen <input checked="" type="checkbox"/> 8 Steckd. 230 V SV/AV <input checked="" type="checkbox"/> 8 Steckd. 230 V ZSV/SV <input checked="" type="checkbox"/> 4 Steckd. 230 V SV <input checked="" type="checkbox"/> 4 Steckd. 230 V AV <input checked="" type="checkbox"/>	
352 Decken-/Bodenbeläge desinfektionsmittelbeständig <input checked="" type="checkbox"/> leitfähig <input checked="" type="checkbox"/> chemikalienbeständig <input checked="" type="checkbox"/> scheuerfest <input type="checkbox"/>		450 Fernmelde- und informations-technische Anlagen Telekommunikationsanlagen <input checked="" type="checkbox"/> Zeitdienstanlagen <input checked="" type="checkbox"/> Elektroakustische Anlagen <input checked="" type="checkbox"/> Fernseh- und Antennenanlagen <input type="checkbox"/> Übertragungsnetze <input checked="" type="checkbox"/> Brandmeldeanlage <input checked="" type="checkbox"/> Such- und Signalanlagen <input checked="" type="checkbox"/> Video <input checked="" type="checkbox"/> 460 Förderanlagen Hebezeug / Kran t <input type="checkbox"/>	
370 Baukonstruktive Einbauten OP-Tisch-Säule <input checked="" type="checkbox"/> DVE <input checked="" type="checkbox"/> OP Leuchten <input checked="" type="checkbox"/> Bildschirme und Röfi <input checked="" type="checkbox"/>		470 Nutzungsspezifische Anlagen Laser <input checked="" type="checkbox"/>	
		473 Medienversorgungsanlagen Druckluft, medizin. 6 bar / 10 bar <input checked="" type="checkbox"/> Druckluft, techn. 6 bar / 10 bar <input type="checkbox"/> medizinische Gase redundant <input checked="" type="checkbox"/> technische Gase <input type="checkbox"/> Brenngas <input type="checkbox"/> Vakuum <input checked="" type="checkbox"/> Sauerstoff <input checked="" type="checkbox"/> CO2 nach Bedarf <input checked="" type="checkbox"/>	
		475 Labortechnische Anlagen Labortisch m. Trichterbecken <input type="checkbox"/> Laborspüle / Färbebecken <input type="checkbox"/> Digestorium <input type="checkbox"/> Abzughaube <input type="checkbox"/> Chemikalienschränk <input type="checkbox"/> Medienzeile <input type="checkbox"/>	
Vom Bedarfsträger zu beschaffende Einrichtungen (Blatt 2 Spalte 19)			

1) Kurzbezeichnung
2) Angabe bei Raumgruppen

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen