

Mindestausstattungen von Patientenrufanlagen im UKD

Raum- Bezeichnung	System-Steuer-Zentrale Netzgleichrichter USV	Gruppen- zentrale	Display- modul Dienstzi.	Display- modul für Pat.-Zi	Anschluss träger Display- modul	Tisch- pult	BUSAn- schluss- dose	Zimmersignal- leuchte Bad, Ruf, Notruf	Zimmersignal- leuchte Ruf, Notruf	Zimmer- modul mit R / A	Ruftaster mit Neben- steck- kontakt	Birntaster mit Ruftaste	Mehrfachaster mit einer Lichttaste	Wandhalte- rung für Birntaster	Ruf- taster	Ruf- Abstell- taster	Zug- taster	Pneuma- tiktaster	Flurdisplay doppelseitig
Technikraum	X	X																	
Dienstzimmer		X	X		(X)	X	X		X										
U / B-Raum				X	X				X		X	X		X					
Arbeitsräume (wie Rein, Urein, Lager, Aufenthaltsräume, Teeküchen etc.)				X (2 St. Bei Durch- gangs- zimmern)	X (2 St. Bei Durch- gangs- zimmern)				X (2 St. Bei Durch- gangs- zimmern)										
Patientenzimmer mit Sanitäreinrichtungen				X	X			X			X pro Bett		X pro Bett	X pro Bett					
Sanitäranlagen im Patientenzimmer															X	X	X	X	
Sanitäranlagen als Gemeinschafts- anlagen								X		X					X	X	X	X	
Flur																			X
Flur mit Aufenthaltsbereich									X	X	X	X		X	X		X		X
Gemeinschafts- räume und Aufent- haltsbereiche für Patienten									X	X	X	X		X					
Wartebereiche für Patienten und Besucher									X	X	X	X		X					