


Knotenpunkt 5



Legende Neuverlegung Trinkwasserleitung mit Bauwasseranschluss Baustellencontainer

Nr.	Anzahl	Formteil
1	1 Stk	E-Schweißmuffe ohne Anschlag DA 180 x10,7
2	1 Stk	Vorschweißbund mit Losflansch DN 150
3	1 Stk	T-Stück DN150/80 GGG
4	1 Stk	Schieber DN 150
5	1 Stk	X-Stück DN 150
6	1 Stk	Schieber DN 80
7	1 Stk	Vorschweißbund mit Losflansch DN 80
8	1 Stk	E-Schweißmuffe ohne Anschlag DA 90 x 5,4

Knotenpunkt 6

Verschlussmuffe PE DA90



**Neuverlegung Bauwasseranschluss Baustellencontainer;
bauzeitlich Verschluss bis Weiterbau VE 410 - 01**

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Verteiler															

Lagebezug: RD 83, 4. Streifen (verkürzt) Höhenbezug: DHHN 2012 Werksnull: +/- 0,00 m = 128,70 m ü. NN

Projekt

BA II.2b/c und II.3
Technisches Zentrum Heiterblick
Teslastraße
04347 Leipzig



Planungsphase	
----------------------	--

Ausführungsplanung

	Bauabschnitt
--	---------------------

BA II.2b

Plan-ID	
----------------	--

04-IPP-AA-AWGT-TW-SONST -5-DP-004- -P

Planverfasser	
----------------------	--



Bernhardstraße 68 Tel: +49 371 5265 0
09126 Chemnitz Fax: +49 371 5265 556
info@iproplan.de www.iproplan.de

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Bauherr	
------------------	--

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig

Telefon +49 (341) 9621800
Telefax +49 (341) 9621804



Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Prüfsingenieur

Ort / Datum / Unterschrift:

Planinhalt

Detailplan Knotenpunkt 5 und 6 Trinkwasser VE410 Baufeldfreimachung

Unterlagennummer

AA-DP-04

Blattgröße

297 x 420

Erstellungsdatum

Maßstab

ohne

Generalplaner

ARGE TZH BA II.2 - iproplan® / ICL
c/o ICL Ingenieur Consult GmbH
Diezmannstraße 5
04207 Leipzig
Telefon +49 (341) 415 41 0
Telefax +49 (341) 415 41 11



Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe TAB

Ort / Datum / Unterschrift: