ANMERKUNG

Versorgungsleitungen dienen nur zur nachrichtlichen Information.
Der eingetragene Leitungsbestand ist den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen der Medienträger sowie den Leitungsbestandsplänen der zuständigen Behörden entnommen.
Die dargestellten Leitungsverläufe erheben aufgrund der Qualität und des Umfangs der Unterlagen keine Gewähr auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit.

Absteckpunkte Weichensteuerung		
Pkt-Nr.	Rechtswert (x=...m)	Hochwert (y=...m)
WS1	4531729.7722	5692764.4674
WS2	4531735.0053	5692767.6902
WS3	4531715.9058	5692800.8734
WS4	4531712.6995	5692798.9076

Absteckpunkte Videoüberwachung		
Pkt-Nr.	Rechtswert (x=...m)	Hochwert (y=...m)
V1	4531734.9378	5692755.6191
V2	4531739.2715	5692758.3111
V3	4531734.7795	5692755.8739
V4	4531739.1132	5692758.5659

Absteckung Eltschächte fehlt noch!!!!!!

Legende:

Bestand / Rückbau/ Außerbetriebnahme / Planung

- Elt-Kabel
- Elt Kabeltrasse DN 110
- Elt Kabeltrasse DN 160/110
- Elt provisorische Trasse
- Elt Kabelschacht (K33.1 EK428 D=128,64 S=126,96)
- LVB- Kabeltrassen-Bahnstromkabel

Hinweis:
Der Leitungsbestand ist nur informativ in grauer Farbe dargestellt. Die konkrete Zuordnung kann dem Leitungsbestandsplan entnommen werden.

Bestand

- Gebäude
- Außenanlagen befestigt
- Außenanlagen unbefestigt
- Fahrleitungsmast
- Fahrleitungsmast Abbruch
- Videokamera

Plangrundlage:
- Vermessungsplan Vermessungsbüro Wende
- Höhensystem NN Lagesystem GK RD 83
- Übernahme der Bestandsdaten der EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH gemessen 2011 - 2017

1 **Schutzrohre für Verlegung Anschluss Weichensteuerung und Weichenheizung Nutzung und Weiterbau in VE 413**

5 **2 Schutzrohre für Verlegung Videoüberwachung Maßnahme für Anschluss Modul 5**

Tieferlegung vorhandene Kabeltrasse

Im Rahmen der Baumaßnahme wird vom Tiefbau zwischen den vorhandenen Schächten K14 und A52 parallel ein neues Leerrohrsystem verlegt.
Die Kabel und Leitungen, die in den Bestandsschächten verlegt sind, bleiben vorerst unberührt.
Nach Aufbau der neuen Trasse müssen die Kabel und Leitungen im alten Schacht spannungsfrei geschaltet, geschnitten und ausgebaut werden.
Die stromführenden Kabel werden im Schacht K14 geschnitten, im neuen Leerrohr neu verlegt und gemufft.
Die Glasfaserkabel zu den beiden Kameras werden zum Datenschrank, der sich in der Hauptwerkstatt befindet, bis zu den einzelnen Masten im Außenbereich komplett neu verlegt.
Die Leistungen sind entsprechend vorzubereiten, so dass es die Kameras nur einen Tag ausfallen.

Aufschotterung i.M. 30 cm auf OKG= 128,70

Umverlegung Kabeltrasse

**Beleuchtungskabel B9 NYY-J-4x10, das vom K46 zum K35 verläuft, spannungsfrei schalten und schneiden.
Während der Bauzeit Schacht K34 sind die Beleuchtungskabel außer Betrieb.
Nach Wiederherstellung Schacht K 34 Kabelverbindung mit 2 Muffen herstellen.**

04-IPP-AA-SSAB-NS-UEBLP_-5-LP-002-A-P

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Verteiler
A	Entfall Schacht K 33.1; Prov. Elt-kabel	20.11.2025	Horn	

PP Plan- Prod PKAS; BH Bauherr / Projektleitung LVB; PL Projektleitung; GP Generalplaner; FP1 Planzhalter Planung 01; FP2 Planzhalter Planung 02; FP3 Planzhalter Planung 03; FP4 Planzhalter Planung 04; BR Bereiter; VU Vorvorgangsunternehmen; BH2 Behörden; AN Auftragnehmer Bauausführung; PR Prüfingenieur; BÜ Bauüberwachung / Baudokteil; FÖ Fördermittelgeber; FM Betreiber u. Facility Management; NU Nutzer

Lagebezug: RD 83, 4. Streifen (verkürzt) Höhenbezug: DHHN 2012 Werksnull +/- 0,00 m = 128,70 m ü. NN

Projekt
BA II.2b/c und II.3
Technisches Zentrum Heiterblick
Teslastraße
04347 Leipzig

Planungsphase
Ausführungsplanung

Bauabschnitt
BA II.2b

Plan-ID
04-IPP-AA-SSAB-NS-UEBLP_-5-LP-002-A-P

Unterlagennummer
AA-LP-02

Blattgröße
841 x 1000

Erstellungsdatum
04.11.2022

Maßstab
1:250

Planinhalt
Außenanlagen
Spartenplan 2 Elektro+Beleuchtung (Ost)
VE 410 Baufeldfreimachung

Planverfasser
iproplan® Planungsgesellschaft mbH Beratende Ingenieure und Architekten
Bernhardstraße 68, 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 5265 0
Fax: +49 371 5265 556
info@iproplan.de www.iproplan.de

Generalplaner
ARGE TZH BA II.2 - iproplan® / ICL
c/o ICL Ingenieur Consult GmbH
Diezmannstraße 5
04207 Leipzig
Telefon +49 (341) 415 41 0
Telefax +49 (341) 415 41 11
iproplan® ICL

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Bauherr
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig
Telefon +49 (341) 9621800
Telefax +49 (341) 9621804
Leipziger Verkehrsbetriebe

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Prüfingenieur

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe TAB

Ort / Datum / Unterschrift: