



Versand über Vergabeplattform

Information an alle Teilnehmer

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie	Zimmer	Telefon 0351 488-	E-Mail über eVergabe.de	Datum 27.06.2025
-------------	---------------	-------------------	--------	----------------------	----------------------------	---------------------

Projekt: Neues Rathaus Dresden, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Fachlos: 3842 – Abbruch und Entsorgung Nord PI
Vergabenummer: 2025-65-00095

2. Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

*„In der Pos. 40.1 sind PVC-Bodenbeläge auszubauen, hier wird darauf verwiesen, incl aller Klebereste. Diese lassen sich jedoch nur durch fräsen oder schleifen entfernen. Der Aufwand ist aus der Beschreibung nicht abzuleiten. Ist das so gemeint?
Oder nur Klebereste die am Belag kleben bleiben? ““*

Diese beantworten wir wie folgt:

„Die Leistungsbeschreibung der Position folgt den Vorgaben der DIN 18459. Gemäß DIN 18459 „3. Ausführung“ ist unter Punkt 3.1.3 vorgegeben: Die Wahl des Verfahrens und des Arbeitsablaufes sowie die Wahl und der Einsatz der Geräte und Maschinen sind Sache des Auftragnehmers. (...) Die Leistung ist mit dem vorhandenen Leistungstext eindeutig und erschöpfend beschrieben: Pos. 40.1 Bodenbelag Linoleum und PVC einlagig in Räumen demontieren Bodenbelag aus Linoleum und PVC, einlagig, demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom Untergrund restlos zu entfernen. Lose Ausgleichmassen sind mit aufzunehmen. Untergrund: Estriche aus Zement und Kalziumsilkat und Ausgleichmassen

Ostächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE81XXX
Konto 3 159 000 000
BLZ 850 503 00

SEB Bank
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00
BIC: ESSEDES5F860

Deutsche Bank
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00
BIC: DEUTDE8CXXX
Postbank
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03
BIC: PBNKDEFF
Commerzbank
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX

Lingnerallee 3 · 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 38 20
Telefax (03 51) 4 88 38 17
E-Mail: hochbauamt@dresden.de
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:
Pirnaischer Platz
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Für Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position. Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8.”

Mit freundlichen Grüßen

Junige

SB Rechnungs- und Vergabewesen

*****Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig*****