

Kernbuchstabe	Kennnummer	Bezeichnung	Einbauort	Entfernung (m)	Messverfahren	Messbereich	Maßeinheit	Spannungsversorgung (V)	Analoges Signal	Binäres Signal	Bussystem	separates Versorgungskabel	Buskabel (Profinet)	digitale Anzeige	Leuchtbandsanzeige	Ex-Schutz	Anschluss an USV	Vor-Ort	Unterwarte	Prozessleitsystem	Bemerkung	LV	LV-Position
		BHKW 2																				M	02.01.01
		Steuerschrank BHKW 2																					
		Temperatur Rücklauf Mischer BHKW			PT100	0-100			x														
		Druck Rücklauf Mischer BHKW			Druckmessung	0-10			x														
		Temperatur Vorlauf BHKW			PT100	0-100			x														
		Übertemperatur Vorlauf BHKW			PT100	0-100			x														
		Druck Vorlauf BHKW			Druckmessung	0-10			x														
		Menge Vorlauf BHKW			Wärmemenge	0-240			x	x													
		Übertemperatur Vorlauf Gemischkühler BHKW			PT100	0-100			x														
		Temperatur Rücklauf Gemischkühler BHKW			PT100	0-100			x														
		Druck Vorlauf Gemischkühler			Druckmessung	0-10			x														
		Min - Druck Rücklauf Gemischkühler			Druckschalter	0-10				x													
		Min - Druck Faulgas Zulauf BHKW			Druckschalter	0-10				x													
		Max - Pegel Hochtank Abspritzung			Konduktiv					x													
		Leckage Auffangwanne			WHG Sonde						x												
		Plattenwärmetauscher Brauchwasser																					
		Vorlauftemperatur BW				0-100	°C	24	x													M2	02.03.2003
		Rücklauftemperatur BW				0-100	°C	24	x													M2	02.03.2003
		Vorlauftemperatur BHKW Heizleitung				0-100	°C	24	x													M2	02.03.2003
		Rücklauftemperaturtemperatur BHKW Heizleitung				0-100	°C	24	x													M2	02.03.2003