

Die neuen Brandschutzfenster sind bereits in der Vorabmaßnahme montiert worden.

Legende

- Stahlbeton - BESTAND
- Mauerwerk - BESTAND
- Mauerwerk - NEU
- Trockenbau - NEU

Legende Brandschutz

- SF
- GF
- SF: Standflügel  
GF: Gehflügel

Anforderung Türen gem. Brandschutzkonzept BE+P

- A-T01 Tür
- A-F01 Fenster
- A-TB01 Tür

XXX Türtypen

- T90 Selbstschließende feuerbeständige Tür rauchdicht
- RS Selbstschließende feuerbeständige Tür rauchdicht
- T90 Selbstschließende feuerbeständige Tür
- F90 F90-Verglasung
- T30 Selbstschließende feuerhemmende Tür rauchdicht
- T30 Selbstschließende feuerhemmende Tür
- DS Dicht- und selbstschließende Tür
- D Dichtschließende Tür
- RS Rauchschutztür

Anforderung Wände gem. Brandschutzkonzept BE+P

- Brandwand
- F90-AB
- F30

Alle Fugen zwischen Massivwänden, Stahlbetonunterzügen und -decken sind durch Fugenschäume in unterschiedlichen Größen gemäß Legende brandschutztechnisch zu schließen.

Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ausführung und soweit erforderlich vor Ort zu messen bzw. zu überprüfen. Differenzen, Bedenken gegen die geplante Ausführung sowie Unregelmäßigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit der Bauüberwachung vor Ausführung zu klären.

Die Zeichnung gilt nur in Verbindung mit der Statik, den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen des Architekten und der Fachingenieure.

Haustechnische Angaben (Schlitze, Durchbrüche, Ausstattungsgegenstände) gemäß Planung des Fachingenieurs.

Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung. Maßangaben für Fensterbrüstungen, Fenster und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden.


Für die Ausführung sämtlicher Gewerke sind die entsprechenden DIN-Normen sowie die VOB, jeweils in der neuesten Fassung, anzuwenden.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Büros dritten Parteien oder Personen zugänglich gemacht werden.

Index	Name	Datum	Änderung

Gez.	Name	Datum



Bauherr  
**Region Hannover**  
 Hildesheimer Str.20  
 30169 Hannover

Planung gez./ Datum  
 23.03.22

Fachplanung gez./ Datum

Planphase Gewerk  
 LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe)

Bauvorhaben  
**BBS Brandschutzmaßnahme**  
 Berufsbildende Schule Burgdorf-Lehrte  
 Berliner Ring 28  
 31303 Burgdorf

Planinhalt 17-12\_134-6\_A\_GR EG\_BA-2.1\_NB  
**Grundriss EG\_Neubau**  
 Bauabschnitt 2.1

Maßnahme Nr. **MA 466 200 017** Blattgröße 594 X 420  
Maßstab 1:100 Datum 04.06.2025  
 Planbezeichnung  
**466-0101-06-00-ARC-GR-F-006-A-01**