

Arbeitskarte für KG 443 Niederspannungsschaltanlagen

Leistungskennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
		2-jährl.	4-jährl.	bei Bedarf	

1	0	0	0	Schaltanlagen				
1	0	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
1	0	0	2	Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen			x	
1	0	0	3	Arbeitsschutzeinrichtungen auf Vollständigkeit und Beschädigung prüfen	x			
1	0	0	4	Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen		x		
1	0	0	5	Mess- und Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen		x		
1	0	0	6	Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141)		x		
1	0	0	7	Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen		x		
1	0	0	8	Anschlüsse und Verbindungen auf Sitz überprüfen, ggf. nachziehen		x		
2	0	0	0	Blindstromkompensationsanlage				
2	0	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
2	0	0	2	Anlage reinigen			x	
2	0	0	3	Sichtprüfung Entladewiderstände	x			
2	0	0	4	Mess- und Schalteinrichtungen auf Funktion prüfen		x		
2	0	0	5	Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen		x		

Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

Leistungskennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
		1-jährl.	3-jährl.	bei Bedarf	

1	0	0	0	Sicherheitsbeleuchtung				
1	0	0	1	Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100	X			bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren
1	0	0	2	Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838		X		
2	0	0	0	Beleuchtung				
2	0	0	1	Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen	X			
2	0	0	2	Beleuchtungsstärke messtechnisch auf Nichtunterschreitung des Wartungswertes überprüfen		X		Wartungswert s. EN 12464-1 bei starker Verschmutzung ggf. jährlich