



Projekt: 1904 Stadt-Landlabor & Gründerzentrum in Beucha

Gebäudeteil
Türliste – Kulturhaus/ Altbau

VON	NACH	EINBAUSITUATION							ZARGE	TÜRBLATT				TECHNISCHE ANFORDERUNGEN				BESCHLÄGE							Gewerk/ Anmerkungen													
		Geschoss	Tür- / Fensterelement-Nummer	Tür im Bestand = X / Tür Neu = NEU	Stärke (cm)	Einbau in Baustoff	Rohbaubreite (cm) / MW-Stärke = * Lichte Höhe/Breite Bestand	Rohbauhöhe von OKFF (cm)	Zargentyp	Seitenlicht links/ rechts	Oberlicht	Flügelanzahl	Material	DIN Aufschlag li / re - zu Bandseite	Material	Gütekategorie / nach RAL RG 426 Teil 1	Oberfläche	Glasausschnitt 1x/ 2x	Brandschutz nach DIN 4102-5	Schallschutz (Rw,R nach DIN 4109(dB))	Klimaklasse nach DIN EN 1121	Feuchtigkeitschutz	Zuluftöffnungen	Garnitur (Bandseitig)	Schließung	E-Öffner	Panikfunktion DIN 179 oder DIN 1125	Absenkbare Bodendichtung	Obertürschließer	Öffnungsbegrenzer	Feststelanlage elektr. / Rauchmelder	mechan. Feststellung	Bummsinchen	Bodenstopper	Sonstiges			
UG																																						
A 0 6	Haustechnik	A 0 5.	Flur	UG A-T 0.03	NEU	11,5	MW	88,5	1,96	EZ	-	-	1	ST	re	ST	S	STL	-	T30RS	-	III	-	-	K/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	-	-	T		
A 0 5	Flur	A 0 4.	Pumi/Abstell	UG A-T 0.04	NEU	43,5*	MW	88,5	2,01	EZ	-	-	1	ST	li	ST	S	STL	-	T30RS	-	II	-	-	D/K	PZ	-	-	Ja	OT	-	-	-	-	-	T		
A 0 1	Treppenflur	A 0 3.	Personal WC	UG A-T 0.05	NEU	24*	MW	69,5	1,86	UZ	-	-	1	ST	re	ST	M	STL	-	dst	-	II	-	-	D/K	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	T		
A 0 1	Treppenflur	A 0 2.	Personal Bad	UG A-T 0.06	NEU	24*	MW	69,5	1,86	UZ	-	-	1	ST	re	ST	M	STL	-	dst	-	II	F	-	D/K	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	T		
A 0 1	Treppenflur	A - -	Kriechkeller	UG A-T 0.07	NEU	53*	MW	83	1,86/1,875	EZ	-	-	1	ST	re	ST	M	STL	-	T30RS	-	III	-	-	D/K	PZ	-	-	Ja	OT	-	-	-	-	-	T		
EG																																						
A 1 2	Kantine	A 1 1	Foyer	EG A-T 1.01	Bauseits	42,5*	MW	1,65	2,07	UZ	re	-	2	HZ	li	HZ	S	HPL I	2x	dt	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	T		
A 1 3	Buffet	A 1 3.1	Flur Buffet	EG A-T 1.02	NEU	17,5*	MW	1,135	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL W	1x	T30RS	-	II	-	-	D/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	-	-	T		
A 1 5	Personal Küche	A 1 17	Treppenraum	EG A-T 1.03	NEU	15*	MW	88,5	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	HPL W	-	T30RS	-	II	-	-	K/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	-	-	T		
A 1 3	Buffet	A 1 6	Lager/Küchenverw.	EG A-T 1.04	NEU	17,5*	MW	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	F	-	D/K	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	T		
A 1 11	Lager	A 1 3.	Buffet	EG A-T 1.05	NEU	28,5*	MW	1,065	1,98	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	F	-	K/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	T		
A 1 8	Treppenraum	A 1 7.	Küche	EG A-T 1.06	NEU	17*	MW	99,5	1,98	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL W	-	T30RS	-	II	F	-	D/K	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	-	-	In entg. Richtung v. Fluchtr. Öffn.		
A 1 8	Treppenraum	A 1 10.	Vereinsbüro	EG A-T 1.07	NEU	23	MW	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	HPL W	-	T30RS	-	II	-	-	D/K	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	-	-	In entg. Richtung v. Fluchtr. Öffn.		
A 1 14	Flur	A 1 9	Vereinsbüro	EG A-T 1.08	NEU	24*	MW	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	-	D/K	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
A 1 10	Rollstuhl WC	A 1 14	Flur	EG A-T 1.09	NEU	10	TB	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	-	TU 1cm	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	NK	TF		
A 1 14	Flur	A 1 1	Foyer	EG A-T 1.10	Bauseits	43*	MW	1,035	2,07	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL I	1x	dt	-	II	-	-	D/D	PZ	-	179	-	-	-	-	-	-	NK	d. Fensterbauer Altbau		
A 1 13	Abstellraum	A 1 1	Foyer	EG A-T 1.11	Bauseits	43*	MW	83	2,07	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	HPL I	-	T30RS	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	Ja	OT	-	-	-	-	-	d. Fensterbauer Altbau		
A 1 15.1	Vorraum WC-Damen	A 1 1	Foyer	EG A-T 1.12	Bauseits	38*	MW	83,5	1,98	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL I	-	dt	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	TF		
A 1 15	WC-Damen	A 1 15.1	Vorraum WC-Damen	EG A-T 1.13	NEU	10*	MW	83,5	1,98	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
A 1 16.1	WC Vorraum Herren	A 1 1	Foyer	EG A-T 1.14	Bauseits	38*	MW	83,5	1,98	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL I	-	dt	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	TF		
A 1 16.1	WC Herren	A 1 16.1	Vorraum WC Herren	EG A-T 1.15	NEU	10*	TB	88,5	2,135	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
OG																																						
A 2 02	Kleiner Saal	A 2 01	Foyer	OG A-T 2.01	Bauseits	29*	MW	1,65	2,07	UZ	re	-	2	HZ	li	HZ	S	HPL I	1x	dt	-	II	-	-	D/D	PZ	-	179	-	OT	-	-	-	-	-	TF		
A 2 31	Bühne	N 2 03	Backstageraum	OG A-T 2.02	NEU	25	STB	94	2,02	BZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-SB	-	T60	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	d. Fensterbauer Altbau		
A 2 03	Großer Saal	N 2 02	Brücke	OG A-T 2.03	NEU	26	STB	1,385	2,33	BZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	MDF-F-L	-	T60RS	-	II	-	-	S/D	PZ	-	1125	Ja	OT	-	-	-	-	NK	d. Fensterbauer Neubau		
A 2 03	Großer Saal	A 2 05	Treppenraum	OG A-T 2.04	NEU	29*	MW	1,135	2,135	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	FU-L-SB	-	T30RS	-	II	-	-	D/S	PZ	-	1125	Ja	OT	-	-	-	-	-	T		
A 2 05	Treppenraum	A 2 06	Catering	OG A-T 2.05	NEU	31	MW	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	FU-L-SB	-	T30RS	-	II	-	-	D/K	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	-	-	T		
A 2 07	Flur	A 2 06	Catering	OG A-T 2.06	NEU	10	TB	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	FU-L-SB	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	NK	T		
A 2 08	Rollstuhl WC	A 2 07	Flur	OG A-T 2.07	NEU	10	TB	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	NK	T		

A	2	03	Großer Saal	A	2	01	Foyer	OG	A-T 2.08	Bauseits	43*	MW	1,53	2,13	UZ	li	-	2	HZ	re	HZ	S	HPL I	1x	dsT	-	II	-	-	D/D	PZ	-	179	-	OT	-	-	-	TF	d. Fensterbauer Altbaul
A	2	09	Vorraum WC Damen	A	2	01	Foyer	OG	A-T 2.09	Bauseits	38*	MW	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL I	-	dt	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	TF	d. Fensterbauer Altbaul
A	2	09	WC Damen	A	2	09.1	Vorraum WC Damen	OG	A-T 2.10	NEU	10*	MW	83,5	1,98	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T	
A	2	10.1	Vorraum WC Herren	A	2	01	Foyer	OG	A-T 2.11	Bauseits	38*	MW	1,01	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL I	-	dt	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	TF	d. Fensterbauer Altbaul
A	2	10	WC Herren	A	2	10.1	Vorraum WC Herren	OG	A-T 2.12	NEU	10*	TB	88,5	2,135	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T	
DG																																								
A	3	01	Treppenraum	A	3	04	Dachraum Lüftung	DG	A-T 3.01	NEU	15*	HLZF	76	1,94	EZ	-	-	1	ST	li	ST	S	STL	-	T30RS	-	III	-	-	D/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	T	
A	3	02	Technik Gaskessel	A	3	01	Treppenraum	DG	A-T 3.02	NEU	27*	MW	1,135	2,135	EZ	-	-	1	ST	li	ST	S	STL	-	T30RS	-	II	-	-	D/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	T	

Gebäudeteil Türliste – Neubau

VON	NACH	EINBAUSITUATION				ZARGE	TÜRBLATT				TECHNISCHE ANFORDERUNGEN				BESCHLÄGE																						
		Geschoss	Tür- / Fensterelement-Nummer		Stärke (cm)	Einbau in Baustoff	Rohbaubreite (cm)	Rohbauhöhe von OKFF (cm)	Zargentyp	Seitenlicht links/ rechts	Oberlicht	Flügelanzahl	Material	DIN Aufschlag li / re. - zu Bandseite	Material	Gütekasse / nach RAL RG 426 Teil 1	Oberfläche	Glasausschnitt	Brandschutz nach DIN 4102-5	Schallschutz (Rw,R nach DIN 4109(dB))	Klimaklasse nach DIN EN 1121	Feuchteigenschutz	Zuluftöffnungen	Garnitur (Bandseitig)	Schließung	Elektro-magnetische Falle	Panikfunktion DIN 179 oder DIN 1125	Absenkbare Bodendichtung	Obertürschließer	Öffnungsbegrenzer	Feststellenanlage elektr. / Rauchmelder	mechan. Feststellung	Sonstiges				
							i.B.	i.B.															i.B.						i.B.		i.B.						
EG																																					
N 1 10	Werkstatt	N 1 01	Eingang	EG	N-T 1.01	24	BT	170	236,5	BZ	li	-	1	HZ	re	HZ	S	HZ-L-SB	1x	T60RS	-	II	-	-	K/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	NK	d. Fensterbauer Neubaul	TF		
N 1 09	Treppenraum	N 1 07	Werkstatt	EG	N-T 1.02	20	BT	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	FU-L-B	-	T30RS	-	II	-	-	D/K	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	T			
N 1 07	Werkstatt	N 1 01	Eingang	EG	N-T 1.03	20	BT	170	236,5	BZ	re	-	1	HZ	li	HZ	S	HZ-L-SB	1x	T30RS	-	II	-	-	K/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	NK	d. Fensterbauer Neubaul	TF		
N 1 01	Eingang	N 1 08	BMA	EG	N-T 1.04	20	BT	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	FU-L-B	-	T30RS	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	Ja	OT	-	-	-	T			
N 1 01	Eingang	N 1 03	WC Vorraum	EG	N-T 1.05	20	BT	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	FU-L-B	-	dst	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	T			
N 1 03	WC Vorraum	N 1 04	WC Herren	EG	N-T 1.06	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	-	TU 1cm (0,014m2)	D/D	RW	-	-	-	-	-	-	-	T			
N 1 03	WC Vorraum	N 1 05	WC Damen	EG	N-T 1.07	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	HPL W	-	-	-	II	-	TU 1cm (0,014m2)	D/D	RW	-	-	-	-	-	-	-	T			
OG																																					
N 2 12	Co.-Working	N 2 01	Foyer	OG	N-T 2.01	24	BT	170	236,5	BLZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	HZ-L-SB	1x	T60RS	-	II	-	-	K/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	NK	d. Fensterbauer Neubaul	TF		
N 2 12	Co.-Working	N 2 13	WC Vorraum	OG	N-T 2.02	10	TB	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	FU-L-B	-	-	-	II	-	LG (0,035m2)	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T			
N 2 13	WC Vorraum	N 2 15	WC Herren	OG	N-T 2.03	10	TB	76	213,5	EZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
N 2 13	WC Vorraum	N 2 14	WC Damen	OG	N-T 2.04	10	TB	76	213,5	EZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
N 2 12	Co.-Working	N 2 18	Besprechung	OG	N-T 2.05	10	TB	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
N 2 12	Co.-Working	N 2 17	Büro flexibel	OG	N-T 2.06	10	TB	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
N 2 12	Co.-Working	N 2 17	Büro flexibel	OG	N-T 2.07	10	TB	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
N 2 12	Co.-Working	N 2 17	Büro flexibel	OG	N-T 2.08	10	TB	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
N 2 12	Co.-Working	N 2 16	Büro	OG	N-T 2.09	10	TB	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
N 2 09	WC Vorraum	N 2 11.	WC Herren	OG	N-T 2.10	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	LG (0,017m2)	D/D	RW	-	-	-	OT	-	-	-	-	T		
N 2 09	WC Vorraum	N 2 10.	WC Damen	OG	N-T 2.11	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	LG (0,017m2)	D/D	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	T		
N 2 08	Treppenraum	N 2 09	WC Vorraum	OG	N-T 2.12	20	BT	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	FU-L-B	-	dst	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	T	
N 2 06	Start-Up	N 2 08	Treppenraum	OG	N-T 2.13	20	BT	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	FU-L-B	-	T30RS	-	II	-	-	D/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	-	-	-	T	
N 2 06	Start-Up	N 2 07	Lager	OG	N-T 2.14	20	BT	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	FU-L-B	-	T30	-	II	-	-	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	
N 2 06	Start-Up	N 2 1	Foyer	OG	N-T 2.15	20	BT	170	236,5	BLZ	re	-	1	HZ	li	HZ	S	HZ-L-SB	1x	T30RS	-	II	-	-	K/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	NK	d. Fensterbauer Neubaul	TF		
N 2 01	Foyer	N 2 4.	Pumi/Abstell	OG	N-T 2.16	20	BT	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	S	FU-L-B	-	T30RS	-	II	-	-	D/K	PZ	-	-	Ja	OT	-	-	-	-	-		
N 2 01	Foyer	N 2 05	Rollstuhl WC	OG	N-T 2.17	20	BT	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	dst	-	II	-	-	D/D	RW	-	-	-	OT	-	-	-	-	NK		
N 2 02	Brücke	N 2 03.1	Stuhl-/Tischlager	OG	N-T 2.18	14	MHZ	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	FU-L-B	-	T30RS	-	II	-	-	D/K	PZ	-	-	Ja	OT	-	-	-	-	-		
N 2 03.1	Stuhl-/Tischlager	N 2 03.2	Server/IT	OG	N-T 2.19	10*	TB	101	201	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	-	K/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DG																																					
N 3 08	Flur	N 3 01	Foyer	DG	N-T 3.01	20	BT	150	236,5	BLZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	HZ-L-SB	1x	RS	-	II	-	-	K/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	NK	d. Fensterbauer Neubaul	TF		
N 3 05.1	Teeküche	N 3 05	WC Vorraum	DG	N-T 3.02	20	BT	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	FU-L-B	-	-	-	II	-	LG (0,028m2)	D/D	PZ	-	-	-	OT	-	-	-	-	-	T	
N 3 05	WC Vorraum	N 3 06	WC Damen	DG	N-T 3.03	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	TU (0,01m2)	D/D	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	

N 3 05 WC Vorraum	N 3 07 WC Herren	DG N-T 3.04	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	HPL W	-	-	-	II	-	LG (0,019m2)	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T
N 3 02 OpenGovernment	N 3 04 Lager	DG N-T 3.05	20	BT	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	S	FU-L-B	-	T30	-	II	-	-	D/K	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T
N 3 02 OpenGovernment	N 3 01 Foyer	DG N-T 3.06	20	BT	170	236,5	BLZ	re	-	1	HZ	li	HZ	S	HZ-L-SB	1x	T30RS	-	II	-	-	D/D	PZ	-	179	Ja	OT	-	-	NK	d. Fensterbauer Neubau
DG Appartements																															T
N 3 10 Flur	N 3 12 Schlafen	DG N-T 3.07	10	TB	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	TU 1cm	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T
N 3 10 Flur	N 3 11. Bad	DG N-T 3.08	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	F	LG (0,017m2)	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T
N 3 14 Flur	N 3 15 Bad	DG N-T 3.09	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	F	LG (0,017m2)	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T
N 3 14 Flur	N 3 16 Schlafen	DG N-T 3.10	10	TB	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	TU 1cm	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T
N 3 18 Flur	N 3 20 Schlafen	DG N-T 3.11	10	TB	88,5	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	TU 1cm	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T
N 3 18 Flur	N 3 19 Bad	DG N-T 3.12	10	TB	76	213,5	UZ	-	-	1	HZ	re	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	F	LG (0,017m2)	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	-	T
N 3 22 Flur	N 3 23 Bad	DG N-T 3.13	10	TB	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	F	LG (0,017m2)	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	NK	T
N 3 22 Flur	N 3 24 Schlafen	DG N-T 3.14	10	TB	101	213,5	UZ	-	-	1	HZ	li	HZ	M	FU-L-B	-	-	-	II	-	TU 1cm	D/D	PZ	-	-	-	-	-	-	NK	T

Legende

GEWERK

T = Innentüren (**Gewerk Innentüren**)
TF = Innentür durch Gewerk Fensterbau
F = Fensterbau/Fenster
FT = Fenstertürelement
AT = Außentürelement

TÜRBLATTMATERIAL/ OBERFLÄCHE/ KANTE

ABS – Kunststoffkante schlagfest (Farbtöne Bemust.)
EL = Eicheeinleimer
F = Feuchtraumtür
HZ = Holz + schwarzbraun lackiert = HZ-L-SB (Fenster+Türen Fensterbauer)
HZ = Holz + braun lackiert = HZ-L-B (Fenster+Türen Fensterbauer)
HZ = Holz/Vollspannkern + Deckplatte furniert u- schwarzbraun lackiert = FU-L-SB
HZ = Holz/Vollspannkern + Deckplatte furniert u- braun lackiert = FU-L-B
ST = Stahlblech/dedä./Sandwich grundiert + lackiert = STL
HPL W = HPL weiß/creme
HPL I = HPL Individual

EINBAUSITUATION IN:

MW = Mauerwerk (KS)
TB = Trockenbau
MHZ = Massivholzwand
BT = Betonwand
HLZF = Holzfachwerkwand

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

ALD = Außenluftdurchlass
dst = dicht- und selbstschließende Tür
dt = 3-seitig dichtschießend
LG = Lüftungsgitter
T30RS = feuerhemmende Tür, Rauchschutz
T60RS = hochfeuerhemmende Tür, Rauchschutz
RS = Rauchschutztür
TU = zusätzl. Türunterschnitt

BESCHLÄGE

BZ = Blindzylinder
D/D = Drücker/ Drücken
D/K = Drücker/ Knauf
D/DK = Drücker / Drehknauf
EF = Elektromagnetische Falle
FT = Freilaufürschließer
FS = Feststellung
GF= Griffmuschel
KS = Klemmschutz
LS = Langschild
S/D = Stangengriff/ Drücker
OT = Mech. Obentürschließer
PZ = Profizylinder
PF = Panikfunktion
ÖB = Öffnungsbegrenzung
QS = Rosette quadratisch
RS = Rundrosette
RW = Rot-Weiß-Schließung
TE = Tagesentriegelung
TR=Treibriegel

ZARGE

BZ = Blockzarge
EZ = Eckzarge
UZ=Umfassungszarge

SONSTIGES

BrA Blindrosette außen
D85 = Drückerhöhe 85cm barrierefrei
EMA = Einbruchmeldeanlage
HK = Hohe Klinke
NK = Niedrige Klinke = 85 barrierefrei
TH = Turnhallenbeschlag
TP = Transponder
ZC = Zahlencodeschloss

Panik nach:

- **DIN EN 179** Schlösser und Baubeschläge - Notausgangverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte für Türen in Rettungswegen, in allen nichtöffentlichen Gebäuden - Wohnungen, Büros ohne Publikumsverkehr, nichtöffentliche Flächen von z.B. Flughäfen)
- **DIN EN 1125** Schlösser und Baubeschläge mit höheren Anforderungen in allen öffentlichen Gebäuden - Bahnhöfe, Behörden, Kinos etc