



- Legende: Sicherheitsbeleuchtung**
- ⊗ Sicherheitsleuchte in Bereitschaftsschaltung
 - ⊕ Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung
- Legende Hausalarm**
- ☒ optischer Rauchmelder
 - ☒ Signalhorn, extern
- Legende Elektroinstallation**
- Ⓜ Präsenzmelder
 - 1) Kabeldurchführung durch Decke F 30 / F 90
2 x NYM-J 3 x 1,5
 - 2) Kabeldurchführung durch Decke F 30 / F 90
2 x Leitung ø 5 mm

- Legende: Beleuchtung**
- ⊔ Langfeldleuchte, allgemein
 - ⊗ Wandleuchte
 - ⊗ Deckenauslass
 - ⊗ Wandleuchte
 - ⊔ Deckenleuchte, Langfeld
 - ⊔ Montageart: E- Einbau, A-Anbau, P-Pendel
 - ⊔ Deckenleuchte, quadratisch
 - Deckenleuchte, rund
 - ⊗ Pöllerleuchte
- L1 LED - Pendelleuchte ballwurfsicher
1600 x 260 mm Tragschieneinbau
172 W / 26.000 lm / 4000 K
 - L2 LED - Pendelleuchte Aluminiumprofil
1150 x 60 mm
direktindirektanteil 36 W / 4200 lm
 - L3 LED - Anbauleuchte, ø 230 mm
IP 44 / 22 W / 4000 K / ~2700 lm
 - L4 LED - Anbauleuchte, ø 230 mm
IP 65 / 22 W / 4000 K / ~2700 lm
 - L5 LED - Langfeldleuchte, Abdeckung klar,
(Feuchtraum) IP 65 / 45 W / ~4700 lm
 - L6 LED - Einbauleuchte, opale Abdeckung
600 x 600 mm
IP 44 / 45 W / ~6700 lm
 - L7 LED - Anbauleuchte mit opaler Abdeckung
IP 40 / 38 W / ~4400 lm
 - L8 LED - Anbauleuchte, opale Abdeckung
800 x 600 mm
 - L9 LED - Außenleuchte
 - L10 Spiegelleuchte
 - L11 LED - Langfeldleuchte, Anbau, 56 W
 - L12 LED - Langfeldleuchte, Anbau, 30 W

Det. UHD Sanitärbereich /TRH 02
siehe Plan EG 1432

Vermäunungen auf Bestand
indikativ auf Grundlaze übergebener
DXF Plangrundlage,
Relevante Bestandsbauteile
sind im Zuge einer Bauteiluntersuchung
zu verifizieren
angegebene absolute Höhenkoten:
Bezugssystem DHHN2016

0	26.02.2025 /fb	Erstausgabe Abstimmung
Index	Datum	Änderung
Rev:	1435	1350
Abwicklungen UHD		
OG3 Plan I		
Rev: 23KEM		
Neubau Einfeldhalle und Umbau		
Kemmlerschule Plauen		
ID: 08527 Plauen		
Friedenstraße 3		
Datum: 26.02.2025 /gez.fb		
Dateiname: 23-KEM_A_5_1435_Dachenebenen OG3		
LPH: 5		
Format: H 841 / B 1189 DIN A0		

zur Information Ausschreibung
Los 010 Trockenbauarbeiten
12/06/25