




### Zeichnungserklärung



### Bemerkungen

- Temperaturspreizung 60/45 K
- Dämmung nur an Bauteilen vorhanden die nach 1995 saniert wurden, nach WSVO 95', Fenster 2fach verglast
- Raumtemperaturen nach Arbeitsstättenrichtlinie
- In Kindergärten ist eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C erlaubt, Schutz vor Verbrühung/Verbrennungen

Index	Datum	Bezeichnung	Gezeichnet	Geprüft
			Tilo Lorenz	Tilo Lorenz
			12.05.24	12.05.24
			Gezeichnet	Geprüft
<b>Bauvorhaben</b> Kita Krosigk Am Turm 7 06193 Petersberg OT Krosigk			<b>Freigabe</b> am: _____	
<b>Bauherr</b> Gemeinde Petersberg Götschetalstraße 15 06193 Petersberg OT Wallwitz				
<b>Gewerk</b> Heizungsinstallation				
<b>Leistungsphase</b> Ausführungsplanung				
<b>Planbezeichnung</b> Dachgeschoss				
<b>Zeichnungsnummer</b> 004				
<b>Projektnummer</b> 0006				
<b>Maßstab</b> 1:75				

Ingenieurbüro Tilo Lorenz  
ENGINEERS FOR TECHNICAL BUILDING EQUIPMENT

**IB TILO LORENZ**  
SINCE 2023

Zum Kirchblick 30  
06198 Salzatal OT Naundorf

0174-4785942  
ib\_lorenz-engineers@outlook.com