

05.09.2024

Betreff

Anlage 1 zum Vertrag

Zuarbeit zum Vorgang **Lws_4952_2024** (dazu gehört Lwg_4956_2024)

Die Kreuzung der Bahnstrecke (6200) Kamenz (Sachs) - Pirna, km 43.864 in der Gemarkung Copitz im Flurstück 605/12,500, wird mittels Pilotbohrvortrieb mit Bodenentnahme (nach DWA-A 125 Pkt. 6.1.3.2.3) erstellt (Lwg_4956_2024 - DN 400). In das eingebrachte DN 400 Schutzrohr wird ein Kunststoffrohr $D_A = 160\text{mm} \times 9,50\text{mm}$ nach DIN EN: PE-80/100 nach DIN 8074/8075 mit einem SDR-Wert $\leq 17,6$ für ein Stromkabel NS NAYY-J $4 \times 240\text{mm}^2$) verlegt.

Nach Einzug der Kunststoffrohres in das Schutzrohr wird der verbleibende Ringspalt mit Bodenmörtel verdämmt, um die Medienrohre in ihrer Lage zu fixieren und die unkontrollierte Umlagerung von Bodenmaterial im Schadensfall zu vermeiden. Die Verdämmung erfolgt vom Tief- zum Hochpunkt, um die Entlüftung sicherzustellen. Nach der ersten Füllung des Rohres ist nach einer Stunde Ruhezeit erneut Bodenmörtel nachzufüllen, um abgesetztes Wasser zu verdrängen.

Zur eisenbahntechnischen Prüfung des oben genannten Vorhabens wurden nachstehende Unterlagen dem Online-Portal mit der Nummer 11783 übergeben:

- Antrag vom 17.05.2023
- Erläuterungsbericht
- eisenbahntypischer Lageplan
- 1x Lageplan
- 2x Querschnitt

Folgende Unterlagen wurden nachgereicht:

- Geobericht Revision
- Lageplan Querschnitt 01_Revision

Der angefragte Bereich (im Lageplan gelb markiert) enthält F Kabel der DB InfraGO AG. Die Lage der F Kabel DB InfraGO AG entnehmen Sie bitte dem beigefügten Lageplanauszug. Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

- Die Kabeltrasse muss jederzeit für Instandhaltungs- bzw. Reparaturmaßnahmen zugänglich bleiben.
- Zur Trasse müssen die vorgeschriebenen Mindestabstände eingehalten werden.
- Hinweis: Der Tk-Verantwortliche der DB InfraGO AG muss der Baumaßnahme zum Schutz der F-Kabel und Tk-Anlagen in seinem Bereich zustimmen.

Über einen Kabel- oder Leitungsbestand Dritter liegen uns keine Informationen vor.

Die für die Bauabwicklung zuständige Stelle bei der Deutschen Bahn AG ist der Bereich Oberbau der DB InfraGO AG. Ansprechpartner ist Herr Johannes Voigt.

DB InfraGO AG
Regionalbereich Südost
Oberbau
Am Bahnhof B10,
01796 Pirna
Tel.: 0160 9747 7058
E-Mail: Johannes.Voigt@deutschebahn.com


Wir stimmen der vorgelegten Planung unter nachstehenden Bedingungen zu:

Alle Vorgaben für Vorbereitung/ Sicherheitsmaßnahmen, Bauausführung und abschließende Arbeiten/Abnahmen entnehmen Sie bitte dem Kreuzungsvertrag **Lwg 4956 2024**.

Änderungen im Vorhaben sind schriftlich zu beantragen.

Wir bitten, beim Schriftwechsel die Bearbeitungsnummer **Lws_4952_2024** anzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

 Digital
unterscrieben
von Bert Schneider
Datum: 2024.09.05
14:32:54 +02'00'
i.A. Sachbearbeiter
I.IF-SO-D

DB InfraGo AG

Anlagen:

- 1 siehe Antrag Lwg_4956_2024