

044_DUE_01-2025-0012

**Anpassung Hochwasserschutzdamm Burg Bad Düben - Mobiler Hochwasserschutz incl.
Fundamente**

1.Bieterfrage – Position 1.04.20

Der Beton C20/25 ist mit den geforderten Expositionsklassen nicht herstellbar, wir bitten um genauere Angaben.

Antwort:

Die genannte Druckfestigkeit ist die Mindestdruckfestigkeit, die sich aus der Statik ergibt, die Expositionsklassen stellen ebenso die Mindestanforderungen an den zu verwendenden Beton dar. Sollte kein Beton mit der Festigkeit C20/25 zur Verfügung stehen, der die Anforderungen erfüllt, ist eine höhere Festigkeitsklasse zu verwenden. Anstelle von XF4 ist es auch zulässig, wenn XF2 und XF3 erfüllt werden.

Wir bitten um Beachtung bei der Bearbeitung/ Kalkulation!

26.06.2025