

044_DUE_01-2025-0012

**Anpassung Hochwasserschutzdamm Burg Bad Düben - Mobiler Hochwasserschutz incl.
Fundamente**

2.Bieterfrage – Dichtheitsprüfung (Pos. 1.05.250)

In der Pos. 1.05.250 ist die Dichtheitsprüfung der mobilen Hochwasserschutzwand als eine Pauschale ausgeschrieben. Soll die Prüfung auf der gesamten Länge der Wand erfolgen oder üblicherweise für ein Feld?

Antwort:

Die Dichtigkeitsprüfung erfolgt stichprobenartig für zwei nebeneinanderliegende Felder, so dass mindestens eine Stütze mitbetrachtet wird. Die Lage der Dichtigkeitsprüfung wird vom AG festgelegt.

Wir bitten um Beachtung bei der Bearbeitung/ Kalkulation!

01.07.2025