

DETAIL 0.07 | FZH | ÜBERGANG STIEFELWÄSCHE

LEGENDE

- Mauerwerk
- Stahlbeton, bewehrt
- Beton/Estrich, unbewehrt
- Wärmedämmung, druckfest
- Wärmedämmung, weich
- Holz

- Abdichtung, einlagig
- Abdichtung, zweilagig
- Noppenbahn

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen zur Gebäudeplanung und den Fachplanungen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME

OK FFB 0,00 = 272,60m bezogen auf DHHN 2016

AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM33N	
	HÖHENSYSTEM DHHN2016	
AUFTRAGNEHMERIN	BEARBEITET 11.11.2024	krue
	GEZEICHNET 11.11.2024	krue
PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER 04343-0	
	LEISTUNGSPHASE Ausführungssplanung	
PLAN Detail 0.07 SB   FZH   Übergang Stiefelwäsche	MAßSTAB M 1:10	
	PLAN-NUMMER 6.07	

FB 01 | Fußboden Fahrzeughalle

- 8,5cm Spaltklinkerplatte 10x20cm im Mörtelbett verlegt, R12, mittelgrau  
Zementverbundestrich im Gefälle zu den Entwässerungsrinnen (2%),  
DIN 18560-CT-C50-F6-V75
- 25,0- Stahlbetonbodenplatte WU im Gefälle
- 29,5cm bewehrt gem. Statik
- 6,0cm druckfeste EPS-Dämmung WLG 040
- 5,0cm Sauberkeitsschicht (Magerbeton), unbewehrt C12/15 Planum (Kiesbettung)

FB 02 | Fußboden Stiefelwäsche

- 3,0cm Spaltklinkerplatte 10x20cm im Mörtelbett verlegt, R11, mittelgrau
- 0,1cm Verbundabdichtung
- 6,6cm Zementestrich DIN 18560-CT-C30-F4-S66 schwimmend verlegt mit umlaufenden Trennstreifen zu den aufgehenden Bauteilen
- Trennlage
- 10,0cm druckfeste EPS-Dämmung WLG 040
- 0,3cm bituminöse Gebäudeabdichtung
- 25,0cm Stahlbetonbodenplatte, bewehrt gem. Statik
- 5,0cm Sauberkeitsschicht (Magerbeton), unbewehrt C12/15 Planum (Kiesbettung)

