

Fragen-Antworten-Katalog
Projekt "Neubau Innovation Hub"
Los 420 Heizung/ Kälte

Runde 1

Stand 09.07.2025

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

lfd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
1	in den Vergabeunterlagen ist keine Ausführungszeit angegeben. In den "Besonderen Vertragsbedingungen" ist nur angegeben "nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn" - ein Bauzeitenplan liegt den Vergabeunterlagen aber nicht bei. Wir bitten um Angabe der Ausführungszeit für dieses Bauvorhaben, Gewerke Heizung-Kälte und Lüftung.	Die Datei lautet: 214_Anlage 1 zu Besondere Vertragsbedingungen - Bauzeitenplan.pdf und liegt den Vergabeunterlagen bei.
2	In Pos. 1.2.10 (Kompaktregler) wird Bezug genommen auf eine im LV beschriebene Fernwärme-Kompaktstation. Wo finde ich diese bzw. was soll der Regler regeln? Bitte um Aufklärung.	Unter der Pos. 2.2. ist unter anderem beschrieben, dass die Fernwärmestation und der Heizungsverteiler (6 Abgänge) bauseits (EVH) gestellt wird.