

Fragen-Antworten-Katalog

Projekt "Neubau Innovation Hub"

Los 420 Heizung/ Kälte

Runde 2

Stand 15.07.2025

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

lfd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
1	in den Vergabeunterlagen ist keine Ausführungszeit angegeben. In den "Besonderen Vertragsbedingungen" ist nur angegeben "nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn" - ein Bauzeitenplan liegt den Vergabeunterlagen aber nicht bei. Wir bitten um Angabe der Ausführungszeit für dieses Bauvorhaben, Gewerke Heizung-Kälte und Lüftung.	Die Datei lautet: 214_Anlage 1 zu Besondere Vertragsbedingungen - Bauzeitenplan.pdf und liegt den Vergabeunterlagen bei.
2	In Pos. 1.2.10 (Kompaktregler) wird Bezug genommen auf eine im LV beschriebene Fernwärme-Kompaktstation. Wo finde ich diese bzw. was soll der Regler regeln? Bitte um Aufklärung.	Unter der Pos. 2.2. ist unter anderem beschrieben, dass die Fernwärmestation und der Heizungsverteiler (6 Abgänge) bauseits (EVH) gestellt wird. Ergänzung: Es soll AN/AUS, Schwachlast-Betrieb und Voll-Betrieb regeln => 3-Stellungen Die Fernwärmestation selbst wird von der EVH gestellt. Der Kompaktregler ist nur für die Baubeheizung vorgesehen. Der Betrieb wird über die ausgeschriebenen Verteilleitungen (es gibt zwei Verteilleitungen=> stat Hzg und RLT) sichergestellt. Der Anfang der Leistung erfolgt ab Verteiler. Der Verteiler (einschl. Fernwärmestation) selbst wird vom Fernwärmeversorger gestellt.