

Legende:

- feuerhemmende Bauteile
- feuerhemmende Bauteile
- vertikaler Rettungsweg
- horizontaler Rettungsweg (notwendiger Flur)
- feuerhemmende, rauchdichte Feuerschutztür (EI230-S200C5)
- feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Feuerschutztür (EI230-S200C5)
- Rauchschutztür (S200C5)
- dicht- und selbstschließende Tür (mit doppelte Dichtung)
- vollständige Tür, dichtschließend (3seitig Dichtungen)
- feuerhemmende Fahrstuhlschachttür
- Treppenumkleidung (z.B. TP 1)
- Treppenumkleidung, nicht brandschutztechnisch geschützt, erreichbare Geschosse
- Treppenumkleidung, nicht brandschutztechnisch geschützt, erreichbare Geschosse
- Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Bodenplatte
- Brandmeldezentrale
- Feuerwehr-Bedienfeld
- Feuerwehrausrüstungstisch
- Informationen für die Feuerwehr
- Bildleuchte
- Freisichtelement
- Feuerwehrschlüsseldepot
- Feuerwehr Anzeigetafel (4-seitig Steckleiter)
- Standard Feuerlöscher
- Notausgang
- Rettungsbühnen (1,20 m Höhe, 0,90 m Breite, Brüllabgabe max. 1,20 m)
- Standard Sicherheitszeichen
- Standard Flucht- und Rettungsplan
- Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung (Erleuchtungsstärke)
- Hauptzugang Feuerwehr
- Nebenzugang Feuerwehr

Der Brandschutzplan dient der zusätzlichen Erläuterung und ist nur mit dem Textteil des Brandschutzkonzeptes gültig

Projekt	Grundschule, Neuburg
Projekt-Nr.	2022002
Standort	Falkenstraße 24, 38571 Neuburg
Maßstab	1:100
Plan-Nr.	01
Plan-Nr.	Brandschutzkonzept 23052-010 - Anlage 3
Plan-Nr.	Brandschutzkonzept
Plan-Nr.	BS 03/10

