

Öffentliche Ausschreibung VOB/A – Ausgabe 2019 - Vergabe-Nr.: 16-2025-40

Projektbezeichnung: Talsperre Eibenstock KRITIS Elektro - LOS 1: Errichtung
Netzersatzanlage; LOS 2: Elektroinstallation, NSUV

Projektnummer: 5.142.0150.022

09.07.2025

Beantwortung 1. Bieteranfrage vom 08.07.2025

→ Anfrage:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

für das neue Notstromaggregat ist ein Tank mit mindestens 750l Inhalt ausgeschrieben. Dieser steht in der Trinkwasserschutzzone 1. Hier dürfen nach WHG keine Tankanlagen errichtet werden. Unter Auflagen ist dies möglich. Somit bitten wir um Zusendung des entsprechenden Bescheides der Unteren Wasserbehörde, um deren Forderungen berücksichtigen zu können.“

→ Antwort Vergabestelle:

„Wir bedanken uns für Ihren Hinweis und teilen Ihnen dazu Folgendes mit:

Ein entsprechender Antrag wurde vor Ausschreibungsbeginn beim Landratsamt Erzgebirgskreis, 09496 Marienberg gestellt, der allerdings noch in Bearbeitung ist.

Wir gehen jedoch von einem positiven Bescheid aus, sobald uns dieser vorliegt, erhalten Sie eine abschließende Information.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle Eibenstock.“