

Öffentliche Ausschreibung VOB/A – Ausgabe 2019 - Vergabe-Nr.: 16-2025-40

Projektbezeichnung: Talsperre Eibenstock KRITIS Elektro - LOS 1: Errichtung  
Netzersatzanlage; LOS 2: Elektroinstallation, NSUV

Projektnummer: 5.142.0150.022

10.07.2025

**Nur vorläufige Zwischeninfo zu 2. Bieteranfrage vom 10.07.2025**

→ Anfrage:

[Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der erfolgten Besichtigung vor Ort sind nachfolgende Fragen aufgetreten.

1. Kann auch ein Aggregat mit Schalldämmhaube ohne Grundrahmentank eingesetzt werden? Es würde dann ein separater doppelwandiger Tank mit mindestens 750l Inhalt zusammen mit den Aggregat in der Edelstahlwanne aufgestellt.
2. Benötigt das Aggregat die Abgasstufe V? Diese ist bei mobilen Aggregaten erforderlich. Hier handelt es sich um einen Festeinbau. Durch die Abgasnachbehandlung ist stets eine Last von mindestens 50% erforderlich. Bei einer Grundlast von ca. 3-10 kW müssen Widerstände zugeschaltet werden, sonst können die Filter sich nicht regenerieren. Werden dann Antriebe zugeschaltet, kann es zur Überlastung des Aggregates kommen und die Notversorgung steht nicht mehr zur Verfügung. Dadurch wird die Ausführungsklasse G3 nur bis 83% der Aggregateauslastung eingehalten. Darüber werden die Werte der Ausführungsklasse G2 eingehalten.
3. Die DIN VDE 0100/718 kann mit einen Grundrahmentank und der Anordnung von Netz- und Generatorschalter im NEA-Steuerschrank nicht eingehalten werden.
4. Laut LV kann das Aggregat bis 2200mm hoch sein. Somit kann es nicht durch die angegebene Tür mit 2000mm Höhe transportiert werden. Alternativ ist eine entsprechend große Tür ein zu bauen bzw. es sollte die Trennwand nach Montage des Aggregates gebaut werden.
5. Eine Brandschutzklappe in der Zuluft führt bei einen Brand im Nachbarraum zur Schließung der Zuluftzufuhr. Damit steht das Aggregat nicht zur Verfügung. Besser wäre hier ein Zuluftkanal in Funktionserhalt.
6. Wird für den Abgasaustritt eine neue Öffnung erstellt oder soll die vorhandene im Nachbarraum genutzt werden?]

→ vorläufige Antwort Vergabestelle:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihren Hinweis.

Wir werden Ihre Bieteranfrage prüfen, jedoch erst voraussichtlich Anfang KW 29 / 2025  
nähere Informationen dazu übermitteln können.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle Eibenstock