



Heizkreis Nummer	1
Heizkreis Bezeichnung	RLT Anlage 6
Anschlussdimension	DN 20
Mischergruppe ja/nein	ja (am Lüftungsgerät)
Wärmemengenmessung ja /nein	ja
Massenstrom Einheit	55 kg/h
Heizleistung / Watt	1,29 kW
Vorlauftemperatur / °C	60
Rücklauftemperatur / °C	40

5647_03		5 HZG SC --				- 501 -		01 P		
Projektnummer		Ph.	Ersteller	Planart	Verortung	Gebäude- nr.	Plannummer	Plan- schritt	Index	Status



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.