


Heizkreis Nummer	5
Heizkreis Bezeichnung	RLT Anlage 5
Anschlussdimension	DN 20
Mischerguppe ja/nein	ja (am Lüftungsgerät)
Wärmemengenmessung ja /nein	ja
Massenstrom Einheit	273 kg/h
Heizleistung 1 / Watt	3,55 kW
Heizleistung 2 / Watt	2,79 kW
Vorlauftemperatur / °C	60
Rücklauftemperatur / °C	40



5647_03					5 HZG SC --		- 505 -		01 P	
Projektnummer		Ph.	Ersteller	Planart	Verortung	Gebäude- teil	Plannummer	Planau- schritt	Index	Status

Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

Platz des Volkes 1

<div>Planinhalt</div> <div>Heizung Schema</div> <div>Heizkreis 5</div> <div>RLT Anlage 5</div>		Datum	24.02.2025		
		Maßstab	o.M.		
		Blattformat	420x841		
		Datel	5647_03_5_HZG_SC_-_505_-_01_P		
Phase	Ausführungsplanung LP5	Fachbereich	TGA	Projektleiter	mka
Unterschrift Bauherr		Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter		bearbeitet	sbr
				gezeichnet	ere
				geprüft	mka, sbr

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.