

**Anlage 2**  
**zum Inspektions- und Wartungsvertrag für technische Anlagen und Einrichtungen**

Arbeitskarte für Brandschutz – 8 Brandmeldeanlagen

Gebäude Grundschule Gundorf Leipziger Straße 210	
Anlage Brandmeldeanlage, Sprachalarmanlage	
Vertragsnummer	Datum

- 1) Der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden (siehe auch VDMA 24186 Teil 0).
- 2) Eine Neukennzeichnung, Vervollständigung bzw. Wiederherstellung der Anlagenbeschilderung sowie eine Plausibilitätsprüfung ist keine Wartungstätigkeit im Sinne dieses Einheitsblattes.

Grundlage dieses Vertrages sind die folgenden Normen und Richtlinien in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung:

- DIN VDE 0833 Teile 1, 2 und 3,
- DIN 14675 (ausgenommen 4.2 Verantwortlichkeit und Kompetenz),
- DIN 31051,
- VdS 2182: Betriebshandbuch – BMA,
- VdS 2263: Betriebshandbuch – EMA/ÜMA.

Der Auftragnehmer hat die Ausführung der einzelnen Leistungen unverzüglich in dem Betriebsbuch der GMA zu dokumentieren. Das Betriebsbuch ist dem AG zur Aufbewahrung zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat die Leistungen so auszuführen, dass die Sicherheit der GMA erhalten bleibt. Die Betriebsbereitschaft ist für die Dauer der Leistungen aufrecht zu erhalten, soweit dies möglich ist.

Leistungskennziffer			Wartungs- und Inspektionsarbeiten	periodisch	bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
<b>8</b>	<b>1</b>		<b>Brandmeldeanlagen</b>			
8	1	1	auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	X		
8	1	2	automatische Melder auf Funktion prüfen	X		
8	1	3	automatische Meldereinsätze reinigen		X	
8	1	4	Handmelder auf Funktion prüfen	X		
8	1	5	Kennzeichnung (Symbol) und Beschilderung prüfen	X		
8	1	6	Meldelinien auf Funktion prüfen	X		
8	1	7	Zentrale, Alarmeinrichtung und Stromversorgung auf Funktion prüfen	X		

Leistungskennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	periodisch	bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
8	1	8		Kennzeichnung (Symbol) und Beschilderung prüfen	X		
8	1	9		Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	X		
8	1	1	0	Anschlüsse nachziehen		X	
8	1	1	1	Alarmweitermeldung auf Funktion prüfen	X		

<b>10</b>				<b>Dokumentation und Kennzeichnung</b>			
<b>10</b>	<b>1</b>			<b>wartungsrelevante Unterlagen (z. B. Schemata, Herstellervorschriften)</b>			
10	1	1		auf Vorhandensein prüfen	X		
<b>10</b>	<b>2</b>			<b>bestehende Anlagenkennzeichnung (Beschilderung, Farbkennzeichnung, Typenschild/Zulassungskennzeichen)</b>			
10	2	1		auf Vorhandensein prüfen <sup>1) 2)</sup>	X		

<b>13</b>				<b>Dokumentation und Kennzeichnung</b>			
<b>13</b>	<b>1</b>			<b>wartungsrelevante Unterlagen (Betriebsbuch, Anlagendokumentation, Herstellervorschriften)</b>			
13	1	1		auf Vorhandensein prüfen			
<b>13</b>	<b>2</b>			<b>bestehende Anlagenkennzeichnung (Anlagenschema im Heizraum, Beschilderung der Heizkreise)</b>			
13	2	1		auf Vorhandensein prüfen			