

STESAD GmbH · Königsbrücker Straße 17 · 01099 Dresden

An alle Bieter

STESAD GmbH

Treuhänderischer Sanierungsträger und
Treuhänderischer Entwicklungsträger
der Landeshauptstadt DresdenKönigsbrücker Straße 17
01099 Dresden

Ihr Zeichen, Unser Zeichen

Bearbeiter*in

Kontakt

Datum

OCKE

11.07.2025

**OCKE – Ersatzneubau Hortgebäude
Ockerwitzer Straße 19a, 01157 Dresden
Los 13 – Sonnenschutzanlagen
Vergabenummer 2025-GB311-00039****2. Nachschreiben**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Los erreichte uns folgende Bieteranfrage:

*"Ausführung der Gelenkarmmarkise soll lt. LV , mit Schwenkgetriebe , Nothandkurbel und Bespannung Screen erfolgen .**Hier gibt es die Hersteller Information :*

- Schwenkgetriebe - max. 3,5 m Ausfall möglich
- Screengewebe max. Ausfall 3,5 m
- Nothandkurbelbedienung bei Warema nicht mehr lieferbar
- Ausführung als offene oder geschlossene Markise
- Empfehlung integrierter Windsensor

Bitte um Klärung ."

Antwort:

Nach Rücksprache mit dem Hersteller wurde bestätigt, dass die Ausstattung mit Schwenkgetriebe, Notkurbel und Screen für die Abmessung 6,0 x 4,0 m nicht mehr möglich ist; weitere Hersteller wurden nicht angefragt. An der geforderten Abmessung 6,0 x 4,0 m wird festgehalten. Damit der o. g. Hersteller am Wettbewerb angeboten werden kann, entfällt die Forderung Schwenkgetriebe und Notkurbel. Die Forderung Screenstoff wird ersetzt durch: 100% Acryl-Gewebe mit Polyurethanbeschichtung auf der Außenseite, Temporärer Regenschutz, Wassersäule 1.000 mm. Es wird eine offene Markise gefordert; Windsensor nur, wenn vom Hersteller zum Erhalt der Gewährleistung vorgeschrieben

Telefon: +49 351 49473-0
Telefax: +49 351 49473-60E-Mail: info@stesad.de
www.stesad.deOstsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE91 8505 0300 3200 0226 46
BIC: OSDD DE 81 XXXGeschäftsführer
Axel Walther

Aufsichtsratsvorsitzender

Raoul Schmidt-Lamontain

Amtsgericht Dresden HRB 6245
St-Nr. 202/120/03051

Mit freundlichen Grüßen
STESAD GmbH

i.A. 

Jörg Müller