Legende Sanitär

TWK	Trinkwasser kalt	SW	Schmutzwasser	
TWW	Trinkwasser warm	FT	Schmutzwasser fetthaltig	
TWZ	Zirkulation	SWL	Schmutzwasserentlüftung	
SW	Reinigungsrohr	SWG	Schmutzwassergrundleitung	

Trinkwasser-Rohrleitungen: Edelstahl Rohr Stockwerksleitung Geberit Mepla o. glw. Schmutzwasser-Fallleitungen: Mineralstoffverstärktes Kunststoffrohr System Geberit db20 o. glw. Schmutzwasser-Rohrleitungen: Kunststoffrohr (PP) System Geberit Silent-PP o. glw.

SW–GL unter Bodenplatte mit Gefälle 1:DN. Fettleitung mit Gefälle 1:50!
RA – TG: Angabe Rohrsohle (cm) bezogen auf BauNull.

Dämmung der Sanitärleitungen gemäß GEG2020 bzw. DIN 1988.
Dämmung in frostgefährdeten Bereichen 200%.
Brandschutz entsprechend Herstellerzulassung sowie Brandschutzkonzept.
Einbau von Reinigungsverschlüssen in alle Schmutz- und Regenwasserfallleitungen.
Rohrdehnungsbögen sowie Fest– und Gleitpunkte sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten einzubauen.

Legende Allgemein

	SW Lüftung beginnend		Leitung, beginnend, abwärts
	SW Lüftung beginnend und Leitung abwärts beginnend		Leitung, von oben, endend
	Leitung hindurchgehend		Leitung, von unten, endend
	Leitung, beginnend, aufwärts		

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Architekten (vom 14.05.2025). Inhalts– und Massdifferenzen sind vor der Ausführung mit dem Architekten und der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Sämtliche Masse sind auf der Baustelle verbindlich zu überprüfen.

Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft
03	02.06.25	Stand zur Prüfung	urö	mka
02	20.05.25	Optimierung der Leitungsverläufe, Revisionsklappen	urö	mka
01	19.02.25	Feuerlöscher	urö	mka

Planfreigabe

Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Unterschrift durch Planer zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes sowohl den Anforderungen der Baugenehmigung, mit allen Eigänzungs- und Änderungsbestimmungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Merkmalligen entsprechen und seine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.

Plan zum/eingereicht	Plan zur Ausführung freigegeben (Ausführungsreife erhalten)	Plan zur Ausführung freigeben	Datum	Stempel/Unterschrift

Projektnummer										Index	Status
5647_03			5	SAN	GR	EG	O	209	-	03	P
			PA	Ersteller	Planart	Hierarchie	Hierarchie	Plannummer			

± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN

Projekt

Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

Platz des Volkes 1

Bauherr	Stadtverwaltung Bischofswerda Altmarkt 1 01877 Bischofswerda Fon: +49 3594 786-0		
Architektur	IPROconsult Büro: Architektur und Hochbau Schmorstraße 70 01069 Dresden Fon: +49 351 4651152 Fax: +49 351 46516228	Projektsteuerung	ipb Pirkwall IPB Consult GmbH Klarastraße 16 01099 Dresden Fon: +49 351 81932156 Fax: +49 351 81932159
Freianlagen	IPROconsult Büro: Architektur und Hochbau Schmorstraße 70 01069 Dresden Fon: +49 351 4651152 Fax: +49 351 46516228	Tragwerksplanung	SCHMIDT GLAABS Schmidt & Laabs Ingenieurgesellschaft mbH Dr.-Friedrich-Wolf-Straße 15 01454 Radeberg Fon: +49 3528 4346-0
Heizung, Lüftung, Sanitär	KPI KPI Planungsgesellschaft mbH Niederlassung Zittau Theodor-Körner-Str. 12 02763 Zittau Fon: +49 358 38636282	Elektrotechnik	ILS ELEKTRO Ingenieurgesellschaft Lehner & Sachse mbH Am Wasserturm 12 02681 Wilthen Fon: +49 359 2515930
Bauphysik	Akustik Bureau Dresden Ingenieurgesellschaft mbH Julius-Otto-Straße 13 01217 Dresden Fon: +49 351 4711566	Brandschutz	bauplanconcept Bauplanconcept Ingenieure GmbH Alte Straße 29a 01904 Neukirch / Lausitz Fax: +49 359 513820

Planinhalt	Sanitärinstallation/Feuerlöschanlagen Grundriss Erdgeschoss Ost
Datum	10.01.2025
Maßstab	1:50
Blattformat	720 x 1350
Datei	5647_03_5_SAN_GR_EG_O_209_-_03_P
Phase	Ausführungsplanung LPS
Fachbereich	TGA
Projektleiter	mka
Unterschrift Bauherr	
Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter	
bearbeitet	alb
gezeichnet	urö
geprüft	mka, alb

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.