


Legende Sanitär			
	Trinkwasser kalt		Schmutzwasser
	Trinkwasser warm		Schmutzwasserentlüftung
	Zirkulation		Schmutzwassergrundleitung
	Trinkwasser kalt, entlüftet		Schmutzwasser fetttätig
	Reinigungsrohr		Schmutzwasser fetttätig
	Leitungsrung		Spülstation mit automatischer Spülfunktion
	Übergang Nennweite/Werkstoff		Spülgruppe C
	elektr. Durchlauferhitzer mit Leistungszugabe		WC mit Hygieneentlüftung
	Löschwasser		Auslaufventil mit Schlauchverschraubung
	Feuerlöscher		Kombiventil
	Wasserzähler		Absperventil
	Revisionsöffnung		Revisionsöffnung

Trinkwasser-Rohrleitungen: Edelstahl Rohr
Stoßverklebung Gefälle: Mopio o. gw.
Schmutzwasser-Füllleitungen: Mineralstoffverfestertes
Kunststoffrohr System Gefälle: d20 o. gw.
Schmutzwasser-Kühnleitungen: Kunststoffrohr (PP)
System Gefälle: Stent-PP o. gw.
Einbau von Reinigungsverschlüssen in alle Schmutz-
und Regenwasserfalleleitungen.
Rohrdämmungsbügel sowie Fest- und Gießpunkte sind
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten einzubauen.
SW-G: unter Bodenplatte mit Gefälle 1:DN.
RA -75: Angabe Rohrsohle (cm) bezogen auf
BauNull.

Legende Allgemein			
	SW Lüftung beginnend		Lüftung, beginnend, abwärts
	SW Lüftung endend		Lüftung, von oben, endend
	Lüftung, beginnend, abwärts		Lüftung, von unten, endend
	Lüftung, von unten, endend		Lüftung, beginnend, abwärts

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Architekten (vom 14.05.2025). Inhalts-
und Massendifferenzen sind vor der Ausführung mit dem Architekten und der örtlichen Bauleitung
abzustimmen. Sämtliche Masse sind auf der Baustelle verbindlich zu überprüfen.

Planungstabelle			
03	02.06.25	Stand zu Prüfung	ur0 mka
02	20.05.25	Optimierung der Leitungsverläufe, Revisionsklappen	ur0 mka
01	19.02.25	Feuerlöscher	ur0 mka
Index	Datum	Änderung	gezeichnet geprüft



Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda			
Platz des Volkes 1			
Bauherr		Stadtverwaltung Bischofswerda Alte Markt 1 Bischofswerda Tel: +49 3504 788-0	
Architekt		IPROconsult Schönstraße 10 01309 Dresden Tel: +49 351 405 160 Fax: +49 351 405 162	
Freigeber		IPROconsult Schönstraße 10 01309 Dresden Tel: +49 351 405 160 Fax: +49 351 405 162	
Honorar, Lüftung, Sanitär		KPI Planungsgesellschaft mbH Königsplatz 10 01109 Dresden Tel: +49 350 3063062	
Bautechnik		bauplanconcept Alte Straße 20a 01319 Dresden Tel: +49 351 4711500	

Sanitärinstallation/Feuerlöschanlagen Grundriss 2.Obergeschoss Ost		Datum: 10.01.2025 Merkmal: 150 Bauherr: 720 x 1350 Dow: 5647_03_5_SAN_GR_02_O_216_03_P	
Phon: Ausführungslösung LPS	Fachbereich: TGA	Projektor: mka	Verkleben: abo
Unterstützt: Bauleitung	Unterstützt: Bauleitung	gezeichnet: ur0	gezeichnet: mka, abo

Hinweis: Dieser Plan ist eine Kopie des Originals. Die Verantwortung für die Ausführung liegt bei dem Bauherrn. Die Verantwortung für die Ausführung liegt bei dem Bauherrn. Die Verantwortung für die Ausführung liegt bei dem Bauherrn.