LEGENDE:

- DE_01 Stahlbeton / Fertigteile usw.
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
- DE_02 Stahlbeton, verspachtelt
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
- DE_03 Stahlbeton oder Ziegeleinhangdecke, Kalk-Zementputz Q2 verputzt
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
- DE_04 Stahlbeton oder Ziegeleinhangdecke, Kalk-Zementputz Q3 verputzt
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
- DE_05 Stahlbeton oder Ziegeleinhangdecke, Gipsputz Q3 verputzt
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
- DE_06 Stahlbeton oder Ziegeleinhangdecke, Gipsputz Q2 verputzt
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
- DE_10 Akustik-Putz ..... (UK Bibo-Empore)
- DE_11 Akustik-Putz-System ..... (UK Großer Saal-Empore)
- DE_12 Akustik-Putz-System, als Deckenspiegel, direkt an Rohdecke verklebt, mit ca. 4cm Mineralfaserhartgipsplatte und Akustikputz- Deckbeschichtung fein verrieben ..... (Treppenhaus 1), mit umlaufenden Putz-Abschlußprofil
  Farbe: Anstrich Farbton nach Farbkonzept
  Qualität: Nallabrebeklasse 3 (NAK 3)
- DE_13 bestehende Rabitz-Decke
  Farbe: Anstrich nach Farbkonzept / Bemusterung (Großer Saal)
- DE_14 Akustikdeckenplatte, d=4cm, geklebt, alpha=1,00 Ähnlich RAL 9010
- DE_20 Gipskarton-Unterhangdecke, einlagig beplankt, glatt, gespachtelt in Q3
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
  Qualität: fugenlose Optik, ohne Schallschutzanforderungen
- DE_21 wie DE30, jedoch nassraumgeeignet
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010
  Qualität: ohne Schallschutzanforderungen; Nallabrebeklasse 3 (NAK 3)
- DE_22 Gipskarton-Unterhangdecke, F90 von oben / unten, zweilagig beplankt mit 2x20mm Massivbauplatten, mit Mwa-Dämmung, glatt, gespachtelt in Q3
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe nach Farbkonzept, NAK 3
  Qualität: fugenlose Optik
  Fabrikat: z.B. Knauf Plattendecke D112 mit Metallunterkonstruktion und Mwa-Auflage >1000°C o.gle.
- DE_23 Gipskarton-Unterhangdecke, einlagig beplankt, glatt, gespachtelt in Q3
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe gemäß Farbkonzept, NAK 3
  Qualität: fugenlose Optik, ohne Schallschutzanforderungen
  als abgehängte Decke unter der Decke DE22 , Abhanghöhe ca. .....cm
  zum Einbau von Deckenspots
- DE_30 Gipskarton-Akustik-Unterhangdecke, ow/a 0,70 , mit Abhängung, einlagig beplankt, gelocht mit freiem Lochflächenanteil >15%, mit glattem Randfries, gespachtelt in Q3, mit Akustikvlies weiß und mind. 3cm Mineralfaserauflage
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
  Qualität: fugenlose Optik, gelocht / geschlitzt
  Fabrikat: z.B. Knauf Cleaneo Akustik-Platten mit versetzter Rundlochung 8/126ßR mit 19,6% Lochanteil, mit Akustikvlies und 40mm Trennwand-Dämmplatte TP115, mit Grund-/Traggrofil und Norius-oder Direktabhängern, D127 o.gle.
- DE_31 Gipskarton-Akustik-Unterhangdecke, ow/a 0,70 , mit Abhängung, einlagig beplankt, gelocht-Quadrat mit freiem Lochflächenanteil >15%, mit glattem Randfries, gespachtelt in Q3, mit Akustikvlies weiß und mind. 3cm Mineralfaserauflage
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
  Qualität: fugenlose Optik, gerade Quadratlochung >15% (19,8%) Lochanteil (8/18Qmm), ow/a 0,75
  Fabrikat: z.B. Knauf Cleaneo Akustik-Platten mit Quadratlochung 8/18Q mit 19,8% Lochanteil, mit Akustikvlies und 40mm Trennwand-Dämmplatte TP115, mit Grund-/Traggrofil und Norius-oder Direktabhängern, D127 o.gle.
- DE_32 Gipskarton-Akustik-Plattendecke mit Akustikputz, Trägerplatte gelocht, mit Akustikputz weiß, mit Akustikvlies weiß und mind. 3cm Mineralfaserauflage
  Qualität: fugenlose Optik, gerade Quadratlochung >15% (19,8%) Lochanteil (8/18Qmm), ow/a 0,75. Wandanschluss mit Schattenfuge
  Fabrikat: z.B. Knauf Cleaneo Akustik Plattendecke UFF mit ca.5mm Akustikputz Komgröße bis 0,5mm, mit Akustikvlies und 40mm Trennwand-Dämmplatte TP115, mit Grund-/Traggrofil (doppelter Profilrost) und Norius-oder Direktabhängern, D126U o.gle.
- DE_33 Gipskarton-Akustik-Brandschutzdecke F30 von unten, mit Akustikputz mit einlagiger 12,5mm Feuerschutzplatte in der oberen Ebene, mit gelochter Trägerplatte , mit Akustikvlies weiß und mind. 5cm Mineralfaserauflage mit Akustikputz weiß in der unteren Ebene
  Qualität: fugenlose Optik, gerade Quadratlochung >15% (19,8%) Lochanteil (8/18Qmm), ow/a 0,75. Wandanschluss mit Schattenfuge
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe nach Farbkonzept, NAK 3
  Fabrikat: z.B. Knauf Plattendecke D112 mit Metallunterkonstruktion und 5cm Mwa-Auflage >1000°C o.gle.
  mit Knauf Cleaneo Akustik Plattendecke UFF mit ca.5mm Akustikputz Komgröße bis 0,5mm, mit Akustikvlies und 50mm Mwa-Auflage >1000°C o.gle. mit Grund-/Traggrofil in jeder Ebene (doppelter Profilrost) und Norius-oder Direktabhängern, D124 / 126U o.gle.
- DE_34 Decke- unter Decke (Bühnendecke)
  Oberer Decke: Brandschutzdecke, F90 von unten, zweilagig beplankt mit 2x20mm Massivbauplatten, Abhängung an gewölbter Hohldielendecke
  Unterer Decke: Gipskarton-Akustik- Decke mit vollflächiger 30 mm Mineralwolle DI oder WTR hinterlegt, mit einlagiger Akustikplattenbeplankt, gelocht-Quadrat mit freiem Lochflächenanteil >15%, mit Akustikvlies schwarz
  Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Tiefschwarz RAL 9005, NAK 3
  Qualität: fugenlose Optik, gerade Quadratlochung >15% (19,8%) Lochanteil (8/18Qmm), ow/a 0,75
  Abstand unterer Decke zu obere mind. 15cm
- DE_40 Rasterfugendecke F30, Systemmaß 600x600mm, sichtbares Tragsystem mit erhöhtem Korrosionsschutz aus beschichteten Profilen, Farbe weiß, mit Eingelegten quadratischen glatten Mineralplatte, vlieskaschiert, ow=0,15, Feuchtigkeitsbeständigkeit 95% RH , Einbauort: Cateringküche
  Fabrikat: z.B. OWAconstruct System 5Se mit OWAcoustic Santas 02 | Schicht o.gle.
- DE_41 Akustik- Rasterdecke aus Mineralplatten, Systemmaß 600x1200mm, halb versetztes Tragsystem aus beschichteten Profilen, Farbe weiß, mit eingelegter rechteckiger Kassetten-Füllung , mit Abhängung.
  Fabrikat: z.B. OWA cousitk, Mineralplatte Stamblid owä 0,7, oberflächenfertig weiß, BSK A2, ... o.gle.
- DE_42 Akustik- Rasterdecke aus Mineralplatten, Systemmaß 600x600mm, sichtbares Tragsystem aus beschichteten Profilen, Farbe weiß, mit eingelegter rechteckiger Kassetten-Füllung , mit Abhängung.
  Fabrikat: z.B. OWA cousitk, Mineralplatte Stamblid owä 0,7, oberflächenfertig weiß, BSK A2, ... o.gle.
- DE_43 Rasterdecke (Dusche), Systemmaß 600x600mm, sichtbares Tragsystem aus beschichteten Profilen, Farbe weiß, mit eingelegter Kassetten-Füllung, Nassraumraumgeeignet, Einbauort: Dusche
  Fabrikat: z.B. ..... o.gle.
- DE_50 abgehängte lineare Metall-Paneeldecke Breite ca.10cm mit offenen Fugen, Oberfläche einbrennlackiert, Farbe verkehrsweiß RAL 9016
  Fabrikat: HunterDouglas, System 84R o.gle.
- DE_60 vorhandene Unterhangdecke aus Holzwerkstoffen in Kleinen Saal mit Wärmedämmauflage versehen gemäß Raumakustik-Konzept
- DE_61 vorhandene Unterhangdecke aus Holzwerkstoffen in Biblio-Empfang und Lesesaal aufarbeiten

Planfreigabe

Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Einreichung dieses Planes zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes soweit den Anforderungen der Baugenehmigung, inkl. aller Ergänzungs- und Änderungsbescheinigungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Mietverträgen einschließlich ggf. abweichender Nachtragsvereinbarungen entspricht und eine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.

Plan zurückgewiesen	Plan zur Ausführung freigegeben (mit/ausgenommen Inhalte)	Plan zur Ausführung freigeben	Datum	Stempel/Unterschrift

Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft

5647_03	_5_ARC_DS_EG	_ - 242 -	_00_P
Projektnummer	Pfl. Ersteller Planart Vervielfg.	Plannummer lfd.nr.	Index Status

± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN

Projekt

Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

Platz des Volkes 1

Bauherr

Bischofswerda
Schiebock, Oberlausitz Läuft

Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877 Bischofswerda

Fon: +49 3594 786-0

Architektur | Projektsteuerer

Fotoanlagen | Tragwerk

Heizung, Lüftung, Sanitär | Elektro

Bauphysik | Brandschutz

ANLAGE ZUM LV

Planinhalt

Decken Übersichtsplan
Grundriss EG

Datum	14.10.2024
Maßstab	1:100
Blattformat	0,841 x 1,189
Datei	5647_03_-5_ARC_DS_EG_-_242_-_00_P
Projektleiter	E. Ringel
bearbeitet	E. Ringel
gezeichnet	A.Schreiber
geprüft	E. Ringel

Phase: Ausführungsplanung LP5 | Fachbereich: Architektur

Unterschrift Bauherr | Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.