



In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbau- (Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm gemäß DIN 18404-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehenden Schränken u.dgl. einzubauen.

Bemerkung:
Alle Maße sind Vorort vom Auftragnehmer (Ausführende Firma) eigenverantwortlich zu prüfen!

		geprüft	E. Ringel
--	--	---------	-----------

