



IBOS

IBOS Ingenieurbüro Ostsachsen GmbH · Kleine Konsulstraße 3 - 5 · D-02826 Görlitz

An alle Bieter

Siedlungswasserwirtschaft

Wasseraufbereitung

Abwasserbehandlung

Umweltplanung, GIS

Tief- und Straßenbau

Wasserbau

Bauleitplanung



Ihre Telefon-Nr./E-Mail

Unsere Telefon-Nr. 03581

Unser Zeichen

Datum

4737-34

Frau Plociennik/Leo

11.07.2025

plociennik@ibos-goerlitz.de

Regenwasserzisterne am Standort „Brauerei“ in Bad Muskau

Bieteranfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieteranfrage wurde zu o. g. Vergabeverfahren gestellt:

„In der Pos. 3.1.2.10 wird der Motorabgang für die Pumpe beschrieben. Im letzten Teil dann ein "Steuerprogramm für den Antrieb [...]" Soll neben dem Schlüsselschalter am Verteiler eine zeitgesteuerte Automatik laufen bzw. was bedeutet diese Formulierung?“

Antwort:

Es handelt sich bei der Pumpenansteuerung um eine einfache EIN/AUS-Schaltung, die über einen Schlüsselschalter erfolgen soll.

Mit dem „Steuerprogramm“ wird die hardwareseitige Umsetzung der Steuerungsaufgabe beschrieben, also die interne Verschaltung zwischen Schlüsselschalter, Hilfsrelais und Leistungsschutz.

Mit freundlichen Grüßen

Heinfried Stübner

