

Bieterfrage Nr. 1:

„[...] In Pos. 5.0.1 sollen Gabionen, Findlinge zurückgebaut werden. Für die Kalkulation wäre es wichtig, die Größe (Abmessungen) der Gabionen/Findlinge zu wissen und deren Anzahl. Bitte um Nachlieferung! [...]“

Antwort zur Bieterfrage 1:

Die Pos. 05.01 wurde bewusst als Pauschalposition ausgewählt, da der alte Stau vor der Brücke dem ständigen Einfluss von Wasseranstau und auch interessierter Passanten unterliegt.

Eine Ortsbesichtigung ist deshalb für den/die Kalkulator/in unerlässlich.

Aus den beiliegenden Fotos gehen wir hilfsweise von einem Umfang von ca. $8,0 \times 2,5 \times 0,8\text{m} = 16\text{m}^3$ aus.

An der Pauschalposition wird festgehalten.



Foto 1 aus 2022 KW 25



Foto 2 aus 2022 KW 33



Foto 3 aus 2023 KW 02



Foto 4 aus 2023 KW 11