

Bezeichnung

Beabsichtigte Bezeichnung der Baumaßnahme ¹⁾	Abteilung, Gruppe, Sachgebiet (Blatt 1 Spalte 4) Universitätsklinikum Dresden
Raumbezeichnung (Blatt 1 Spalte 2) <u>Umbettung</u>	Raumcode RC (Blatt 1 Spalte 3) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Raumgruppe <u>OP-Bereich</u>	Lfd. Nr. (Blatt 1 Spalte 1) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ²⁾

Besondere Anforderungen

ja ☒nein ☐

Sondernutzung des Raumes / der Raumgruppe:					
300	Bauwerk – Baukonstruktion	400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	<u>Raum allgemein</u>		<u>410 Abwasser-/Wasseranlagen</u>		<u>450 Fernmelde- und informations-technische Anlagen</u>
	Raumhöhe i. Lichten m		Laborabwasser		Telekommunikationsanlagen
	Verkehrslast kN/m²		Bodenablauf		Zeitdienstanlagen
	Einzellast kN		Trinkwasser (TW) / (TWW)		Elektroakustische Anlagen
	Tageslicht		Aufber. Wasser: enthärtet / VE		Fernseh- und Antennenanlagen
	Türen / Fenster m. bes. Anford.		Waschbecken / Schulwaschb.		Übertragungsnetze
	Verdunkelung voll / teilweise		Ausguss / Spüle		Brandmeldelanlage
	Sonnenschutz / Blendschutz		Notdusche / Augendusche		
	mech. Sicherungsmaßnahmen				
	Schallschutz (Stufe)				
	Raumakustik				
	Strahlenschutz				
			<u>420 Wärmeversorgungsanlagen</u>		<u>460 Förderanlagen</u>
					Hebezeug / Kran t
340	<u>Wände</u>		<u>430 Lufttechnische Anlagen</u>		<u>470 Nutzungsspezifische Anlagen</u>
	abwaschbar		mech. Be- / Entlüftung		
	desinfektionsmittelbeständig		Klimatisierung		
	scheuerfest		Temperatur °C min/max /		
			Luftfeuchte % min/max /		
			Sonderabsaugung		
			Entrauchung		
350	<u>Decken</u>		<u>440 Starkstromanlagen</u>		<u>473 Medienversorgungsanlagen</u>
			Netzsteckdose 400 V		Druckluft, medizin. 6 bar / 10 bar
			Sicherheitsstromversorgung		Druckluft, techn. 6 bar / 10 bar
			Großgeräte-Anschluss in kW		medizinische Gase
			Elektrokanal		technische Gase
			Allgemeine Beleuchtung lx		Brenngas
			BAP-Beleuchtung lx		Vakuum
					sauerstoff
352	<u>Decken-/Bodenbeläge</u>				
	desinfektionsmittelbeständig				
	leitfähig				
	chemikalienbeständig				
	scheuerfest				
370	<u>Baukonstruktive Einbauten</u>				<u>475 Labortechnische Anlagen</u>
					Labortisch m. Trichterbecken
					Laborspüle / Färbebecken
					Digestorium
					Abzughaube
					Chemikalienschrank
					Medienzeile

Vom Bedarfsträger zu beschaffende Einrichtungen (Blatt 2 Spalte 19)

- 1) Kurzbezeichnung
- 2) Angabe bei Raumgruppen

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen