# Raumbedarfsplan / Qualitative Anforderung

RLBau Muster 13
Blatt 3

## Bezeichnung

| Beabsichtigte Bezeichnung der Baumaßnahme [1] | Abteilung, Gruppe, Sachgebiet (Blatt 1 Spalte 4) |
|---|---|
| **UKD-Standard** | |
| Raumbezeichnung (Blatt 1 Spalte 2): **Tier-Imager** | Raumcode RC (Blatt 1 Spalte 3): ☐☐☐☐☐ |
| Raumgruppe: **Labor** | Lfd. Nr. (Blatt 1 Spalte 1): ☐☐☐ - ☐☐☐ [2] |

## Besondere Anforderungen

ja ☒ nein ☐

**Sondernutzung des Raumes / der Raumgruppe: Laborklasse S2**

### 300 Bauwerk – Baukonstruktion

Raum allgemein

| | | | |
|---|---|---|---|
| Raumhöhe i. Lichten | m | **3,0** | ☒ |
| Verkehrslast | kN/m² | **5,0** | ☒ |
| Einzellast | kN | **UKD** | ☒ |
| Tageslicht | | | ☐ |
| Türen / Fenster m. bes. Anford. | | ☒ | ☒ |
| Verdunkelung voll / teilweise | | ☒ | ☐ |
| Sonnenschutz / Blendschutz | | ☒ | ☒ |
| mech. Sicherungsmaßnahmen | | | ☐ |
| Schallschutz (Stufe) | | **30dB** | ☒ |
| Raumakustik | | | ☐ |
| Strahlenschutz | | | ☒ |
| **Tür B/H 1,2 * 2,1 m** | | | ☒ |
| **Beschild./Kennzeichnung S2** | | | ☒ |
| **Türbeschlag mit UKD abst.** | | | ☒ |
| **OTS zus Türsicherung** | | | ☒ |

340 Wände

| | |
|---|---|
| abwaschbar | ☐ |
| desinfektionsmittelbeständig | ☒ |
| **scheuerfest** | ☒ |
| **glatt weiss** | ☒ |

350 Decken

| | |
|---|---|
| **glatt weiss** | ☒ |
| | ☐ |

352 Decken-/Bodenbeläge

| | |
|---|---|
| desinfektionsmittelbeständig | ☒ |
| leitfähig | ☒ |
| chemikalienbeständig | ☒ |
| **Belag PVC R 9 (fugenlos)** | ☒ |
| **Kehlsockel** | ☒ |

370 Baukonstruktive Einbauten

| | |
|---|---|
| **entkoppelter Fb-Aufbau** | ☒ |
| | ☐ |
| | ☐ |
| | ☐ |

### 400 Bauwerk – Technische Anlagen

410 Abwasser-/Wasseranlagen

| | | |
|---|---|---|
| Laborabwasser | | ☐ |
| Bodenablauf | | ☐ |
| Trinkwasser (TW) / (TWW) | ☐ | ☐ |
| Aufber. Wasser: enthärtet / VE | ☐ | ☐ |
| Waschbecken / Schulwaschb. | ☐ | ☐ |
| Ausguss / Spüle | ☐ | ☐ |
| Notdusche / Augendusche | ☐ | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |

420 Wärmeversorgungsanlagen

| | |
|---|---|
| | ☐ |
| | ☐ |

430 Lufttechnische Anlagen

| | | |
|---|---|---|
| mech. Be- / Entlüftung | ☐ | ☐ |
| Klimatisierung | | ☐ |
| Temperatur °C min/max | / | ☐ |
| Luftfeuchte % min/max | / | ☐ |
| Sonderabsaugung | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |

440 Starkstromanlagen

| | | |
|---|---|---|
| Netzsteckdose 400 V | | ☐ |
| Sicherheitsstromversorgung | | ☐ |
| Großgeräte-Anschluss in kW | | ☐ |
| Elektrokanal | | ☐ |
| Allgemeine Beleuchtung lx | | ☐ |
| BAP-Beleuchtung lx | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

| | |
|---|---|
| Telekommunikationsanlagen | ☐ |
| Zeitdienstanlagen | ☐ |
| Elektroakustische Anlagen | ☐ |
| Fernseh- und Antennenanlagen | ☐ |
| Übertragungsnetze | ☐ |
| | ☐ |
| | ☐ |
| | ☐ |

460 Förderanlagen

| | | |
|---|---|---|
| Hebezeug / Kran t | ☐ | ☐ |
| | | ☐ |

470 Nutzungsspezifische Anlagen

| | |
|---|---|
| | ☐ |
| | ☐ |

473 Medienversorgungsanlagen

| | | |
|---|---|---|
| Druckluft, medizin. 6 bar / 10 bar | ☐ | ☐ |
| Druckluft, techn. 6 bar / 10 bar | ☐ | ☐ |
| medizinische Gase | | ☐ |
| technische Gase | | ☐ |
| Brenngas | | ☐ |
| Vakuum | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |

475 Labortechnische Anlagen

| | | |
|---|---|---|
| Labortisch m. Trichterbecken | | ☐ |
| Laborspüle / Färbebecken | ☐ | ☐ |
| Digestorium | | ☐ |
| Abzughaube | | ☐ |
| Chemikalienschrank | | ☐ |
| Medienzeile | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |
| | | ☐ |

Vom Bedarfsträger zu beschaffende Einrichtungen (Blatt 2 Spalte 19)

1) Kurzbezeichnung
2) Angabe bei Raumgruppen

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

KG 400 sh. Anlage

Ausgabe 2003