Raumbedarfsplan / Qualitative Anforderung

RLBau Muster 13
Blatt 3

Bezeichnung

Beabsichtigte Bezeichnung der Baumaßnahme [1]	Abteilung, Gruppe, Sachgebiet (Blatt 1 Spalte 4)
UKD-Standard	
Raumbezeichnung (Blatt 1 Spalte 2): **Kadaverraum**	Raumcode RC (Blatt 1 Spalte 3):
Raumgruppe: **Tierlabor**	Lfd. Nr. (Blatt 1 Spalte 1): - [2]

Besondere Anforderungen

ja ☒ nein ☐

Sondernutzung des Raumes / der Raumgruppe: **Laborklasse S2**

300 Bauwerk – Baukonstruktion

Raum allgemein

Raumhöhe i. Lichten	m		☐
Verkehrslast	kN/m²	**5,0**	☒
Einzellast	kN		☐
Tageslicht			☐
Türen / Fenster m. bes. Anford.			☒ ☐
Verdunkelung voll / teilweise			☐ ☐
Sonnenschutz / Blendschutz			☐ ☐
mech. Sicherungsmaßnahmen			☐
Schallschutz (Stufe)			☐
Raumakustik			☐
Strahlenschutz			☐
Tür B/H 1,2 * 2,1 m			☒
Beschild./Kennzeichnung S2			☒
OTS zus. Türsicherung			☒
kein Fenster			☒

340 Wände

abwaschbar	☒
desinfektionsmittelbeständig	☒
scheuerfest	☒
Fliesen raumhoch	☒

350 Decken

glatt weiss	☒
	☐

352 Decken-/Bodenbeläge

desinfektionsmittelbeständig	☒
leitfähig	☐
chemikalienbeständig	☒
Industriebeschichtung	☒
Kehlsockel	☒

370 Baukonstruktive Einbauten

☐ ☐ ☐ ☐

400 Bauwerk – Technische Anlagen

410 Abwasser-/Wasseranlagen

Laborabwasser		☐
Bodenablauf		☒
Trinkwasser (TW) / (TWW)	☒	☒
Aufber. Wasser: enthärtet / VE	☐	☐
Waschbecken / Schulwaschb.	☐	☐
Ausguss / Spüle	☒	☒
Notdusche / Augendusche	☐	☐
		☐
		☐
		☐
		☐

420 Wärmeversorgungsanlagen

☐ ☐

430 Lufttechnische Anlagen

mech. Be- / Entlüftung	☒	☒
Klimatisierung		☐
Temperatur °C min/max	/	☐
Luftfeuchte % min/max	/	☐
Sonderabsaugung		☒
		☐
		☐

440 Starkstromanlagen

Netzsteckdose 400 V		☒
Sicherheitsstromversorgung		☒
Großgeräte-Anschluss in kW		☐
Elektrokanal		☐
Allgemeine Beleuchtung lx	**500**	☒
BAP-Beleuchtung lx		☐
Steckdosen AV n.P.		☒
		☐
		☐
		☐
		☐

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Telekommunikationsanlagen	☒
Zeitdienstanlagen	☐
Elektroakustische Anlagen	☐
Fernseh- und Antennenanlagen	☐
Übertragungsnetze	☒
Zutrittskontrolle	☒
	☐
	☐

460 Förderanlagen

Hebezeug / Kran	t	☐ ☐
		☐

470 Nutzungsspezifische Anlagen

☐ ☐

473 Medienversorgungsanlagen

Druckluft, medizin. 6 bar / 10 bar		☐ ☐
Druckluft, techn. 6 bar / 10 bar		☐ ☐
medizinische Gase		☐
technische Gase		☐
Brenngas		☐
Vakuum		☐
		☐
		☐
		☐

475 Labortechnische Anlagen

Labortisch m. Trichterbecken		☐
Laborspüle / Färbebecken	☐	☐
Digestorium		☐
Abzughaube		☐
Chemikalienschrank		☐
Medienzeile		☐
		☐
		☐
		☐

Vom Bedarfsträger zu beschaffende Einrichtungen (Blatt 2 Spalte 19)

1) Kurzbezeichnung
2) Angabe bei Raumgruppen

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

n.P. nach Planung

Ausgabe 2003