Baumaßnahme: Campus UKD
Leistung: Los 4 – Verkehrswegebauarbeiten 1. BA
Vergabenummer: Campus/Los04/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Rücksprache mit unserem NAN bezüglich der Position 08.02.210, hat dieser uns mitgeteilt, dass keine Schutzplankenkonstruktion die geforderten Anforderungen (N1 W1 A VI1) erfüllt.

Gibt es Ihrerseits ein Leitprodukt, welches zur Anwendung kommen soll bzw. welches schon im Gelände verbaut wurde?

Wir bitten um Beantwortung unserer Frage bis zum 31.07.2025, 10:00 Uhr."

Antwort 1:

Die Anforderungen an die Schutzplankenkonstruktion gemäß Pos. 080.02.0210 werden wie folgt geändert:

Kurztext: FRS SE Stahl Fahrbahnrand N2 W2 A -

Langtext: Fahrzeugrückhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317 aus Stahl, auf äußerem Fahrbahnrand, Schutzplanke, nachgewiesene Aufhaltstufe mind. N2 DIN EN 1317-2, max. Klasse W2 der normalisierten Stufen des Wirkungsbereiches DIN EN 1317-2, Anprallheftigkeitsstufe A, Holm Profil A, Pfosten IPE 100, Pfostenlänge 1,75 m, Pfostenabstand 1,33 m, Arbeitsuntergrund Pflaster, Pfosten in Bohrloch setzen, einschl. Bohrloch herstellen, in Bodenhülse, Unterbrechungen durch Stöße, Passstücke werden übermessen,

Leitfabrikat: 'VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG – Easy-Rail 1.33' – oder ein gleichwertiges Produkt.