

**Baumaßnahme: Campus UKD**

**Leistung: Los 4 – Verkehrswegebauarbeiten 1. BA**

**Vergabenummer: Campus/Los04/2025**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

"Sehr geehrte Damen und Herren,

lt. LV sollen für die Positionen 051.060/120/180/240/300 Induktionsschleifen nach Vorgaben AN Schranken hergestellt werden.

Wir bitten um Übergabe dieser Angaben (Schleifentyp, Fugenlänge, etc.) bis zum 05.08.2025, 10:00 Uhr, damit die Positionen kalkuliert werden können

**Antwort 1:**

Es sind vorkonfektionierte Fertigungsschleifen mit Windungszahl 4 zu verwenden.  
Der Schleifenumfang beträgt ca. 6 m.