

Stand: 01.08.2025

Lfd. Nr.	Datum	Beantwortung der Bieterfragen
2	31.07.2025	<p><b>Frage:</b> „Betreff: Bieteranfrage Pos. 1.7.80 Asphaltdeckschicht</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>für eine fachgerechte Herstellung der Asphaltdeckschicht ist ein einlagiger Einbau von 12 cm Stärke nicht möglich. Um die Anforderung an Ebenheit und Verdichtung einhalten zu können, ist eine Ausführung in 4 cm Stärke nötig. Daraus resultierend sollte ein Asphaltbinder AC 16 B S in einer Einbaustärke von 8 cm angeordnet werden. Eine entsprechende Position im LV ist nicht vorhanden.</p> <p>Wir bitten um zeitnahe Aufklärung.“</p> <p><b>Antwort:</b> Vielen Dank für den Hinweis. Die Vergabeunterlagen werden unverzüglich entsprechend geändert.</p>

Bereits beantwortete Bieterfragen:

Lfd. Nr.	Datum	Beantwortung der Bieterfragen
1	22.07.2025	<p><b>Frage:</b> „Betreff: Landschaftsbauarbeiten</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>bei der Position 01.11.0150 fehlen die Mengen und Größenangaben der einzelnen Pflanzen!</p> <p>Bitte um Prüfung und Rückmeldung!</p> <p>Vielen Dank im Voraus!</p> <p>MfG“</p> <p><b>Antwort:</b> Die Anzahl und die Lieferhöhe der einzelnen Pflanzen sind in dem Plan verzeichnet.</p>