

Anlage Zwischentermine Rettungswache Nordost, Los 403 Lüftungstechnik

	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Fertigstellung WMP & Montagebeginn	72 WT
RLT-Geräte gestellt	12 WT
Montageende	175 WT
Inbetriebnahme abgeschlossen,anschliessender Probebetrieb	40 WT
Nach Abschluss Nachregulieren/Probebetrieb (Anpassung an Nutzergewohnheiten)	78 WT
	377 WT