LEGENDE

	Leitungsführung
	Elektro-Verteiler, AV/HV
	Elektro-Verteiler SV, NEA/SBA
	AV-Trasse
	SV-Trasse E30
	Brüstungskanal
	I30-Verkleidung
	Leerrohr

	Elektroanschluss
H	Motor
	Jalousietaster
	Not - Aus Schalter
F3	Fernanzeige SIBE
MAA	Zentrale Hausalarmanlage
NT	Netzteil
V	Verteiler mit ÜSAG
	OT-Melder
	OT-Melder mit Alarmgeber
	Thermodifferentialmelder
	Schutzkontaktsteckdose 1, 2 oder 3-fach

	EIB Schaltsensor / Taster 2-fach / 4-fach
	Rettungszeichenleuchte
	Sicherheitsleuchte
	Leuchten mit/ohne Sißе
	Antennenverteiler
	Antennenanschlussdose

ZD	Melder in Zwischendecke
	Alarmgeber busbetrieb
	Smart-Relais bauseits

LEGENDE

	19"-Verteilerschrank Wachalarm
V	LSA-Verteiler Wachalarm
	Deckeneinbaulautsprecher
	Wandaufbaulautsprecher
IP44	Wandaufbaulautsprecher, IP44
	Soundprojektor IP44
	Pegelsteller
	freies Kabelende

	Alarmlicht
	Alarmlicht Blitzleuchte
	Elektronikmodul
DA	Dienstzimmer-Anzeigeeinheit
USV	unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
NT	Netzteil
	Störmeldermodul
A1	Abstelltaster
Z1	Zugtaster
	19"-Datenverteilerschrank EDV

V	LSA-Verteiler mit ÜSAG
	Audio-Türsprechstelle IP
	Türöffner, bauseits
	Großflächen-Klingeltaster
	Datenanschlussdose, 2x RJ45
NT	Netzteil
	Anschlussdose Router Node, 2x RJ45
DECT	Anschlussdose DECT 2xRJ45
AP	Anschlussdose AP 2xRJ45
	freies Kabelende
DECT/AP	Modular Jack 1xRJ45 IP44

	Beamerstandort Decke
HDMI	HDMI-Anschlussdose
	DCF-Signalhauptuhr
	Nebenuhr Wand-/Deckenanbau
	Anschluss Potentialausgleich
	Potentialausgleichsschiene

T101
TRH 1
A: 28,20 m²
U: 22,10 m
RH: 3,64 m
FB: Epoxi R10
WB: Anstrich
DB: Anstrich

190a
AUF
A: 3,15 m²
FB: Kautschuk R9

102a
SiBe
A: 3,75 m²
U: 8,00 m
RH: 3,65 m
FB: Epoxi ableitf. R9
WB: Anstrich
DB: Sichtinst.

102
Server
Wachalarm
A: 14,21 m²
U: 16,08⁵ m
RH: 3,65 m
FB: Epoxi ableitf. R9
WB: Anstrich
DB: Sichtinst.

104
Funkt. MPG
A: 11,60 m²
U: 14,76 m
RH: 3,10 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

190
Flur 1 OG
A: 59,33 m²
U: 68,70 m
RH: 3,00 m
FB: Lino R10
WB: Anstrich
DB: AK

106
Funkt. Praxis
A: 12,15 m²
U: 14,86 m
RH: 3,10 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

108
Funkt. Stellver.
A: 15,10 m²
U: 16,04 m
RH: 3,10 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

110
Funkt. Leitung
A: 18,16 m²
U: 17,26⁵ m
RH: 3,10 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

111
Funkt. FZB
A: 12,13 m²
U: 14,85 m
RH: 3,10 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

T112
TRH 2
A: 19,74 m²
U: 19,70 m
RH: 3,64 m
FB: Epoxi R10
WB: Anstrich
DB: Sichtinst.

Vordach

Hauptentwässerung DN 100

Hauptentwässerung DN 100

Hauptentwässerung DN 100

Hauptentwässerung DN 100

Hohlprofil 120x120x10 gem. Angabe Statik, Schwertanschluss

Trockenbau Schwertanschluss

Hohlprofil 120x120x10 gem. Angabe Statik, Schwertanschluss

Hohlprofil 120x120x10 gem. Angabe Statik, Schwertanschluss

Hohlprofil 120x120x10 gem. Angabe Statik

Hohlprofil 120x120x10 gem. Angabe Statik, Schwertanschluss

Spannbetondecke

Auflager Spannbetondecke

Nische Mobile Trennwand

Mobile Trennwand

Schacht Lüftg., Fettabscheideanlage, Verzug ab UZ

Dachausstieg mit Steigeisen, Rückenschutz ab 3m

Fenster mit Milchglasfolie, als Sichtschutz, ganzflächig

Verstärkung UK Alt/Ü für nachträgliche Baukernmontage durch ISD

Beamer

RLT-Gerät

Revi 40x40

Revi 60x60

Revi 30x30

FFB +4,75
RB +4,61

TV 160

PM

BW

L-W1

L-W2

L-D1

L-D2

L-D3

L-D4

L-W

L-B2

DA 400

DA 600

Kompakt

122b
WC H
A: 7,64 m²
U: 11,06 m
RH: 3,00 m
FB: Fliese R9
WB: Fl. + Anstr.
DB: GK

122a
Vorraum H
A: 3,29 m²
U: 7,87⁵ m
RH: 3,00 m
FB: Fliese R9
WB: Fl. + Anstr.
DB: GK

121
WC Null
A: 5,72 m²
U: 9,89⁵ m
RH: 3,00 m
FB: Fliese R9
WB: Fl. + Anstr.
DB: GK

120b
WC D
A: 7,56 m²
U: 11,00 m
RH: 3,00 m
FB: Fliese R9
WB: Fl. + Anstr.
DB: GK

120a
Vorraum D
A: 3,24 m²
U: 7,80 m
RH: 3,00 m
FB: Fliese R9
WB: Fl. + Anstr.
DB: GK

119
Lager Ausbild.-ungsmaterial
A: 6,56 m²
U: 11,40 m
RH: 3,64 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: Sichtinst.

103
PuMi
A: 6,27 m²
U: 10,15 m
RH: 3,65 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich Acrylat
DB: Sichtinst.

105
Teeküche
A: 7,52 m²
U: 11,00 m
RH: 2,70 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: GK

118
Schulung (40)
A: 66,24 m²
U: 34,36 m
RH: 3,10 m
FB: Kautschuk R9
WB: Anstrich
DB: AK

107
Technik HLS
A: 8,56 m²
U: 11,70 m
RH: 3,64 m
FB: Epoxi R9, Technik
WB: Anstrich
DB: Sichtinst.

109
Lager
A: 13,40 m²
U: 16,25 m
RH: 3,64 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: Sichtinst.

117
Funkt. Ausbildung (20)
A: 30,09 m²
U: 24,36 m
RH: 3,10 m
FB: Kautschuk R9
WB: Anstrich
DB: AK

190b
Flur 1 OG
A: 18,45 m²
U: 24,10 m
RH: 3,00 m
FB: Lino R10
WB: Anstrich
DB: AK

116
Ruheraum
A: 10,72 m²
U: 14,23⁵ m
RH: 3,00 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

113
Notarztraum
A: 11,83 m²
U: 16,40⁵ m
RH: 3,00 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

113a
NA WC
A: 2,97 m²
U: 7,46 m
RH: 3,00 m
FB: Fliese R10
WB: Fl. + Anstr.
DB: AK

114
Ruheraum
A: 10,85 m²
U: 14,28⁵ m
RH: 3,00 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

115
Ruheraum
A: 10,85 m²
U: 14,28⁵ m
RH: 3,00 m
FB: Lino R9
WB: Anstrich
DB: AK

Allgemein
Alle Angaben und Maße sind auf Übereinstimmung mit den örtlichen Verhältnissen zu prüfen. Bei Abweichungen ist Abstimmung mit Bauüberwachung erforderlich! Die Ausführungsplanung des Tragwerksplaners sind unbedingt zu beachten.

Höhen beziehen sich auf ± 0.00 = OK FFB Neubau EG Flur. Die angegebenen Flächen sind Rohbaumaße ohne Putzabzüge. Die angegebenen Türmaße entsprechen den herzustellenden Rohbauöffnungen ab OKFFB. Die angegebenen Brüstungshöhen (BRH) entsprechen den herzustellenden Brüstungshöhen ab OKFFB. Wände mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw- zur Rohdecke zu führen..

Alle Durchbrüche und Schächte sind nur gültig in Verbindung mit der aktuellen Ausführungsplanung der Fachingenieure. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben. Darstellung Decken-schRitze und Bodendurchbrüche als Aufsicht. Angegebene Höhen beziehen sich auf OKFFB, sofern nicht anders angegeben.

Brandschutz
Wände mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw- zur Rohdecke zu führen.
Die Wandanschlüsse sind entsprechend der DIN auszuführen.

Die Darstellung der Möbel / Ausstattung erfolgt lediglich zum Nachweis der Raumnutzung und stellt keine Ausstattungsplanung dar.
Nutzereinbauten sind grau markiert (Außnahme WB + Umnale + WC erfolgen durch HLS)
Einbauten **KG 381** (blau), Ausstattung **KG 610** (ocker)

Abkürzungen

Allgemein
RD Rohdecke
OD Oberzug
UZ Unterzug
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
BRH Brüstungshöhe
FFB Fertigfußboden
AK GK-Unterkonstruktion
BE Bodenbelauf

Türen
T30 Brandschutztür, feuerhemmend
RS Tür mit Rauchschutzfunktion
DS Tür dichtschließend
SS Tür selbstschließend
SO Sonnenschutz innen

Fenster
OL Oberlicht
SO Raffstorenanlage, Sonnenschutz

LEGENDE Allgemein
Mauerwerk
Stahlbeton Fertigteil
Stahlbeton Spanndeckendecke
Stahlbeton Ortbeton
Trockenbauwand
Einfahrt Halle
Eingang Gebäude
F30, feuerhemmend
±0,00 Höhenkote FFB
-0,15⁵ Höhenkote RB
4,02,87 Höhe Fertigkote
4,03,87 Höhe Rohkote

Durchbrüche
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz

Trockenbau
EG - Raumhöhe bis 4,35m = hauptsächlich Ausführung mit 75 CW-Profilen
1.OG - Raumhöhe bis 3,64m = hauptsächlich Ausführung mit 50 CW-Profilen

Brandschutz
F30 T30/ EI,30 feuerhemmend

Wandbeläge
FI. +Anstr. Fliesen bis OK Türsturze, darüber Anstrich
A Putz, Anstrich
Acrylat Abwaschbarer Anstrich

Decke
Sichtinst. Stahlbeton, gespachtelt/geschliffen, Anstrich
FB Fertigfußboden
GK Gipskartondecke mit UK
AK GK-Unterkonstruktion mit Akustikkegelschatten

Deckenspiegel
Akustikdecke
Gipskarton glatt
Sichtinstallation

Bodenspiegel
FB-01 (1.01.1, Linoleum (Heizestrich) EG/OG
FB-02 (1.02.1, Fliesen (Heizestrich) EG/OG
FB-03 Beschichtung ableitfähig (Heizestrich) OG
FB-04 (1.04.1, Beschichtung (Heizestrich) EG/OG
FB-05 Beschichtung Nebenräume R9 (Heizestrich) EG
FB-06 Beschichtung Technik/NR R9 (Heizestrich) EG/OG
FB-07 Rollenlauf (Zementestrich) EG
FB-08 Beschichtung OS 11a (Verbundestrich) EG Halle warm
FB-09 Beschichtung OS 11a (Verbundestrich) EG Halle kalt

Raumstempel
012 Raumnummer
MPG-Lager Bezeichnung, Nutzung, Funktion
A 12,04 m² Grundfläche
U 14,20 m Umfang
RH 3,00 m lichte Raumhöhe, von OK FFB bis UK Fertigdecke
FB Epoxi R9 Bodenaufbau
WB Anstrich Wandbelag
DB Sichtinst. Deckenbelag/ -art

Türstempel
T 7806.2 T Türnummer
Lichte 1,00 x 2,13⁵ Rohbaumaß, Breite x Höhe, ab OK FFB
Lichte Höhe 10,90cm g-Wert
g-Wert ≤ 0,40 U-Wert
SO inner Fc ≥ 0,90 Anforderungen/Sonnenschutz

Fensterstempel
FE 00-01-005 Fensternummer
RO 1.07x1,25 Rohbaumaß, Breite x Höhe
Lichte Höhe 1,00 ab OK FFB
g-Wert ≤ 0,40 g-Wert
SO nein Sonnenschutz/ Verdunklung
FC-Wert ≤ 0,25-0,30 FC-Wert

Index	Art der Änderung	Datum	Name
1	Verschiebung Revisöffnung 113+110, Anpassung ELT/HLS Raum 119, 113 mit Akkustikdecke, Anpassung ELT/HLS Raum 113, Anpassung Nische mobile Trennwand	26.06.2025	MM

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau Rettungswache Nordost
Torgauer Straße 310
04347 Leizig
LIGIS-ID: 013695g004

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Freigabe der Planung durch AGM und BD erfolgte am: 28.04.2025
Freigabe der Planung durch Fachplaner erfolgte am: 25.04.2025 (Termin zur Freizeichnung)

Übersicht / Lage- / Höhenbezug
OK FFB Flur EG = +/- 0,00

Planbezeichnung
OG_Deckenspiegel
Grundriss Obergeschoss

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Blattnr.:
013695g004_5_ARC_G02 DSOG_Deckenspiegel		G02-DS
gezeichnet:	Datum: 23.04.2025	Format: A1 / Maßstab: 1:50, 1:1

0 m — 2,5 m