8S
9S
10S
11S
12S
13S
14S
GS
LS
G
H
I
J
K
L
Treppe 12
Treppe 8
Treppe 13
Treppe 6
Treppe 7
Treppe A5
Treppe A6
Aufzug 2
Radondichte Außenabdichtung gemäß Radongutachten und gemäß DIN 18533 W2.1-E Kern Mörtelschicht und 11,5cm MW gemäß DIN 18533-1 (13.2.4)
Übergang von innen- zu außenliegender radondichter Außenabdichtung herstellen, mittels MW-Ingelage.
Radondichte Außenabdichtung gemäß Radongutachten und gemäß DIN 18533 W2.1-E
Radondichte Außenabdichtung gemäß Radongutachten und gemäß DIN 18533 W2.1-E Kern Mörtelschicht und 11,5cm MW gemäß DIN 18533-1 (13.2.4)
Radondichte Außenabdichtung gemäß Radongutachten und gemäß DIN 18533 W2.1-E
Radondichte Außenabdichtung gemäß Radongutachten und gemäß DIN 18533 W2.1-E Kern Mörtelschicht und 11,5cm MW gemäß DIN 18533-1 (13.2.4)
Radondichte Außenabdichtung gemäß Radongutachten und gemäß DIN 18533 W2.1-E