



Fußbodennummer:	Ebene:	OK FFB:	Höhe FB-Aufbau:	Anforderungen:
FB 11	OG	+3.960	140mm	

Räume:
1.09 WC-J; 1.10 Vorraum WC-J; 1.11 Vorraum WC-D; 1.11a WC-D; 1.11b WC-D; 1.12 WC-H; 1.13 Vorraum WC-M; 1.14 WC-M; 1.49 WC-B

Aufbau:	Bemerkungen:
140mm Gesamtaufbau	Nutzungen nach DIN EN 1991-1-1 Tabelle 6.1DE Kategorie C1 : Flächenlasten 3,0 kN/m² , Punklasten 4,0 kN
15mm Bodenfliesen, Format 60x60 cm auf flexiblen, hydraulisch abbindenden Dünnbettmörtel, C2TE, nach DIN 12005, auf flexibler Dicht-schlämme für hohe Beanspruchung (Klasse W3-I), Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Ecken durchgehend mit systemeigenen Abdichtband abdichten, Rutschfestigkeitsklasse R10	
65mm Zementestrich CT-C35-F5-S65	
1 Lage Trennlage 0,2mm PE-Folie	
30mm Trittschalldämmung WLS 040 DES sg	
30mm Wärmedämmung EPS 040 DEO dh	
1 Lage Trennlage 0,2mm PE-Folie	
300mm Stahlbetondecke	

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.															
C	22.05.25	824+831 Format und Rutschfestigkeitsklasse Bodenfliese							OH	SME					
B	29.08.24	Planfreigabe FB-Aufbauten							OH	SME					
A	06.08.24	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5							LM M	SME					
Index	Datum	Änderung							gez.:	gep.:					
Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016															
Bauherr:		Große Kreisstadt Döbeln Der Oberbürgermeister					Projekt: Schulstandort Döbeln Ost Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort								
Obermarkt 1; 04720 Döbeln		Unterschrift					Planungsinhalt: FB 11 Fliesen OG					Planungsphase: Ausführungsplanung			
												bearbeitet: OH			
												geprüft: SMe			
Architekt:		Maßstab:		o.M.		Plandatum:		06.08.2024		Planstatus:		Freigabeplan		Plannr.: 831	
								5		AR		BK		OG	
										831		C		F	
		Projektnummer		Planersteller		Phase		Gewerk		Planart		Ebene		Blattnummer	
														Index	
														Status	